

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 11, лит. А	Договор:	33946.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	109715
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207218	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1729	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1182		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0537		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 54,6	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,48	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00		98,76	93,51	5,25	70,28	70,07	0,21	6,80	4,90	7,62		7,62	7,79		7,79		70,18				0,53
24.05.2025	24,00	*	103,59	98,76	4,83	69,87	69,67	0,20	6,80	4,90	7,26		7,26	7,43		7,43		69,80				0,51
25.05.2025	24,00	*	104,23	97,27	6,96	67,66	67,44	0,22	6,80	4,90	9,38		9,38	9,57		9,57		68,04				0,64
26.05.2025	24,00		102,28	97,32	4,96	67,14	66,96	0,18	6,80	4,90	7,44		7,44	7,59		7,59		66,93				0,50
27.05.2025	24,00	*	102,94	97,11	5,83	66,23	65,99	0,24	6,80	4,90	8,28		8,28	8,45		8,45		66,87				0,56
28.05.2025	24,00	*	102,96	97,80	5,16	66,77	66,57	0,20	6,80	4,90	7,74		7,74	7,93		7,93		66,95				0,52
29.05.2025	24,00	*	103,59	98,63	4,96	68,82	68,62	0,20	6,80	4,90	7,51		7,51	7,68		7,68		68,95				0,52
30.05.2025	24,00	*	93,85	88,34	5,51	68,49	68,29	0,20	6,80	4,90	7,69		7,69	7,84		7,84		68,34				0,52
31.05.2025	24,00	*	93,12	87,97	5,15	68,21	68,01	0,20	6,80	4,90	7,35		7,35	7,52		7,52		68,03				0,50
01.06.2025	24,00	*	91,22	85,25	5,97	68,36	68,10	0,26	6,80	4,90	8,06		8,06	8,25		8,25		68,59				0,55
02.06.2025	24,00		88,74	82,78	5,96	67,48	67,24	0,24	6,80	4,90	8,13		8,13	8,32		8,32		67,54				0,55
03.06.2025	24,00	*	88,89	83,45	5,44	67,94	67,69	0,25	6,80	4,90	7,37		7,37	7,54		7,54		67,97				0,50
04.06.2025	24,00	*	89,67	82,59	7,08	55,57	56,19	-0,62	6,80	4,90	9,14		9,14	9,25		9,25		48,84				0,44
05.06.2025	24,00	*	31,71	29,51	2,20	24,21	24,35	-0,14	6,80	4,90	3,38		3,38	3,38		3,38		23,00				0,08
06.06.2025	24,00	*	41,76	39,01	2,75	68,27	67,95	0,32	6,80	4,90	3,78		3,78	3,85		3,85		68,40				0,26
07.06.2025	24,00	*	84,62	78,69	5,93	71,87	71,82	0,05	6,80	4,90	7,75		7,75	7,91		7,91		69,55				0,54
08.06.2025	24,00	*	94,00	89,03	4,97	71,57	71,42	0,15	6,80	4,90	6,85		6,85	7,00		7,00		70,38				0,48
09.06.2025	24,00	*	88,52	83,78	4,74	70,51	70,31	0,20	6,80	4,90	6,62		6,62	6,80		6,80		69,76				0,46
10.06.2025	24,00		84,77	80,26	4,51	69,06	68,78	0,28	6,80	4,90	6,39		6,39	6,56		6,56		69,24				0,44
11.06.2025	24,00	*	83,22	77,85	5,37	70,42	70,12	0,30	6,80	4,90	7,29		7,29	7,46		7,46		70,60				0,52
12.06.2025	24,00	*	81,31	76,55	4,76	68,32	68,12	0,20	6,80	4,90	6,63		6,63	6,80		6,80		67,56				0,45
13.06.2025	24,00	*	80,86	75,69	5,17	68,65	68,41	0,24	6,80	4,90	7,05		7,05	7,19		7,19		68,22				0,48
14.06.2025	24,00	*	80,23	75,49	4,74	69,49	69,25	0,24	6,80	4,90	6,64		6,64	6,79		6,79		68,94				0,46
15.06.2025	24,00	*	79,55	74,03	5,52	68,24	68,07	0,17	6,80	4,90	7,33		7,33	7,47		7,47		67,09				0,49
16.06.2025	24,00	*	37,55	38,94	-1,39	66,95	65,57	1,38	6,80	4,90	8,23		8,23	8,33		8,33		55,28				0,45
17.06.2025	24,00	*	22,89	21,82	1,07	61,33	59,71	1,62	6,80	4,90	8,00		8,00	8,07		8,07		52,59				0,42
18.06.2025	24,00	*	9,49	3,66	5,83	56,71	47,40	9,31	6,80	4,90	9,41		9,41	9,57		9,57		53,92				0,51
19.06.2025	24,00	*	90,24	85,82	4,42	67,56	67,36	0,20	6,80	4,90	6,72		6,72	6,88		6,88		67,20				0,45
20.06.2025	24,00		86,19	81,28	4,91	68,21	68,00	0,21	6,80	4,90	6,99		6,99	7,15		7,15		67,77				0,47
21.06.2025	24,00	*	84,09	79,39	4,70	69,14	68,90	0,24	6,80	4,90	6,38		6,38	6,52		6,52		68,83				0,44
22.06.2025	24,00	*	84,80	78,52	6,28	68,73	68,46	0,27	6,80	4,90	8,01		8,01	8,16		8,16		68,84				0,55
Среднее	24,00		80,96	76,13	4,82	66,20	65,64	0,56	6,80	4,90	7,30		7,30	7,45		7,45		64,97				0,48
Итого	744,00		2509,64	2360,10	149,54						226,42		226,42	231,05		231,05						14,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	115218	108054,00	9445,00		9667,84			3035,84	31908,00
23.06.2025	117824	110506,00	9678,87		9906,50			3062,26	32676,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 11,61 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 12,16 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 231,05 м.куб.

0 час

Гкал

Ответственный за прибор учета: Э.А.Александров

Абонент подписан Электронной подписью

Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации