

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А			Договор:	32816.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП1			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	105384		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	01.09.2025			Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-2 ФТ-1; МП: СИ-8 Т3-2 ФТ-6;						
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207819			расходомер:	Gmin=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ			0,1	45			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ			0,1	45			КТСП-Н							
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ			0,067	30			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3178			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0,0169	Qгвс.= 0,3192						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0,0169	Qгвс.ср= 0,0856						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 96,5468			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 6,76	Gгвс.= 34,24			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	123,80	120,47	3,33	64,23	64,25	-0,02	6,80	4,90	14,65		14,65	14,83		14,83		51,43				0,75
24.05.2025	24,00	*	604,84	598,36	6,48	69,15	69,21	-0,06	6,80	4,90	10,51		10,51	10,73		10,73		69,34				0,73
25.05.2025	24,00	*	602,40	594,37	8,03	68,24	68,31	-0,07	6,80	4,90	11,51		11,51	11,71		11,71		68,02				0,78
26.05.2025	24,00	*	617,40	610,15	7,25	69,60	69,67	-0,07	6,80	4,90	11,43		11,43	11,68		11,68		69,68				0,80
27.05.2025	24,00	*	607,73	601,98	5,75	68,47	68,53	-0,06	6,80	4,90	9,97		9,97	10,18		10,18		68,47				0,68
28.05.2025	24,00	*	596,49	588,99	7,50	63,61	63,75	-0,14	6,80	4,90	11,94		11,94	12,14		12,14		60,69				0,72
29.05.2025	24,00	*	218,49	214,63	3,86	37,82	37,95	-0,13	6,80	4,90	5,27		5,27	5,29		5,29		36,03				0,19
30.05.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,61	20,51	0,10	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,93				0,00
31.05.2025	24,00	*	9,36	0,00	9,36	41,03	19,30	21,73	6,80	4,90	9,47		9,47	9,56		9,56		40,75				0,38
01.06.2025	24,00	*	14,59	0,00	14,59	48,75	18,72	30,03	6,80	4,90	14,76		14,76	14,93		14,93		48,47				0,71
02.06.2025	24,00	*	14,56	0,00	14,56	48,80	19,11	29,69	6,80	4,90	14,76		14,76	14,94		14,94		48,51				0,72
03.06.2025	24,00	*	15,75	0,00	15,75	49,02	19,12	29,90	6,80	4,90	15,96		15,96	16,15		16,15		48,76				0,78
04.06.2025	24,00	*	16,15	0,00	16,15	49,41	18,97	30,44	6,80	4,90	16,39		16,39	16,57		16,57		49,13				0,81
05.06.2025	24,00	*	16,86	0,00	16,86	49,29	19,40	29,89	6,80	4,90	17,06		17,06	17,25		17,25		49,07				0,84
06.06.2025	24,00	*	14,51	0,00	14,51	48,51	19,57	28,94	6,80	4,90	14,69		14,69	14,86		14,86		48,25				0,71
07.06.2025	24,00	*	17,37	0,00	17,37	50,06	19,56	30,50	6,80	4,90	17,62		17,62	17,82		17,82		49,84				0,88
08.06.2025	24,00	*	15,03	0,00	15,03	48,84	19,75	29,09	6,80	4,90	15,21		15,21	15,37		15,37		48,60				0,74
09.06.2025	24,00	*	15,35	0,00	15,35	48,65	19,70	28,95	6,80	4,90	15,55		15,55	15,75		15,75		48,39				0,76
10.06.2025	24,00	*	15,09	0,00	15,09	49,66	19,29	30,37	6,80	4,90	15,32		15,32	15,49		15,49		49,43				0,76
11.06.2025	24,00	*	14,73	0,00	14,73	49,15	19,35	29,80	6,80	4,90	14,92		14,92	15,09		15,09		48,88				0,73
12.06.2025	24,00	*	14,61	0,00	14,61	49,51	19,57	29,94	6,80	4,90	14,79		14,79	14,98		14,98		49,24				0,73
13.06.2025	24,00	*	12,96	0,00	12,96	47,89	19,55	28,34	6,80	4,90	13,13		13,13	13,28		13,28		47,60				0,62
14.06.2025	24,00	*	14,07	0,00	14,07	48,89	19,24	29,65	6,80	4,90	14,28		14,28	14,45		14,45		48,57				0,69
15.06.2025	24,00	*	15,35	0,00	15,35	49,87	19,64	30,23	6,80	4,90	15,54		15,54	15,71		15,71		49,63				0,77
16.06.2025	24,00	*	14,61	0,00	14,61	49,68	19,81	29,87	6,80	4,90	14,82		14,82	15,00		15,00		49,40				0,73
17.06.2025	24,00	*	14,23	0,00	14,23	49,49	20,20	29,29	6,80	4,90	14,43		14,43	14,62		14,62		49,19				0,71
18.06.2025	24,00	*	14,75	0,00	14,75	49,77	20,11	29,66	6,80	4,90	14,91		14,91	15,08		15,08		49,52				0,74
19.06.2025	24,00	*	13,49	0,00	13,49	47,46	19,95	27,51	6,80	4,90	13,68		13,68	13,84		13,84		47,21				0,65
20.06.2025	24,00	*	13,75	0,00	13,75	49,02	19,34	29,68	6,80	4,90	13,88		13,88	14,08		14,08		48,75				0,67
21.06.2025	24,00	*	15,58	0,00	15,58	51,72	19,63	32,09	6,80	4,90	15,76		15,76	15,95		15,95		51,43				0,81
22.06.2025	24,00	*	14,08	0,00	14,08	50,88	19,49	31,39	6,80	4,90	14,31		14,31	14,48		14,48		50,53				0,73
Среднее	24,00		119,61	107,39	12,23	51,20	29,37	21,82	6,80	4,90	13,44		13,44	13,61		13,61		50,44				0,69
Итого	744,00		3707,98	3328,95	379,03						416,52		416,52	421,81		421,81						21,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	182291	164128,00	18667,00		19031,00			5864,91	29703,00
23.06.2025	186014	167457,00	19098,60		19468,20			5906,97	30471,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 15,68 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 421,81 м.куб.

0 час Гкал

Абонент подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

5,64 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от Абонента)

Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации
26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D