

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А	Договор:	32816.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП2	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	105390
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207809	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3218	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0,0172	Qгвс.= 0,3202		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0172	Qгвс.ср= 0,0854		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,762	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 6,88	Gгвс.= 34,16	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	12,35	5,78	6,57	62,54	51,10	11,44	6,80	4,90	14,67		14,67	14,94		14,94		61,03				0,89
24.05.2025	24,00	*	16,63	2,40	14,23	69,32	66,11	3,21	6,80	4,90	16,31		16,31	16,67		16,67		69,20				1,13
25.05.2025	24,00	*	15,14	2,40	12,74	67,88	65,32	2,56	6,80	4,90	14,84		14,84	15,15		15,15		67,74				1,00
26.05.2025	24,00	*	13,75	2,40	11,35	69,58	66,60	2,98	6,80	4,90	13,35		13,35	13,64		13,64		69,41				0,93
27.05.2025	24,00	*	13,66	2,40	11,26	68,39	65,59	2,80	6,80	4,90	13,34		13,34	13,61		13,61		68,19				0,91
28.05.2025	24,00	*	16,57	2,40	14,17	60,23	61,35	-1,12	6,80	4,90	16,20		16,20	16,49		16,49		60,11				0,98
29.05.2025	24,00	*	6,99	1,25	5,74	35,71	36,21	-0,50	6,80	4,90	7,23		7,23	7,26		7,26		35,69				0,26
30.05.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,58	22,32	0,26	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		23,02				0,00
31.05.2025	24,00	*	10,07	0,00	10,07	60,88	21,24	39,64	6,80	4,90	9,97		9,97	10,15		10,15		60,73				0,61
01.06.2025	24,00	*	17,35	0,00	17,35	63,86	22,77	41,09	6,80	4,90	17,13		17,13	17,45		17,45		63,78				1,09
02.06.2025	24,00	*	14,39	0,00	14,39	63,05	23,14	39,91	6,80	4,90	14,16		14,16	14,42		14,42		62,91				0,89
03.06.2025	24,00	*	15,06	0,00	15,06	62,50	23,45	39,05	6,80	4,90	14,88		14,88	15,16		15,16		62,38				0,93
04.06.2025	24,00	*	15,19	0,00	15,19	62,62	23,30	39,32	6,80	4,90	15,11		15,11	15,38		15,38		62,45				0,95
05.06.2025	24,00	*	16,79	0,00	16,79	61,57	23,43	38,14	6,80	4,90	16,62		16,62	16,91		16,91		61,49				1,02
06.06.2025	24,00	*	16,04	0,00	16,04	61,80	23,82	37,98	6,80	4,90	15,88		15,88	16,17		16,17		61,68				0,98
07.06.2025	24,00	*	13,22	0,00	13,22	61,97	23,69	38,28	6,80	4,90	12,98		12,98	13,18		13,18		61,81				0,80
08.06.2025	24,00	*	15,13	0,00	15,13	62,92	23,78	39,14	6,80	4,90	14,92		14,92	15,17		15,17		62,81				0,94
09.06.2025	24,00	*	13,94	0,00	13,94	62,04	23,61	38,43	6,80	4,90	13,73		13,73	13,99		13,99		61,86				0,85
10.06.2025	24,00	*	15,57	0,00	15,57	63,68	23,41	40,27	6,80	4,90	15,33		15,33	15,60		15,60		63,55				0,98
11.06.2025	24,00	*	13,97	0,00	13,97	63,50	23,53	39,97	6,80	4,90	13,72		13,72	13,97		13,97		63,34				0,87
12.06.2025	24,00	*	15,69	0,00	15,69	64,30	23,75	40,55	6,80	4,90	15,44		15,44	15,74		15,74		64,14				0,99
13.06.2025	24,00	*	14,75	0,00	14,75	64,13	23,84	40,29	6,80	4,90	14,49		14,49	14,76		14,76		63,96				0,93
14.06.2025	24,00	*	15,00	6,66	8,34	63,84	40,59	23,25	6,80	4,90	14,71		14,71	14,97		14,97		63,69				0,94
15.06.2025	24,00	*	14,07	5,62	8,45	64,01	27,45	36,56	6,80	4,90	13,96		13,96	14,20		14,20		63,75				0,89
16.06.2025	24,00	*	13,96	4,96	9,00	64,03	23,71	40,32	6,80	4,90	13,61		13,61	13,87		13,87		63,89				0,87
17.06.2025	24,00	*	13,65	4,43	9,22	63,85	23,29	40,56	6,80	4,90	13,31		13,31	13,56		13,56		63,68				0,85
18.06.2025	24,00	*	14,22	4,56	9,66	63,79	23,16	40,63	6,80	4,90	13,90		13,90	14,15		14,15		63,65				0,88
19.06.2025	24,00	*	14,07	4,84	9,23	62,12	22,78	39,34	6,80	4,90	13,84		13,84	14,10		14,10		61,97				0,86
20.06.2025	24,00	*	33,90	22,22	11,68	65,98	60,72	5,26	6,80	4,90	14,12		14,12	14,38		14,38		64,66				0,91
21.06.2025	24,00	*	54,38	40,55	13,83	66,17	65,11	1,06	6,80	4,90	13,58		13,58	13,86		13,86		66,29				0,90
22.06.2025	24,00	*	54,62	40,20	14,42	66,40	65,38	1,02	6,80	4,90	14,29		14,29	14,58		14,58		66,65				0,95
Среднее	24,00		17,10	4,94	12,16	61,78	35,92	25,86	6,80	4,90	13,73		13,73	13,98		13,98		61,60				0,87
Итого	744,00		530,12	153,07	377,05						425,62		425,62	433,48		433,48						26,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	169780	149365,00	17396,80		17783,90			6690,41	30899,00
23.06.2025	170325	149521,00	17836,80		18232,00			6744,66	31667,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 21,22 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 433,48 м.куб.

0 час Гкал

Абонент подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

5,76 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета Энергия (от Абонента)

Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации