

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 68, лит. Э**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 68**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **36567.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 125253**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.06.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 1786	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-3-32-A	0,067		КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-3-32-A	0,067		КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-3-20-A	0,027	12	ТПТ-1-3	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,319	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,196
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0,0891	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 95,7	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 35,64 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4		
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.05.2025	24,00	*	173,67	159,43	14,24	70,47	65,40	5,07	7,80	2,90	14,24			14,24	14,56		14,56		70,00				1,83	
24.05.2025	24,00	*	177,66	164,10	13,56	69,98	64,97	5,01	7,80	2,90	13,56			13,56	13,87		13,87		70,00				1,79	
25.05.2025	24,00	*	173,03	156,45	16,58	69,55	64,52	5,03	7,80	2,90	16,58			16,58	16,95		16,95		70,00				1,96	
26.05.2025	24,00	*	169,30	154,36	14,94	70,07	64,80	5,27	7,80	2,90	14,94			14,94	15,28		15,28		70,00				1,88	
27.05.2025	24,00	*	173,03	157,06	15,97	70,42	65,29	5,13	7,80	2,90	15,97			15,97	16,33		16,33		70,00				1,95	
28.05.2025	24,00	*	172,87	157,59	15,28	70,14	65,17	4,97	7,80	2,90	15,28			15,28	15,63		15,63		70,00				1,87	
29.05.2025	24,00	*	170,88	156,41	14,47	70,22	65,26	4,96	7,80	2,90	14,46			14,46	14,79		14,79		70,00				1,81	
30.05.2025	24,00	*	162,97	148,87	14,10	69,77	64,67	5,10	7,80	2,90	14,10			14,10	14,41		14,41		70,00				1,76	
31.05.2025	24,00	*	158,12	143,54	14,58	69,99	64,62	5,37	7,80	2,90	14,58			14,58	14,91		14,91		70,00				1,81	
01.06.2025	24,00	*	161,26	144,97	16,29	70,42	64,88	5,54	7,80	2,90	16,29			16,29	16,65		16,65		70,00				1,97	
02.06.2025	24,00	*	155,10	141,88	13,22	70,58	64,97	5,61	7,80	2,90	13,22			13,22	13,52		13,52		70,00				1,74	
03.06.2025	24,00	*	154,57	138,87	15,70	70,54	64,91	5,63	7,80	2,90	15,70			15,70	16,06		16,06		70,00				1,91	
04.06.2025	24,00	*	161,08	145,10	15,98	70,09	64,66	5,43	7,80	2,90	15,97			15,97	16,34		16,34		70,00				1,92	
05.06.2025	24,00	*	161,03	145,62	15,41	69,30	63,96	5,34	7,80	2,90	15,40			15,40	15,75		15,75		70,00				1,86	
06.06.2025	24,00	*	160,88	145,78	15,10	69,85	64,51	5,34	7,80	2,90	15,10			15,10	15,45		15,45		70,00				1,85	
07.06.2025	24,00	*	158,03	144,48	13,55	70,38	64,89	5,49	7,80	2,90	13,54			13,54	13,85		13,85		70,00				1,76	
08.06.2025	24,00	*	157,95	143,07	14,88	70,57	65,03	5,54	7,80	2,90	14,88			14,88	15,21		15,21		70,00				1,86	
09.06.2025	24,00	*	159,09	143,33	15,76	69,02	63,59	5,43	7,80	2,90	15,76			15,76	16,12		16,12		70,00				1,88	
10.06.2025	24,00	*	159,47	145,27	14,20	70,29	64,66	5,63	7,80	2,90	14,19			14,19	14,52		14,52		70,00				1,83	
11.06.2025	24,00	*	158,82	144,51	14,31	69,73	64,21	5,52	7,80	2,90	14,31			14,31	14,64		14,64		70,00				1,81	
12.06.2025	24,00	*	159,43	145,51	13,92	70,54	64,97	5,57	7,80	2,90	13,93			13,93	14,24		14,24		70,00				1,81	
13.06.2025	24,00	*	160,00	147,96	12,04	70,87	65,45	5,42	7,80	2,90	12,04			12,04	12,31		12,31		70,00				1,67	
14.06.2025	24,00	*	158,27	144,26	14,01	70,24	64,84	5,40	7,80	2,90	14,01			14,01	14,32		14,32		70,00				1,78	
15.06.2025	24,00	*	159,38	142,40	16,98	70,18	64,76	5,42	7,80	2,90	16,98			16,98	17,36		17,36		70,00				1,98	
16.06.2025	24,00	*	159,59	146,07	13,52	70,77	65,44	5,33	7,80	2,90	13,52			13,52	13,83		13,83		70,00				1,75	
17.06.2025	24,00	*	163,18	148,52	14,66	70,36	65,17	5,19	7,80	2,90	14,66			14,66	15,00		15,00		70,00				1,82	
18.06.2025	12,00	*	85,13	78,51	6,62	69,73	64,56	5,17	7,80	2,90	6,62			6,62	6,77		6,77		70,00				0,88	
19.06.2025		*																						
20.06.2025		*																						
21.06.2025		*																						
22.06.2025		*																						
Среднее	23,56		163,16	148,45	14,71	70,15	64,82	5,33	7,80	2,90	14,71			14,71	15,04		15,04		70,00				1,84	
Итого	636,00		4323,79	3933,92	389,87						389,83			389,83	398,67		398,67						48,74	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	181201	159140,00	22060,50		22560,20			7305,05	24703,50
23.06.2025	185700	163230,00	22469,50		22978,40			7384,55	25471,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **13,53 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **50,85** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **466,49** м.куб.

108 час **8,28** Гкал
 108 час **67,82** куб.м
 108 час
ОТВЕРЖЕНО
УТВЕРЖДЕНО
 6,17 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944dae
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет: **ЭДО ООО Энергия (от Абонента)**
 Идентификатор: **b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd**
25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат **05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B**
 Представитель теплоснабжающей организации
26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**