

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 70, лит. Е	Договор:	32777.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 70	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	105275
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208359	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,32	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1868		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0849		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 96	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 33,96	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	95,65	84,97	10,68	70,69	70,60	0,09	6,80	4,90	11,40		11,40	11,65		11,65		70,42				0,77
24.05.2025	24,00	*	99,04	87,22	11,82	70,27	70,17	0,10	6,80	4,90	12,57		12,57	12,83		12,83		70,11				0,84
25.05.2025	24,00	*	96,54	83,46	13,08	69,71	69,62	0,09	6,80	4,90	13,85		13,85	14,15		14,15		69,40				0,92
26.05.2025	24,00	*	93,77	82,34	11,43	70,32	70,21	0,11	6,80	4,90	12,09		12,09	12,35		12,35		70,06				0,82
27.05.2025	24,00	*	96,20	83,87	12,33	70,71	70,60	0,11	6,80	4,90	13,05		13,05	13,32		13,32		70,51				0,88
28.05.2025	24,00	*	96,99	84,45	12,54	70,35	70,24	0,11	6,80	4,90	13,20		13,20	13,49		13,49		70,27				0,89
29.05.2025	24,00	*	95,83	83,77	12,06	70,40	70,32	0,08	6,80	4,90	12,64		12,64	12,92		12,92		70,10				0,86
30.05.2025	24,00	*	90,86	79,71	11,15	70,00	69,89	0,11	6,80	4,90	11,61		11,61	11,87		11,87		69,79				0,79
31.05.2025	24,00	*	88,32	77,19	11,13	70,22	70,10	0,12	6,80	4,90	11,55		11,55	11,82		11,82		69,92				0,79
01.06.2025	24,00	*	91,57	78,06	13,51	70,66	70,54	0,12	6,80	4,90	14,05		14,05	14,35		14,35		70,37				0,97
02.06.2025	24,00	*	86,57	75,66	10,91	70,78	70,68	0,10	6,80	4,90	11,42		11,42	11,66		11,66		70,17				0,78
03.06.2025	24,00	*	85,70	74,94	10,76	70,76	70,60	0,16	6,80	4,90	11,26		11,26	11,51		11,51		70,54				0,78
04.06.2025	24,00	*	90,12	77,90	12,22	70,32	70,18	0,14	6,80	4,90	12,82		12,82	13,09		13,09		70,16				0,87
05.06.2025	24,00	*	89,74	78,07	11,67	69,65	69,45	0,20	6,80	4,90	12,18		12,18	12,44		12,44		69,84				0,83
06.06.2025	24,00	*	89,00	78,07	10,93	70,14	69,99	0,15	6,80	4,90	11,55		11,55	11,81		11,81		70,00				0,78
07.06.2025	24,00	*	87,09	77,31	9,78	70,61	70,46	0,15	6,80	4,90	10,34		10,34	10,57		10,57		70,46				0,70
08.06.2025	24,00	*	88,17	76,73	11,44	70,79	70,62	0,17	6,80	4,90	12,09		12,09	12,34		12,34		70,75				0,83
09.06.2025	24,00	*	88,50	77,04	11,46	69,36	69,17	0,19	6,80	4,90	12,08		12,08	12,36		12,36		69,50				0,81
10.06.2025	24,00	*	89,26	77,84	11,42	70,50	70,33	0,17	6,80	4,90	12,07		12,07	12,32		12,32		70,44				0,82
11.06.2025	24,00	*	87,92	77,52	10,40	70,03	69,88	0,15	6,80	4,90	11,10		11,10	11,35		11,35		69,86				0,74
12.06.2025	24,00	*	88,42	78,21	10,21	70,88	70,71	0,17	6,80	4,90	10,86		10,86	11,09		11,09		70,84				0,74
13.06.2025	24,00	*	88,23	79,08	9,15	71,09	70,95	0,14	6,80	4,90	9,80		9,80	10,03		10,03		70,78				0,66
14.06.2025	24,00	*	87,28	77,36	9,92	70,47	70,33	0,14	6,80	4,90	10,52		10,52	10,78		10,78		70,20				0,71
15.06.2025	24,00	*	88,62	76,87	11,75	70,44	70,27	0,17	6,80	4,90	12,41		12,41	12,68		12,68		70,42				0,85
16.06.2025	24,00	*	88,44	78,29	10,15	70,98	70,86	0,12	6,80	4,90	10,88		10,88	11,12		11,12		70,64				0,73
17.06.2025	24,00	*	89,79	79,64	10,15	70,56	70,46	0,10	6,80	4,90	10,85		10,85	11,10		11,10		70,22				0,73
18.06.2025	24,00	*	89,11	79,12	9,99	70,85	70,72	0,13	6,80	4,90	10,61		10,61	10,85		10,85		70,64				0,72
19.06.2025	24,00	*	88,31	76,62	11,69	69,97	69,81	0,16	6,80	4,90	12,32		12,32	12,61		12,61		69,90				0,83
20.06.2025	24,00	*	89,20	77,93	11,27	70,36	70,21	0,15	6,80	4,90	11,85		11,85	12,12		12,12		70,21				0,81
21.06.2025	24,00	*	89,02	77,93	11,09	69,92	69,76	0,16	6,80	4,90	11,82		11,82	12,09		12,09		69,82				0,79
22.06.2025	24,00	*	90,02	77,27	12,75	70,04	69,91	0,13	6,80	4,90	13,39		13,39	13,71		13,71		69,79				0,91
Среднее	24,00		90,43	79,18	11,25	70,38	70,25	0,14	6,80	4,90	11,88		11,88	12,14		12,14		70,20				0,80
Итого	744,00		2803,28	2454,44	348,84						368,23		368,23	376,38		376,38						24,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	111193	95151,20	17389,50		17825,00			5322,44	31852,00
23.06.2025	114090	97689,30	17768,70		18212,50			5374,76	32620,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 20,23 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 376,38 м.куб.

0 час Гкал

Абонент подписан Электронной подписью

4,72 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя

Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации