

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 73, лит. А	Договор:	36932.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 73 ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	125294
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	12.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208340	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1942	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,173		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,051		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 58,9975	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 20,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	65,13	58,22	6,91	68,25	68,04	0,21	6,80	4,90	6,29		6,29	6,41		6,41		67,19				0,42
24.05.2025	24,00	*	60,39	54,34	6,05	68,10	67,77	0,33	6,80	4,90	5,40		5,40	5,50		5,50		67,58				0,36
25.05.2025	24,00	*	61,17	53,98	7,19	67,34	67,06	0,28	6,80	4,90	6,59		6,59	6,72		6,72		66,47				0,44
26.05.2025	24,00	*	62,46	55,19	7,27	68,72	68,41	0,31	6,80	4,90	6,59		6,59	6,74		6,74		68,10				0,45
27.05.2025	24,00	*	62,03	54,27	7,76	67,49	67,19	0,30	6,80	4,90	7,06		7,06	7,19		7,19		66,89				0,47
28.05.2025	24,00	*	60,66	53,25	7,41	62,98	62,96	0,02	6,80	4,90	6,74		6,74	6,83		6,83		60,70				0,41
29.05.2025	24,00	*	22,08	19,60	2,48	38,11	38,20	-0,09	6,80	4,90	2,80		2,80	2,81		2,81		36,84				0,10
30.05.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,83	20,46	0,37	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		21,70				0,00
31.05.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,08	18,78	0,30	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,83				0,00
01.06.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,20	17,15	0,05	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		17,97				0,00
02.06.2025	24,00	*	26,66	20,98	5,68	67,60	66,75	0,85	6,80	4,90	5,61		5,61	5,73		5,73		67,54				0,38
03.06.2025	24,00	*	48,50	42,91	5,59	68,29	67,81	0,48	6,80	4,90	5,22		5,22	5,33		5,33		67,60				0,35
04.06.2025	24,00	*	55,50	48,30	7,20	68,16	67,74	0,42	6,80	4,90	6,74		6,74	6,89		6,89		67,75				0,46
05.06.2025	24,00	*	55,08	48,36	6,72	67,17	66,78	0,39	6,80	4,90	6,29		6,29	6,44		6,44		66,83				0,42
06.06.2025	24,00	*	54,59	48,07	6,52	67,37	67,00	0,37	6,80	4,90	6,20		6,20	6,32		6,32		66,63				0,41
07.06.2025	24,00	*	54,28	47,84	6,44	67,95	67,58	0,37	6,80	4,90	6,01		6,01	6,13		6,13		67,37				0,41
08.06.2025	24,00	*	54,43	47,24	7,19	67,97	67,56	0,41	6,80	4,90	6,75		6,75	6,90		6,90		67,61				0,46
09.06.2025	24,00	*	53,79	47,21	6,58	66,76	66,35	0,41	6,80	4,90	6,10		6,10	6,22		6,22		66,57				0,41
10.06.2025	24,00	*	55,47	48,05	7,42	68,12	67,73	0,39	6,80	4,90	6,91		6,91	7,05		7,05		67,63				0,47
11.06.2025	24,00	*	80,97	60,27	20,70	68,99	68,36	0,63	6,80	4,90	6,03		6,03	6,14		6,14		67,36				1,47
12.06.2025	24,00	*	128,31	121,14	7,17	69,38	69,26	0,12	6,80	4,90	5,58		5,58	5,72		5,72		69,04				0,38
13.06.2025	24,00	*	129,17	122,48	6,69	69,70	69,59	0,11	6,80	4,90	5,09		5,09	5,21		5,21		68,93				0,35
14.06.2025	24,00	*	127,11	119,54	7,57	68,99	68,87	0,12	6,80	4,90	5,98		5,98	6,11		6,11		68,40				0,41
15.06.2025	24,00	*	126,18	118,36	7,82	68,89	68,76	0,13	6,80	4,90	6,21		6,21	6,34		6,34		68,39				0,42
16.06.2025	24,00	*	128,53	120,70	7,83	69,46	69,34	0,12	6,80	4,90	6,33		6,33	6,46		6,46		68,88				0,44
17.06.2025	24,00	*	130,10	122,70	7,40	69,13	69,02	0,11	6,80	4,90	5,94		5,94	6,08		6,08		68,52				0,41
18.06.2025	24,00	*	129,44	122,52	6,92	69,23	69,10	0,13	6,80	4,90	5,56		5,56	5,67		5,67		68,80				0,38
19.06.2025	24,00	*	124,40	117,85	6,55	68,57	68,44	0,13	6,80	4,90	5,32		5,32	5,42		5,42		67,80				0,36
20.06.2025	24,00	*	125,51	119,24	6,27	69,21	69,08	0,13	6,80	4,90	5,04		5,04	5,16		5,16		68,26				0,34
21.06.2025	24,00	*	123,99	117,74	6,25	68,66	68,54	0,12	6,80	4,90	4,91		4,91	4,99		4,99		67,98				0,33
22.06.2025	24,00	*	123,16	116,48	6,68	69,01	68,88	0,13	6,80	4,90	5,45		5,45	5,56		5,56		68,29				0,37
Среднее	24,00		75,13	68,61	6,52	62,47	62,21	0,26	6,80	4,90	5,31		5,31	5,42		5,42		61,92				0,39
Итого	744,00		2329,09	2126,83	202,26						164,74		164,74	168,07		168,07						12,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	109189	93312,20	8821,33		9027,66			4066,73	30593,00
23.06.2025	111586	95499,70	8992,28		9202,09			4092,98	31361,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 9,65 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 168,07 м.куб.

0 час
0 час
0 час
Абонент подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
2,43 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
в том числе по приборам учета
ООО "ТЭК СПб" №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от Абонента)

Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D