

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 89, корп. 2, лит. Ф	Договор:	33954.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 89, корп. 2, лит. Ф	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	109729
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205749	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	расходомер: ПРЭМ-32-B1	Gmax=	30	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-B1		30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-B1		30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,121		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,055		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 22 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	147,35	139,43	7,92	70,34	70,11	0,23	6,80	4,90	10,96		10,96	11,19		11,19		69,95				0,77
24.05.2025	24,00	*	150,10	142,34	7,76	69,87	69,66	0,21	6,80	4,90	10,97		10,97	11,23		11,23		69,48				0,76
25.05.2025	24,00	*	146,13	138,49	7,64	69,44	69,24	0,20	6,80	4,90	10,94		10,94	11,17		11,17		68,87				0,75
26.05.2025	24,00	*	142,81	133,66	9,15	69,97	69,73	0,24	6,80	4,90	12,31		12,31	12,57		12,57		69,72				0,86
27.05.2025	24,00	*	69,07	72,06	-2,99	69,97	68,90	1,07	6,80	4,90	9,26		9,26	9,39		9,39		60,31				0,56
28.05.2025	24,00	*	143,07	135,93	7,14	70,18	69,95	0,23	6,80	4,90	10,64		10,64	10,88		10,88		69,83				0,74
29.05.2025	24,00	*	142,38	135,51	6,87	70,23	70,01	0,22	6,80	4,90	9,76		9,76	9,98		9,98		69,69				0,68
30.05.2025	24,00	*	134,59	126,51	8,08	69,82	69,57	0,25	6,80	4,90	10,74		10,74	10,97		10,97		69,57				0,75
31.05.2025	24,00	*	125,25	116,57	8,68	70,03	69,78	0,25	6,80	4,90	10,98		10,98	11,24		11,24		69,52				0,76
01.06.2025	24,00	*	123,99	115,20	8,79	70,43	70,16	0,27	6,80	4,90	11,16		11,16	11,39		11,39		69,99				0,78
02.06.2025	24,00	*	112,17	104,77	7,40	70,46	70,21	0,25	6,80	4,90	9,50		9,50	9,71		9,71		69,66				0,66
03.06.2025	24,00	*	115,62	107,64	7,98	70,47	70,20	0,27	6,80	4,90	10,20		10,20	10,44		10,44		69,97				0,71
04.06.2025	24,00	*	122,64	115,11	7,53	69,93	69,67	0,26	6,80	4,90	9,97		9,97	10,17		10,17		69,62				0,70
05.06.2025	24,00	*	126,06	118,52	7,54	69,19	68,90	0,29	6,80	4,90	10,08		10,08	10,29		10,29		69,22				0,70
06.06.2025	24,00	*	125,62	118,75	6,87	69,77	69,49	0,28	6,80	4,90	9,47		9,47	9,70		9,70		69,52				0,66
07.06.2025	24,00	*	124,92	117,74	7,18	70,29	70,01	0,28	6,80	4,90	9,88		9,88	10,10		10,10		70,02				0,69
08.06.2025	24,00	*	121,04	112,76	8,28	70,45	70,15	0,30	6,80	4,90	10,84		10,84	11,04		11,04		70,24				0,76
09.06.2025																						
10.06.2025																						
11.06.2025																						
12.06.2025																						
13.06.2025																						
14.06.2025																						
15.06.2025																						
16.06.2025																						
17.06.2025																						
18.06.2025																						
19.06.2025																						
20.06.2025																						
21.06.2025																						
22.06.2025																						
Среднее	24,00		127,81	120,65	7,17	70,05	69,75	0,30	6,80	4,90	10,45		10,45	10,67		10,67		69,13				0,72
Итого	408,00		2172,81	2050,99	121,82						177,66		177,66	181,46		181,46						12,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	128721	118908,00	13118,40		13387,90			4191,09	31856,00
09.06.2025	131038	121096,00	13305,80		13579,30			4213,80	32288,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 17,99 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 330,84 м.куб.

336 час 10,08 Гкал
336 час 140,38 куб.м
документ подписан электронной подписью
ОТПРАВЛЕНО 4,38 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)
Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd
25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D