

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 99, лит. И	Договор:	33960.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 99, лит. И	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	109733
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205811	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1078		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,049		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 19,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00		138,71	124,14	14,57	69,93	69,86	0,07	6,80	4,90	11,07		11,07	11,32		11,32		70,01				0,78
24.05.2025	24,00		141,95	127,48	14,47	69,44	69,37	0,07	6,80	4,90	10,91		10,91	11,14		11,14		69,53				0,76
25.05.2025	24,00		138,28	122,11	16,17	69,07	69,01	0,06	6,80	4,90	12,73		12,73	12,98		12,98		68,91				0,88
26.05.2025	24,00		135,14	121,11	14,03	69,51	69,43	0,08	6,80	4,90	10,63		10,63	10,87		10,87		69,67				0,74
27.05.2025	24,00	*	69,77	66,75	3,02	68,75	68,34	0,41	6,80	4,90	12,29		12,29	12,53		12,53		62,88				0,77
28.05.2025	24,00		137,87	123,62	14,25	69,78	69,72	0,06	6,80	4,90	10,49		10,49	10,73		10,73		69,76				0,73
29.05.2025	24,00		137,31	123,08	14,23	69,84	69,77	0,07	6,80	4,90	10,51		10,51	10,77		10,77		69,89				0,74
30.05.2025	24,00	*	125,92	112,61	13,31	69,34	69,25	0,09	6,80	4,90	9,93		9,93	10,12		10,12		69,41				0,69
31.05.2025	24,00		120,48	106,02	14,46	69,57	69,47	0,10	6,80	4,90	11,24		11,24	11,49		11,49		69,60				0,78
01.06.2025	24,00		121,33	107,02	14,31	69,94	69,83	0,11	6,80	4,90	11,13		11,13	11,37		11,37		70,05				0,78
02.06.2025	24,00		115,62	101,32	14,30	70,08	69,98	0,10	6,80	4,90	11,22		11,22	11,48		11,48		69,93				0,78
03.06.2025	24,00		115,16	102,07	13,09	70,02	69,90	0,12	6,80	4,90	10,01		10,01	10,22		10,22		70,06				0,70
04.06.2025	24,00		125,11	111,17	13,94	69,59	69,48	0,11	6,80	4,90	10,58		10,58	10,82		10,82		69,77				0,74
05.06.2025	24,00		124,93	110,65	14,28	68,74	68,64	0,10	6,80	4,90	10,96		10,96	11,22		11,22		68,87				0,76
06.06.2025	24,00		124,94	110,66	14,28	69,33	69,23	0,10	6,80	4,90	10,98		10,98	11,24		11,24		69,41				0,76
07.06.2025	24,00	*	124,38	110,04	14,34	69,89	69,77	0,12	6,80	4,90	11,03		11,03	11,27		11,27		70,15				0,77
08.06.2025																						
09.06.2025																						
10.06.2025																						
11.06.2025																						
12.06.2025																						
13.06.2025																						
14.06.2025																						
15.06.2025																						
16.06.2025																						
17.06.2025																						
18.06.2025																						
19.06.2025																						
20.06.2025																						
21.06.2025																						
22.06.2025																						
Среднее	24,00		124,81	111,24	13,57	69,55	69,44	0,11	6,80	4,90	10,98		10,98	11,22		11,22		69,24				0,76
Итого	384,00		1996,90	1779,85	217,05						175,71		175,71	179,57		179,57						12,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	126495	111316,00	13206,30		13539,00			4621,33	31955,00
08.06.2025	128628	113217,00	13392,70		13729,60			4650,61	32363,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 18,95 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 347,87 м.куб.

360 час 11,4 Гкал
360 час 168,3 куб.м
документ подписан электронной подписью
ОТПРАВЛЕНО
4,61 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя (от абонента)
Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd
Срок действия: 2025.06.01 - 2025.06.30
25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D