

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:			
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14799		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																							Общее теплототр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.05.25	24,00	-	135,38	118,19	17,19	68,74	68,61	0,13	0,49	0,39	16,30	-	16,30	16,65	-	16,65	-	68,34	-	0,44	-	1,11	
24.05.25	24,00	-	137,02	120,37	16,64	68,24	68,13	0,11	0,49	0,39	15,84	-	15,84	16,17	-	16,17	-	67,80	-	0,44	-	1,07	
25.05.25	24,00	-	128,92	109,76	19,16	67,89	67,80	0,09	0,49	0,39	18,34	-	18,34	18,73	-	18,73	-	67,16	-	0,44	-	1,23	
26.05.25	24,00	-	124,27	107,06	17,22	68,20	68,02	0,18	0,49	0,39	16,39	-	16,39	16,74	-	16,74	-	67,94	-	0,44	-	1,11	
27.05.25	24,00	-	65,47	67,17	-1,70	66,95	65,53	1,42	0,49	0,39	17,99	-	17,99	18,29	-	18,29	-	59,50	-	0,44	-	1,07	
28.05.25	24,00	-	140,35	123,66	16,69	68,46	68,37	0,09	0,49	0,39	16,10	-	16,10	16,44	-	16,44	-	67,86	-	0,44	-	1,09	
29.05.25	24,00	-	131,91	115,90	16,02	68,61	68,51	0,10	0,49	0,39	15,39	-	15,39	15,72	-	15,72	-	68,17	-	0,44	-	1,05	
30.05.25	24,00	-	117,80	103,09	14,71	67,97	67,83	0,14	0,49	0,39	13,72	-	13,72	14,01	-	14,01	-	67,54	-	0,44	-	0,93	
31.05.25	24,00	-	108,87	93,71	15,16	68,12	67,96	0,16	0,49	0,39	14,24	-	14,24	14,55	-	14,55	-	67,64	-	0,44	-	0,96	
01.06.25	24,00	-	110,56	91,96	18,61	68,46	68,29	0,17	0,49	0,39	17,88	-	17,88	18,26	-	18,26	-	68,09	-	0,44	-	1,22	
02.06.25	24,00	-	103,56	87,07	16,49	68,57	68,43	0,14	0,49	0,39	15,68	-	15,68	16,01	-	16,01	-	67,90	-	0,44	-	1,06	
03.06.25	24,00	-	103,51	87,59	15,93	68,46	68,32	0,14	0,49	0,39	15,09	-	15,09	15,41	-	15,41	-	67,81	-	0,44	-	1,02	
04.06.25	24,00	-	112,42	96,29	16,13	68,19	68,02	0,16	0,49	0,39	15,34	-	15,34	15,67	-	15,67	-	67,79	-	0,44	-	1,04	
05.06.25	24,00	-	112,15	94,57	17,58	67,40	67,20	0,20	0,49	0,39	16,79	-	16,79	17,14	-	17,14	-	67,23	-	0,44	-	1,13	
06.06.25	24,00	-	111,25	94,81	16,44	67,95	67,80	0,15	0,49	0,39	15,69	-	15,69	16,02	-	16,02	-	67,52	-	0,44	-	1,06	
07.06.25	24,00	-	110,07	93,72	16,35	68,49	68,31	0,17	0,49	0,39	15,55	-	15,55	15,88	-	15,88	-	68,15	-	0,44	-	1,06	
08.06.25	24,00	-	109,02	91,65	17,38	68,52	68,33	0,19	0,49	0,39	16,54	-	16,54	16,90	-	16,90	-	68,26	-	0,44	-	1,13	
09.06.25	24,00	-	108,15	91,47	16,68	67,20	67,01	0,20	0,49	0,39	15,84	-	15,84	16,16	-	16,16	-	66,96	-	0,44	-	1,06	
10.06.25	24,00	-	111,11	93,73	17,37	68,56	68,40	0,16	0,49	0,39	16,50	-	16,50	16,86	-	16,86	-	68,12	-	0,44	-	1,12	
11.06.25	24,00	-	108,41	92,64	15,77	68,02	67,83	0,18	0,49	0,39	14,79	-	14,79	15,10	-	15,10	-	67,68	-	0,44	-	1,00	
12.06.25	24,00	-	108,93	93,56	15,37	68,65	68,46	0,19	0,49	0,39	14,37	-	14,37	14,68	-	14,68	-	68,32	-	0,44	-	0,98	
13.06.25	24,00	-	112,77	97,49	15,28	69,03	68,89	0,14	0,49	0,39	14,26	-	14,26	14,57	-	14,57	-	68,48	-	0,44	-	0,98	
14.06.25	24,00	-	109,54	95,24	14,30	68,34	68,19	0,15	0,49	0,39	13,19	-	13,19	13,47	-	13,47	-	67,76	-	0,44	-	0,89	
15.06.25	24,00	-	108,84	92,12	16,72	68,23	68,05	0,18	0,49	0,39	15,75	-	15,75	16,08	-	16,08	-	67,90	-	0,44	-	1,07	
16.06.25	24,00	-	110,12	96,56	13,56	68,79	68,64	0,15	0,49	0,39	12,55	-	12,55	12,82	-	12,82	-	68,25	-	0,44	-	0,86	
17.06.25	24,00	-	113,32	97,55	15,77	68,52	68,36	0,16	0,49	0,39	13,97	-	13,97	14,27	-	14,27	-	68,15	-	0,44	-	0,95	
18.06.25	24,00	-	113,43	99,31	14,13	68,69	68,53	0,17	0,49	0,39	13,34	-	13,34	13,63	-	13,63	-	68,35	-	0,44	-	0,91	
19.06.25	24,00	-	108,18	93,93	14,26	67,89	67,72	0,17	0,49	0,39	13,78	-	13,78	14,07	-	14,07	-	67,41	-	0,44	-	0,93	
20.06.25	24,00	-	109,12	94,93	14,19	68,42	68,24	0,19	0,49	0,39	13,93	-	13,93	14,22	-	14,22	-	67,92	-	0,44	-	0,95	
21.06.25	24,00	-	108,46	94,29	14,16	67,95	67,76	0,19	0,49	0,39	13,86	-	13,86	14,15	-	14,15	-	67,43	-	0,44	-	0,93	
22.06.25	24,00	-	107,80	91,55	16,25	68,17	67,99	0,18	0,49	0,39	15,98	-	15,98	16,32	-	16,32	-	67,64	-	0,44	-	1,08	
Среднее	24,00	-	112,93	97,45	15,48	68,25	68,05	0,20	0,49	0,39	15,32	-	15,32	15,65	-	15,65	-	67,58	-	0,44	0,00	1,03	
Итого	744,00	-	3500,71	3020,91	479,81	-	-	-	-	-	474,97	-	474,97	485,00	-	485,00	-	-	-	-	-	32,08	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25								-	-	-
	22.06.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

13.53

час
Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
"ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697
25.06.25 12:33 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
26.06.25 14:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D