

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025  
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207709 Подающ.тр.(М1): № 515648 Обратн.тр.(М2): № 515498 Тр. ГВС(М3): № 507273 Тр.цирк.ГВС(М4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	PRЭМ 40 B1 PRЭМ 40 B1 PRЭМ 32 B1	Gmin= 0,1 Gmin= 0,1 Gmin= 0,067 Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= 45 Gmax= 45 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н № 47797Г Термопреобр.: КТСП-Н № 47797Х Термопреобр.: № Термопреобр.: № Термопреобр.:	Приборы УУТЭ поверены до:	№ 47797Г № 47797Х № № №	Тхв, гр.С= 13.53 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qвент.= Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс.= Gгвс.=						

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплотр-е Qобщ.
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.05.25	24,00	-	125,74	116,96	8,78	69,69	63,77	5,92	0,69	0,49	85,97	-	85,97	87,86	-	87,86	-	69,68	-	-	-	1,31
24.05.25	24,00	-	128,74	120,28	8,46	69,28	63,48	5,80	0,69	0,49	87,86	-	87,86	89,79	-	89,79	-	69,27	-	-	-	1,29
25.05.25	24,00	-	124,29	114,31	9,98	68,76	62,86	5,90	0,69	0,49	85,19	-	85,19	87,09	-	87,09	-	68,75	-	-	-	1,37
26.05.25	24,00	-	121,81	113,17	8,64	69,35	63,23	6,12	0,69	0,49	83,29	-	83,29	85,11	-	85,11	-	69,34	-	-	-	1,30
27.05.25	24,00	-	124,09	116,45	7,64	69,89	63,88	6,01	0,69	0,49	84,51	-	84,51	86,41	-	86,41	-	69,88	-	-	-	1,24
28.05.25	24,00	-	124,28	116,65	7,63	69,58	63,67	5,91	0,69	0,49	84,66	-	84,66	86,54	-	86,54	-	69,58	-	-	-	1,23
29.05.25	24,00	-	123,68	116,26	7,42	69,60	63,74	5,86	0,69	0,49	84,17	-	84,17	86,05	-	86,05	-	69,59	-	-	-	1,20
30.05.25	24,00	-	116,40	108,24	8,16	69,06	62,97	6,09	0,69	0,49	79,44	-	79,44	81,21	-	81,21	-	69,06	-	-	-	1,23
31.05.25	24,00	-	106,54	98,10	8,44	69,40	62,66	6,74	0,69	0,49	73,00	-	73,00	74,63	-	74,63	-	69,38	-	-	-	1,25
01.06.25	24,00	-	108,36	98,86	9,50	69,80	62,93	6,87	0,69	0,49	74,42	-	74,42	76,11	-	76,11	-	69,78	-	-	-	1,34
02.06.25	24,00	-	103,24	94,53	8,71	69,86	62,72	7,14	0,69	0,49	70,82	-	70,82	72,43	-	72,43	-	69,81	-	-	-	1,29
03.06.25	24,00	-	102,93	94,82	8,11	69,80	62,72	7,08	0,69	0,49	70,47	-	70,47	72,05	-	72,05	-	69,77	-	-	-	1,24
04.06.25	24,00	-	108,86	100,32	8,54	69,39	62,70	6,69	0,69	0,49	74,53	-	74,53	76,15	-	76,15	-	69,36	-	-	-	1,27
05.06.25	24,00	-	108,69	100,61	8,08	68,67	62,07	6,60	0,69	0,49	74,34	-	74,34	75,95	-	75,95	-	68,66	-	-	-	1,22
06.06.25	24,00	-	108,34	100,35	7,99	69,20	62,57	6,63	0,69	0,49	74,03	-	74,03	75,67	-	75,67	-	69,18	-	-	-	1,22
07.06.25	24,00	-	106,47	99,90	6,57	69,64	62,95	6,69	0,69	0,49	72,43	-	72,43	74,05	-	74,05	-	69,62	-	-	-	1,13
08.06.25	24,00	-	106,44	98,24	8,20	69,83	63,05	6,78	0,69	0,49	72,81	-	72,81	74,45	-	74,45	-	69,81	-	-	-	1,25
09.06.25	24,00	-	105,96	98,72	7,24	68,44	61,76	6,68	0,69	0,49	72,26	-	72,26	73,84	-	73,84	-	68,42	-	-	-	1,16
10.06.25	24,00	-	107,52	100,02	7,50	69,80	63,04	6,76	0,69	0,49	73,41	-	73,41	75,03	-	75,03	-	69,78	-	-	-	1,21
11.06.25	24,00	-	106,95	99,52	7,43	69,28	62,53	6,75	0,69	0,49	73,01	-	73,01	74,59	-	74,59	-	69,25	-	-	-	1,19
12.06.25	24,00	-	108,56	100,70	7,86	70,05	63,24	6,81	0,69	0,49	74,18	-	74,18	75,83	-	75,83	-	70,03	-	-	-	1,25
13.06.25	24,00	-	108,60	102,38	6,22	70,25	63,53	6,72	0,69	0,49	73,84	-	73,84	75,50	-	75,50	-	70,22	-	-	-	1,13
14.06.25	24,00	-	107,01	99,71	7,30	69,56	62,84	6,72	0,69	0,49	73,00	-	73,00	74,66	-	74,66	-	69,53	-	-	-	1,18
15.06.25	24,00	-	107,26	98,59	8,67	69,48	62,82	6,66	0,69	0,49	73,53	-	73,53	75,14	-	75,14	-	69,46	-	-	-	1,26
16.06.25	24,00	-	109,76	102,14	7,62	70,02	63,53	6,49	0,69	0,49	74,89	-	74,89	76,60	-	76,60	-	70,00	-	-	-	1,20
17.06.25	24,00	-	109,32	102,79	6,53	69,68	63,26	6,42	0,69	0,49	74,31	-	74,31	75,96	-	75,96	-	69,66	-	-	-	1,12
18.06.25	24,00	-	109,07	102,47	6,60	69,94	63,48	6,46	0,69	0,49	74,18	-	74,18	75,85	-	75,85	-	69,92	-	-	-	1,13
19.06.25	24,00	-	105,21	98,63	6,58	69,15	62,51	6,64	0,69	0,49	71,64	-	71,64	73,21	-	73,21	-	69,13	-	-	-	1,11
20.06.25	24,00	-	106,72	100,60	6,12	69,72	62,89	6,83	0,69	0,49	72,57	-	72,57	74,16	-	74,16	-	69,69	-	-	-	1,12
21.06.25	24,00	-	106,82	100,43	6,39	69,21	62,50	6,71	0,69	0,49	72,65	-	72,65	74,27	-	74,27	-	69,18	-	-	-	1,12
22.06.25	24,00	-	106,37	99,26	7,11	69,46	62,60	6,86	0,69	0,49	72,55	-	72,55	74,19	-	74,19	-	69,43	-	-	-	1,18
Среднее	24,00	-	111,42	103,68	7,74	69,51	62,98	6,53	0,69	0,49	76,06	-	76,06	77,75	-	77,75	-	69,49	-	-	0,00	1,22
Итого	744,00	-	3454,03	3214,01	240,02	-	-	-	-	-	2357,96	-	2357,96	2410,38	-	2410,38	-	-	-	-	-	37,70

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотпл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25									
	22.06.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_ °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 13.53 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -3,31 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 34,39 Гкал  
 244,92 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	<b>АО "ТЭК СПб"</b> , Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	<b>25.06.25</b> 12:33 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	<b>ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"</b> , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	<b>26.06.25</b> 14:36 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D