

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207928		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(М1): № 517953	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 36036Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): № 515770	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 36036Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): № 252419	Расходомер: ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 3998	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.05.25	24,00	-	101,57	90,68	10,89	70,19	67,32	2,87	0,69	0,49	24,85	-	24,85	25,42	-	25,42	-	70,12	-	-	-	1,03
24.05.25	24,00	-	104,59	93,21	11,38	69,77	67,05	2,72	0,69	0,49	25,78	-	25,78	26,37	-	26,37	-	69,70	-	-	-	1,05
25.05.25	24,00	-	101,40	88,94	12,46	69,23	66,46	2,77	0,69	0,49	26,16	-	26,16	26,77	-	26,77	-	69,14	-	-	-	1,12
26.05.25	24,00	-	99,49	87,72	11,77	69,89	66,90	2,99	0,69	0,49	25,27	-	25,27	25,84	-	25,84	-	69,86	-	-	-	1,09
27.05.25	24,00	-	101,50	89,46	12,04	70,46	67,56	2,90	0,69	0,49	25,74	-	25,74	26,34	-	26,34	-	70,40	-	-	-	1,11
28.05.25	24,00	-	100,63	89,88	10,75	70,10	67,24	2,86	0,69	0,49	24,97	-	24,97	25,52	-	25,52	-	70,06	-	-	-	1,02
29.05.25	24,00	-	98,90	89,12	9,78	70,14	67,30	2,84	0,69	0,49	24,50	-	24,50	25,05	-	25,05	-	70,04	-	-	-	0,94
30.05.25	24,00	-	93,81	84,37	9,44	69,67	66,73	2,94	0,69	0,49	22,83	-	22,83	23,34	-	23,34	-	69,59	-	-	-	0,91
31.05.25	24,00	-	91,30	81,48	9,82	69,82	66,75	3,07	0,69	0,49	22,30	-	22,30	22,77	-	22,77	-	69,67	-	-	-	0,94
01.06.25	24,00	-	93,40	82,39	11,01	70,22	67,07	3,15	0,69	0,49	23,65	-	23,65	24,17	-	24,17	-	70,12	-	-	-	1,04
02.06.25	24,00	-	90,05	79,63	10,42	70,31	67,18	3,13	0,69	0,49	22,77	-	22,77	23,27	-	23,27	-	70,17	-	-	-	0,99
03.06.25	24,00	-	89,79	78,94	10,85	70,24	67,07	3,17	0,69	0,49	23,12	-	23,12	23,62	-	23,62	-	70,15	-	-	-	1,02
04.06.25	24,00	-	93,08	82,26	10,82	69,80	66,73	3,07	0,69	0,49	23,47	-	23,47	24,00	-	24,00	-	69,73	-	-	-	1,01
05.06.25	24,00	-	92,50	82,43	10,07	69,11	66,09	3,02	0,69	0,49	22,89	-	22,89	23,36	-	23,36	-	69,17	-	-	-	0,95
06.06.25	24,00	-	93,17	82,34	10,83	69,64	66,73	2,91	0,69	0,49	23,91	-	23,91	24,44	-	24,44	-	69,64	-	-	-	1,00
07.06.25	24,00	-	90,74	81,45	9,29	70,09	67,14	2,95	0,69	0,49	22,44	-	22,44	22,91	-	22,91	-	70,06	-	-	-	0,90
08.06.25	24,00	-	90,67	80,44	10,23	70,27	67,27	3,00	0,69	0,49	23,19	-	23,19	23,73	-	23,73	-	70,25	-	-	-	0,96
09.06.25	24,00	-	90,62	80,88	9,74	68,92	65,81	3,11	0,69	0,49	22,95	-	22,95	23,48	-	23,48	-	69,05	-	-	-	0,92
10.06.25	24,00	-	91,24	81,85	9,39	70,25	67,15	3,10	0,69	0,49	23,07	-	23,07	23,59	-	23,59	-	70,29	-	-	-	0,92
11.06.25	24,00	-	89,34	81,49	7,85	69,72	66,60	3,12	0,69	0,49	21,51	-	21,51	21,97	-	21,97	-	69,63	-	-	-	0,80
12.06.25	24,00	-	92,35	82,29	10,06	70,52	67,37	3,15	0,69	0,49	23,90	-	23,90	24,43	-	24,43	-	70,49	-	-	-	0,97
13.06.25	24,00	-	89,52	83,36	6,16	70,67	67,50	3,17	0,69	0,49	20,40	-	20,40	20,88	-	20,88	-	70,56	-	-	-	0,70
14.06.25	24,00	-	88,48	81,53	6,95	70,00	66,83	3,17	0,69	0,49	20,90	-	20,90	21,37	-	21,37	-	69,88	-	-	-	0,75
15.06.25	24,00	-	89,54	80,90	8,64	69,93	66,86	3,07	0,69	0,49	22,49	-	22,49	23,00	-	23,00	-	69,91	-	-	-	0,86
16.06.25	24,00	-	91,47	82,59	8,88	70,49	67,52	2,97	0,69	0,49	23,08	-	23,08	23,59	-	23,59	-	70,42	-	-	-	0,88
17.06.25	24,00	-										-			-		-		-	-	-	
18.06.25	24,00	-										-			-		-		-	-	-	
19.06.25	24,00	-										-			-		-		-	-	-	
20.06.25	24,00	-										-			-		-		-	-	-	
21.06.25	24,00	-										-			-		-		-	-	-	
22.06.25	24,00	-										-			-		-		-	-	-	
Среднее	24,00	-	93,97	83,99	9,98	69,98	66,97	3,01	0,69	0,49	23,45	-	23,45	23,97	-	23,97	-	69,92	-	-	0,00	0,95
Итого	600,00	-	2349,15	2099,63	249,52	-	-	-	-	-	586,14	-	586,14	599,23	-	599,23	-	-	-	-	-	23,86

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.05.25							-	-
	16.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час 5,7 Гкал
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: **144** час 61,1 м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации
 Корректировка на температуру холодной воды: 13.53 °C -4,27 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 25,29 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 315,21 м3

Оператор ЭДО ООО "Тензор"

Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб" , Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	25.06.25 12:33 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	26.06.25 14:33 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D