

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №219419		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(М1): № 550672	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 18185Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 550670	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 18185Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 529321	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4299	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																							Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общ. Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.05.25	24,00	-	101,33	88,79	12,54	70,21	68,57	1,64	0,69	0,49	16,79	-	16,79	17,17	-	17,17	-	70,40	-	-	-	1,18	
24.05.25	24,00	-	105,61	91,17	14,44	69,81	68,22	1,59	0,69	0,49	18,78	-	18,78	19,20	-	19,20	-	69,96	-	-	-	1,31	
25.05.25	24,00	-	102,37	87,23	15,14	69,30	67,71	1,59	0,69	0,49	19,28	-	19,28	19,68	-	19,68	-	69,40	-	-	-	1,34	
26.05.25	24,00	-	98,86	86,13	12,73	69,92	68,24	1,68	0,69	0,49	16,78	-	16,78	17,13	-	17,13	-	70,14	-	-	-	1,18	
27.05.25	24,00	-	101,47	87,80	13,67	70,51	68,86	1,65	0,69	0,49	17,81	-	17,81	18,21	-	18,21	-	70,72	-	-	-	1,26	
28.05.25	24,00	-	101,46	88,36	13,10	70,13	68,51	1,62	0,69	0,49	17,34	-	17,34	17,75	-	17,75	-	70,34	-	-	-	1,22	
29.05.25	24,00	-	101,23	87,75	13,48	70,16	68,59	1,57	0,69	0,49	17,79	-	17,79	18,23	-	18,23	-	70,27	-	-	-	1,25	
30.05.25	24,00	-	95,66	83,49	12,17	69,68	68,08	1,60	0,69	0,49	16,42	-	16,42	16,82	-	16,82	-	69,87	-	-	-	1,15	
31.05.25	24,00	-	92,36	80,66	11,70	69,85	68,20	1,65	0,69	0,49	15,78	-	15,78	16,13	-	16,13	-	70,03	-	-	-	1,11	
01.06.25	24,00	-	95,58	81,36	14,22	70,29	68,63	1,66	0,69	0,49	18,17	-	18,17	18,57	-	18,57	-	70,50	-	-	-	1,28	
02.06.25	24,00	-	91,60	78,83	12,77	70,35	68,68	1,67	0,69	0,49	16,59	-	16,59	16,96	-	16,96	-	70,45	-	-	-	1,17	
03.06.25	24,00	-	90,51	78,04	12,47	70,28	68,61	1,67	0,69	0,49	16,20	-	16,20	16,58	-	16,58	-	70,49	-	-	-	1,14	
04.06.25	24,00	-	93,85	81,48	12,37	69,83	68,23	1,60	0,69	0,49	16,36	-	16,36	16,73	-	16,73	-	69,98	-	-	-	1,14	
05.06.25	24,00	-	94,42	81,68	12,74	69,13	67,52	1,61	0,69	0,49	16,71	-	16,71	17,10	-	17,10	-	69,50	-	-	-	1,16	
06.06.25	24,00	-	94,21	81,70	12,51	69,66	68,08	1,58	0,69	0,49	16,60	-	16,60	16,96	-	16,96	-	69,94	-	-	-	1,16	
07.06.25	24,00	-	93,20	80,88	12,32	70,11	68,50	1,61	0,69	0,49	16,41	-	16,41	16,77	-	16,77	-	70,34	-	-	-	1,15	
08.06.25	24,00	-	93,60	79,99	13,61	70,33	68,71	1,62	0,69	0,49	17,65	-	17,65	18,06	-	18,06	-	70,65	-	-	-	1,25	
09.06.25	24,00	-	93,18	80,33	12,85	68,92	67,32	1,60	0,69	0,49	16,92	-	16,92	17,29	-	17,29	-	69,29	-	-	-	1,17	
10.06.25	24,00	-	94,02	81,35	12,67	70,29	68,66	1,63	0,69	0,49	16,68	-	16,68	17,06	-	17,06	-	70,60	-	-	-	1,18	
11.06.25	24,00	-	93,31	80,98	12,33	69,75	68,13	1,62	0,69	0,49	16,28	-	16,28	16,68	-	16,68	-	70,00	-	-	-	1,14	
12.06.25	24,00	-	94,30	81,57	12,73	70,54	68,89	1,65	0,69	0,49	16,64	-	16,64	17,02	-	17,02	-	70,91	-	-	-	1,18	
13.06.25	24,00	-	95,15	82,65	12,50	70,72	69,07	1,65	0,69	0,49	16,56	-	16,56	16,95	-	16,95	-	70,96	-	-	-	1,18	
14.06.25	24,00	-	93,60	80,84	12,76	70,03	68,40	1,63	0,69	0,49	16,73	-	16,73	17,10	-	17,10	-	70,22	-	-	-	1,17	
15.06.25	24,00	-	94,24	80,16	14,08	69,97	68,39	1,58	0,69	0,49	18,04	-	18,04	18,43	-	18,43	-	70,26	-	-	-	1,27	
16.06.25	24,00	-	94,30	81,80	12,50	70,52	68,93	1,59	0,69	0,49	16,50	-	16,50	16,90	-	16,90	-	70,70	-	-	-	1,17	
17.06.25	24,00	-	95,19	83,17	12,02	70,11	68,55	1,56	0,69	0,49	16,07	-	16,07	16,45	-	16,45	-	70,32	-	-	-	1,13	
18.06.25	24,00	-	104,01	73,30	30,71	67,99	68,56	-0,57	0,69	0,49	18,65	-	18,65	19,08	-	19,08	-	70,87	-	-	-	1,32	
19.06.25	24,00	-	95,25	82,32	12,93	69,74	67,63	2,11	0,69	0,49	19,31	-	19,31	19,74	-	19,74	-	70,00	-	-	-	1,35	
20.06.25	24,00	-	96,00	83,67	12,33	70,31	68,10	2,21	0,69	0,49	19,05	-	19,05	19,47	-	19,47	-	70,50	-	-	-	1,34	
21.06.25	24,00	-	96,86	83,67	13,19	69,78	67,62	2,16	0,69	0,49	19,96	-	19,96	20,40	-	20,40	-	70,00	-	-	-	1,40	
22.06.25	24,00	-																					
Среднее	24,00	-	96,22	82,71	13,52	69,94	68,34	1,60	0,69	0,49	17,30	-	17,30	17,69	-	17,69	-	70,25	-	-	0,00	1,21	
Итого	720,00	-	2886,73	2481,15	405,58	-	-	-	-	-	518,85	-	518,85	530,62	-	530,62	-	-	-	-	-	36,45	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25							-	-	-
	21.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час 1,21 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24** час 17,69 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 13.53 °C -7,27 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 30,39 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 559,14 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.06.25 12:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.06.25 14:33 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D