Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2021 0:00:00 | Тхв, гр.С= 13.53

Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.05.25	24,00	-	121,43	111,66	9,77	70,90	66,77	4,13	0,69	0,49	67,26	59,38	7,88	68,82	60,52	8,30	-	70,85	63,33	0,59	0,49	1,16
24.05.25	24,00	-	123,14	115,54	7,60	70,48	66,50	3,98	0,69	0,49	67,32	61,56	5,76	68,80	62,76	6,04	-	70,43	63,18	0,59	0,49	1,00
25.05.25	24,00	-	117,91	110,50	7,41	69,91	65,81	4,10	0,69	0,49	64,41	58,95	5,46	65,85	60,00	5,85	-	69,85	62,39	0,59	0,49	0,98
26.05.25	24,00	-	116,13	109,28	6,85	70,65	66,34	4,31	0,69	0,49	63,23	58,28	4,95	64,68	59,35	5,33	-	70,59	62,78	0,59	0,49	0,96
27.05.25	24,00	-	118,12	111,38	6,74	71,20	67,00	4,20	0,69	0,49	64,23	59,39	4,84	65,70	60,55	5,15	-	71,15	63,52	0,59	0,49	0,96
28.05.25	24,00	-	118,58	111,83	6,75	70,78	66,67	4,11	0,69	0,49	64,89	59,74	5,15	66,35	60,88	5,47	-	70,72	63,28	0,59	0,49	0,94
29.05.25	24,00	-	117,48	110,86	6,62	70,81	66,75	4,06	0,69	0,49	64,37	59,22	5,15	65,83	60,35	5,48	-	70,74	63,39	0,59	0,49	0,93
30.05.25	24,00	-	111,75	105,14	6,61	70,38	66,16	4,22	0,69	0,49	61,11	56,21	4,90	62,53	57,22	5,31	-	70,31	62,69	0,59	0,49	0,91
31.05.25	24,00	-	108,67	101,48	7,19	70,60	66,18	4,42	0,69	0,49	59,67	54,18	5,49	61,05	55,16	5,89	-	70,52	62,54	0,59	0,49	0,96
01.06.25	24,00	-	110,46	102,50	7,96	70,99	66,46	4,53	0,69	0,49	60,94	54,75	6,19	62,37	55,72	6,65	-	70,92	62,71	0,59	0,49	1,04
02.06.25	24,00	-	106,66	99,46	7,20	71,08	66,43	4,65	0,69	0,49	58,38	53,16	5,22	59,75	54,07	5,68	-	71,01	62,58	0,59	0,49	0,98
03.06.25	24,00	-	105,38	99,03	6,35	71,00	66,27	4,73	0,69	0,49	57,21	52,97	4,24	58,54	53,93	4,61	-	70,94	62,40	0,59	0,49	0,93
04.06.25	24,00	-	109,91	103,04	6,87	70,53	66,05	4,48	0,69	0,49	59,77	55,13	4,64	61,12	56,10	5,02	-	70,46	62,38	0,59	0,49	0,95
05.06.25	24,00	-	109,98	103,26	6,72	69,82	65,40	4,42	0,69	0,49	59,76	55,20	4,56	61,10	56,20	4,90	-	69,78	61,80	0,59	0,49	0,93
06.06.25	24,00	-	109,89	102,92	6,97	70,34	65,89	4,45	0,69	0,49	59,87	55,10	4,77	61,24	56,06	5,18	-	70,28	62,24	0,59	0,49	0,95
07.06.25	24,00	-	109,02	101,64	7,38	70,81	66,32	4,49	0,69	0,49	59,50	54,34	5,16	60,86	55,30	5,56	-	70,76	62,63	0,59	0,49	0,98
08.06.25	24,00	-	107,91	100,61	7,30	70,99	66,42	4,57	0,69	0,49	58,90	53,74	5,16	60,26	54,71	5,55	-	70,94	62,68	0,59	0,49	0,98
09.06.25	24,00	-	107,77	101,30	6,47	69,64	65,16	4,48	0,69	0,49	58,49	54,16	4,33	59,83	55,10	4,73	-	69,60	61,49	0,59	0,49	0,91
10.06.25	24,00	-	109,40	102,35	7,05	70,97	66,36	4,61	0,69	0,49	59,64	54,68	4,96	60,99	55,65	5,34	-	70,92	62,56	0,59	0,49	0,98
11.06.25	24,00	-	108,61	102,01	6,60	70,47	65,90	4,57	0,69	0,49	59,17	54,46	4,71	60,50	55,45	5,05	-	70,41	62,14	0,59	0,49	0,93
12.06.25	24,00	-	109,30	103,06	6,24	71,26	66,67	4,59	0,69	0,49	59,53	55,08	4,45	60,91	56,04	4,87	-	71,21	62,89	0,59	0,49	0,92
13.06.25	24,00	-	110,93	103,94	6,99	71,41	66,91	4,50	0,69	0,49	60,76	55,49	5,27	62,16	56,47	5,69	-	71,35	63,20	0,59	0,49	0,97
14.06.25	24,00	-	108,17	101,97	6,20	70,73	66,24	4,49	0,69	0,49	58,90	54,41	4,49	60,26	55,39	4,87	-	70,66	62,52	0,59	0,49	0,90
15.06.25	24,00	-	107,65	101,19	6,46	70,64	66,19	4,45	0,69	0,49	58,73	53,97	4,76	60,06	54,94	5,12	-	70,58	62,53	0,59	0,49	0,91
16.06.25	24,00	-	108,92	103,36	5,56	71,20	66,85	4,35	0,69	0,49	59,15	55,23	3,92	60,57	56,20	4,37	-	71,14	63,26	0,59	0,49	0,85
17.06.25	24,00	-	110,75	105,01	5,74	70,80	66,53	4,27	0,69	0,49	60,28	56,07	4,21	61,69	57,08	4,61	-	70,73	63,01	0,59	0,49	0,86
18.06.25	24,00	-	111,26	91,99	19,27	71,07	66,88	4,19	0,69	0,49	51,78	48,04	3,74	53,00	48,92	4,08	-	70,97	63,23	0,59	0,49	1,76
19.06.25	24,00	-	108,18	101,69	6,49	70,38	66,30	4,08	0,69	0,49	56,90	52,17	4,73	58,15	53,14	5,01	-	70,33	62,65	0,59	0,49	0,88
20.06.25	24,00	-	109,98	103,04	6,94	71,00	66,79	4,21	0,69	0,49	58,18	52,99	5,19	59,52	53,94	5,58	-	70,94	63,06	0,59	0,49	0,93
21.06.25	24,00	-	110,17	102,81	7,36	70,44	66,28	4,16	0,69	0,49	58,54	53,01	5,53	59,85	53,98	5,87	-	70,38	62,60	0,59	0,49	0,95
22.06.25	24,00	-	109,65	101,74	7,91	70,75	66,54	4,21	0,69	0,49	58,47	52,39	6,08	59,80	53,37	6,43	-	70,68	62,82	0,59	0,49	0,99
Среднее	24,00	-	111,39	104,05	7,34	70,71	66,36	4,36	0,69	0,49	60,30	55,27	5,03	61,68	56,276	5,41	-	70,65	62,73	0,59	0,49	0,98
Итого	744,00	-	3453,16	3225,59	227,57	-	-	-	-	-	1869,34	1713,45	155,89	1912,14	1744,55	167,59	-	-	-	-	-	30,27

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.05.25							-	-	-
	22.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 13.53 °С 0,97 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 29,30 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 167,59 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна / **25.06.25** 12:33 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР / **26.06.25** 14:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D