Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208366			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.05.25	24,00	-									24,39	8,72	15,67	24,91	8,72	16,19	-	68,08	43,02	0,59	0,49	1,29
24.05.25	24,00	-									24,62	8,34	16,28	25,15	8,34	16,81	-	68,47	43,48	0,59	0,49	1,32
25.05.25	24,00	-									25,11	8,49	16,62	25,68	8,49	17,19	-	69,36	42,74	0,59	0,49	1,38
26.05.25	24,00	-									27,34	10,48	16,86	27,95	10,53	17,42	-	70,14	46,25	0,59	0,49	1,43
27.05.25	24,00	-									25,56	9,80	15,76	26,12	9,81	16,31	-	69,54	45,00	0,59	0,49	1,34
28.05.25	24,00	-									24,09	8,40	15,69	24,59	8,40	16,19	-	67,76	42,56	0,59	0,49	1,27
29.05.25	24,00	-									25,18	9,86	15,32	25,73	9,88	15,85	-	68,55	45,18	0,59	0,49	1,28
30.05.25	24,00	-									22,73	9,42	13,31	23,20	9,52	13,68	-	68,58	48,61	0,59	0,49	1,10
31.05.25	24,00	-									24,28	9,44	14,84	24,81	9,46	15,35	-	69,16	48,84	0,59	0,49	1,22
01.06.25	24,00	-									24,63	8,57	16,06	25,19	8,57	16,62	-	69,24	43,45	0,59	0,49	1,33
02.06.25	24,00	-									24,53	10,00	14,53	25,08	10,02	15,06	-	70,09	45,47	0,59	0,49	1,26
03.06.25	24,00	-									24,64	9,76	14,88	25,20	9,78	15,42	-	69,88	44,49	0,59	0,49	1,29
04.06.25	24,00	-									24,23	9,20	15,03	24,75	9,24	15,51	-	69,96	45,91	0,59	0,49	1,27
05.06.25	24,00	-									23,61	7,88	15,73	24,10	7,88	16,22	-	67,93	42,46	0,59	0,49	1,27
06.06.25	24,00	-									27,84	10,07	17,77	28,46	10,15	18,31	-	70,04	46,17	0,59	0,49	1,48
07.06.25	24,00	-									28,65	9,78	18,87	29,31	9,78	19,53	-	70,16	45,06	0,59	0,49	1,57
08.06.25	24,00	-									31,39	9,31	22,08	32,09	9,31	22,78	-	69,51	44,45	0,59	0,49	1,77
09.06.25	24,00	-									31,06	7,48	23,58	31,72	7,48	24,24	-	67,04	44,89	0,59	0,49	1,75
10.06.25	24,00	-									30,92	9,65	21,27	31,60	9,66	21,94	-	68,91	46,98	0,59	0,49	1,68
11.06.25	24,00	-									30,09	9,69	20,40	30,76	9,69	21,07	-	68,86	44,90	0,59	0,49	1,64
12.06.25	24,00	-									30,67	9,68	20,99	31,35	9,68	21,67	-	70,16	45,38	0,59	0,49	1,71
13.06.25	24,00	-									27,65	9,67	17,98	28,26	9,67	18,59	-	69,65	44,81	0,59	0,49	1,49
14.06.25	24,00	-									30,38	9,25	21,13	31,06	9,25	21,81	-	70,10	45,33	0,59	0,49	1,71
15.06.25	24,00	-									28,90	8,66	20,24	29,56	8,66	20,90	-	69,96	43,83	0,59	0,49	1,64
16.06.25	24,00	-									30,99	7,78	23,21	31,70	7,78	23,92	-	69,68	44,34	0,59	0,49	1,81
17.06.25	24,00	-									31,13	7,82	23,31	31,82	7,82	24,00	-	69,15	44,34	0,59	0,49	1,81
18.06.25	24,00	-									30,40	7,64	22,76	31,07	7,64	23,43	-	68,92	45,08	0,59	0,49	1,75
19.06.25	24,00	-									29,77	8,61	21,16	30,41	8,61	21,80	-	68,77	48,20	0,59	0,49	1,63
20.06.25	24,00	-									27,50	7,48	20,02	28,06	7,49	20,57	-	66,55	46,16	0,59	0,49	1,48
21.06.25	24,00	-									32,66	8,02	24,64	33,37	8,02	25,35	-	67,60	47,44	0,59	0,49	1,83
22.06.25	24,00	-									32,06	8,60	23,46	32,78	8,60	24,18	-	68,57	46,05	0,59	0,49	1,80
Среднее	24,00	-									27,65	8,95	18,69	28,25	8,965	19,29	-	69,04	45,19	0,59	0,49	1,50
Итого	744,00	-									857,00	277,55	579,45	875,84	277,93	597,91	-	-	-	-	-	46,62

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.05.25							-	-	-
	22.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	13.53	°C	-8,09	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			38,53	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			597,91	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed | **25.06.25** 12:31 (MSK) | Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | **26.06.25** 14:35 (MSK) | Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D