Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: 9969.038.1 от 01.11.2008 | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 66-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 66-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №207788				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 13.53			
Подающ.тр.(М1):	№ 534679	Расходомер:	ПРЭМ-3 40 В1	Gmin=	0,1	Gmax=	45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 40464Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 508772	Расходомер:	ПРЭМ-3 40 В1	Gmin=	0,1	Gmax=	45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 40464Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 526818	Расходомер:	ПРЭМ 32 С1	Gmin=	0,12	Gmax=	30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3855	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.05.25	24,00	-	114,58	101,03	13,55	70,22	66,30	3,92	0,69	0,49	36,29	-	36,29	37,11	-	37,11	-	70,32	-	-	-	1,35
24.05.25	24,00	-	126,67	114,42	12,25	69,78	65,00	4,78	0,69	0,49	47,06	-	47,06	48,09	-	48,09	-	69,79	-	-	-	1,41
25.05.25	24,00	-	122,40	109,38	13,02	69,32	64,49	4,83	0,69	0,49	46,20	-	46,20	47,22	-	47,22	-	69,31	-	-	-	1,44
26.05.25	24,00	-	122,86	107,77	15,09	69,85	65,07	4,78	0,69	0,49	47,79	-	47,79	48,86	-	48,86	-	69,86	-	-	-	1,57
27.05.25	24,00	-	123,01	109,87	13,14	70,22	65,44	4,78	0,69	0,49	46,43	-	46,43	47,49	-	47,49	-	70,24	-	-	-	1,45
28.05.25	24,00	-	123,84	110,60	13,24	69,94	65,25	4,69	0,69	0,49	47,04	-	47,04	48,09	-	48,09	-	69,98	-	-	-	1,45
29.05.25	24,00	-	121,76	109,72	12,04	70,00	65,44	4,56	0,69	0,49	45,58	-	45,58	46,58	-	46,58	-	70,01	-	-	-	1,35
30.05.25	24,00	-	116,25	104,33	11,92	69,54	64,89	4,65	0,69	0,49	43,60	-	43,60	44,58	-	44,58	-	69,56	-	-	-	1,32
31.05.25	24,00	-	113,19	100,98	12,21	69,72	64,71	5,01	0,69	0,49	42,80	-	42,80	43,75	-	43,75	-	69,70	-	-	-	1,36
01.06.25	24,00	-	116,32	102,08	14,24	70,19	65,10	5,09	0,69	0,49	44,83	-	44,83	45,84	-	45,84	-	70,19	-	-	-	1,52
02.06.25	24,00	-	112,75	99,07	13,68	70,32	65,12	5,20	0,69	0,49	43,35	-	43,35	44,34	-	44,34	-	70,28	-	-	-	1,48
03.06.25	24,00	-	111,05	98,00	13,05	70,29	65,03	5,26	0,69	0,49	42,29	-	42,29	43,24	-	43,24	-	70,33	-	-	-	1,44
04.06.25	24,00	-	114,19	102,05	12,14	69,85	64,75	5,10	0,69	0,49	42,55	-	42,55	43,47	-	43,47	-	69,87	-	-	-	1,37
05.06.25	24,00	-	116,51	102,17	14,34	69,14	64,31	4,83	0,69	0,49	44,73	-	44,73	45,72	-	45,72	-	69,24	-	-	-	1,49
06.06.25	24,00	-	114,82	102,21	12,61	69,63	64,84	4,79	0,69	0,49	43,07	-	43,07	44,03	-	44,03	-	69,66	-	-	-	1,37
07.06.25	24,00	-	112,53	101,23	11,30	70,13	65,13	5,00	0,69	0,49	41,81	-	41,81	42,74	-	42,74	-	70,17	-	-	-	1,30
08.06.25	24,00	-	114,48	100,29	14,19	70,32	65,29	5,03	0,69	0,49	44,20	-	44,20	45,19	-	45,19	-	70,39	-	-	-	1,51
09.06.25	24,00	-	113,00	100,80	12,20	68,82	63,82	5,00	0,69	0,49	42,24	-	42,24	43,15	-	43,15	-	68,88	-	-	-	1,35
10.06.25	24,00	-	114,10	101,82	12,28	70,02	64,85	5,17	0,69	0,49	42,51	-	42,51	43,47	-	43,47	-	70,04	-	-	-	1,39
11.06.25	24,00	-	113,42	101,37	12,05	69,49	64,43	5,06	0,69	0,49	42,07	-	42,07	43,00	-	43,00	-	69,51	-	-	-	1,35
12.06.25	24,00	-	115,12	102,15	12,97	70,32	65,16	5,16	0,69	0,49	43,20	-	43,20	44,19	-	44,19	-	70,38	-	-	-	1,44
13.06.25	24,00	-	115,37	103,36	12,01	70,61	65,49	5,12	0,69	0,49	42,58	-	42,58	43,53	-	43,53	-	70,63	-	-	-	1,38
14.06.25	24,00	-	113,17	101,17	12,00	69,98	64,88	5,10	0,69	0,49	41,95	-	41,95	42,88	-	42,88	-	69,99	-	-	-	1,36
15.06.25	24,00	-	113,43	100,43	13,00	69,94	65,02	4,92	0,69	0,49	42,83	-	42,83	43,79	-	43,79	-	69,98	-	-	-	1,41
16.06.25	24,00	-	115,05	102,33	12,72	70,51	65,66	4,85	0,69	0,49	43,07	-	43,07	44,06	-	44,06	-	70,52	-	-	-	1,40
17.06.25	24,00	-	116,50	104,16	12,34	70,13	65,37	4,76	0,69	0,49	43,18	-	43,18	44,14	-	44,14	-	70,15	-	-	-	1,37
18.06.25	24,00	-	115,25	103,41	11,84	70,38	65,56	4,82	0,69	0,49	42,60	-	42,60	43,53	-	43,53	-	70,41	-	-	-	1,34
19.06.25	24,00	-	112,24	100,06	12,18	69,48	64,65	4,83	0,69	0,49	41,99	-	41,99	42,94	-	42,94	-	69,50	-	-	-	1,33
20.06.25	24,00	-	113,33	101,79	11,54	69,83	64,75	5,08	0,69	0,49	41,91	-	41,91	42,84	-	42,84	-	69,84	-	-	-	1,33
21.06.25	24,00	-	114,81	101,61	13,20	69,40	64,38	5,02	0,69	0,49	43,50	-	43,50	44,45	-	44,45	-	69,44	-	-	-	1,43
22.06.25	24,00	-	114,54	100,66	13,88	69,58	64,46	5,12	0,69	0,49	43,87	-	43,87	44,83	-	44,83	-	69,59	-	-	-	1,49
Среднее	24,00	-	116,02	103,24	12,78	69,90	64,99	4,91	0,69	0,49	43,46	-	43,46	44,42	-	44,42	-	69,93	-	-	0,00	1,40
Итого	744,00	-	3596,54	3200,32	396,22	-	-	-	-	-	1347,12	-	1347,12	1377,14	-	1377,14	-	-	-	-	-	43,54

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.05.25							-	-	-
	22.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	13.53	°C	-5,47	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			38,07	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			404,31	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed | **25.06.25** 12:31 (MSK) | Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | **26.06.25** 14:35 (MSK) | Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D