

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 7
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 7

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 05.08.2021 0:00:00		Тхв, гр.С= 11.61	
Вычислитель: ВКТ-7 №206886							
Подающ.тр.(М1): № 528312	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22004Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2): № 530444	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22004Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3): № 535271	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 3872	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ. Гкал
Дата	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	
23.05.25	24,00	-	8,17	0,00	8,17	70,22	42,50	27,72	0,69	0,49	8,07	-	8,07	8,26	-	8,26	-	68,81	-	-	-	0,57
24.05.25	24,00	-	8,76	0,00	8,76	69,78	42,09	27,69	0,69	0,49	8,68	-	8,68	8,88	-	8,88	-	68,49	-	-	-	0,61
25.05.25	24,00	-	8,90	0,00	8,90	67,80	41,44	26,36	0,69	0,49	8,81	-	8,81	9,00	-	9,00	-	66,55	-	-	-	0,60
26.05.25	24,00	-	8,94	0,00	8,94	67,04	41,07	25,97	0,69	0,49	8,85	-	8,85	9,04	-	9,04	-	65,81	-	-	-	0,60
27.05.25	24,00	-	9,51	0,00	9,51	66,47	40,79	25,68	0,69	0,49	9,41	-	9,41	9,60	-	9,60	-	65,36	-	-	-	0,63
28.05.25	24,00	-	9,48	0,00	9,48	66,91	41,21	25,70	0,69	0,49	9,39	-	9,39	9,60	-	9,60	-	65,80	-	-	-	0,63
29.05.25	24,00	-	9,19	0,00	9,19	68,93	42,34	26,59	0,69	0,49	9,10	-	9,10	9,30	-	9,30	-	67,76	-	-	-	0,63
30.05.25	24,00	-	8,62	0,00	8,62	68,52	42,58	25,94	0,69	0,49	8,53	-	8,53	8,71	-	8,71	-	67,26	-	-	-	0,59
31.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.06.25	24,00	-	8,73	0,00	8,73	67,61	41,57	26,04	0,69	0,49	8,64	-	8,64	8,81	-	8,81	-	66,37	-	-	-	0,59
03.06.25		-										-					-					
04.06.25		-										-					-					
05.06.25		-										-					-					
06.06.25		-										-					-					
07.06.25		-										-					-					
08.06.25		-										-					-					
09.06.25		-										-					-					
10.06.25		-										-					-					
11.06.25		-										-					-					
12.06.25		-										-					-					
13.06.25		-										-					-					
14.06.25		-										-					-					
15.06.25		-										-					-					
16.06.25		-										-					-					
17.06.25		-										-					-					
18.06.25		-										-					-					
19.06.25		-										-					-					
20.06.25		-										-					-					
21.06.25		-										-					-					
22.06.25		-										-					-					
Среднее	24,00	-	8,92	0,00	8,92	68,14	41,73	26,41	0,69	0,49	8,83	-	8,83	9,02	-	9,02	-	66,91	-	-	0,00	0,61
Итого	216,00	-	80,30	0,00	80,30	-	-	-	-	-	79,48	-	79,48	81,20	-	81,20	-	-	-	-	-	5,47

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (°C)
	22.05.25							-	-	-
	02.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

528
528

час
час

13,42
198,44

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификационный номер подписи: 80827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd
25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D