

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207222		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2021 0:00:00		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.05.25	24,00	-	157,11	147,81	9,30	71,21	66,67	4,54	0,69	0,49	78,97	-	78,97	80,82	-	80,82	-	71,20	-	-	-	1,34
24.05.25	24,00	-	160,92	152,78	8,14	70,80	66,34	4,46	0,69	0,49	80,69	-	80,69	82,61	-	82,61	-	70,79	-	-	-	1,26
25.05.25	24,00	-	154,84	143,33	11,51	70,23	65,76	4,47	0,69	0,49	78,22	-	78,22	79,94	-	79,94	-	70,21	-	-	-	1,46
26.05.25	24,00	-	152,97	142,62	10,35	70,94	66,21	4,73	0,69	0,49	77,36	-	77,36	79,12	-	79,12	-	70,91	-	-	-	1,41
27.05.25	24,00	-	155,21	146,88	8,33	71,39	66,74	4,65	0,69	0,49	78,15	-	78,15	79,97	-	79,97	-	71,37	-	-	-	1,28
28.05.25	24,00	-	155,68	148,60	7,08	70,96	66,43	4,53	0,69	0,49	78,24	-	78,24	80,05	-	80,05	-	70,94	-	-	-	1,18
29.05.25	24,00	-	154,47	146,93	7,54	71,00	66,50	4,50	0,69	0,49	77,77	-	77,77	79,55	-	79,55	-	70,98	-	-	-	1,20
30.05.25	24,00	-	147,08	138,87	8,21	70,59	66,01	4,58	0,69	0,49	74,22	-	74,22	75,90	-	75,90	-	70,57	-	-	-	1,22
31.05.25	24,00	-	142,83	133,61	9,22	70,84	66,05	4,79	0,69	0,49	72,21	-	72,21	73,89	-	73,89	-	70,82	-	-	-	1,30
01.06.25	24,00	-	144,92	135,76	9,16	71,24	66,37	4,87	0,69	0,49	73,36	-	73,36	75,04	-	75,04	-	71,21	-	-	-	1,32
02.06.25	24,00	-	140,41	131,41	9,00	71,39	66,45	4,94	0,69	0,49	71,16	-	71,16	72,78	-	72,78	-	71,36	-	-	-	1,30
03.06.25	24,00	-	139,15	130,84	8,31	71,31	66,35	4,96	0,69	0,49	70,41	-	70,41	72,02	-	72,02	-	71,29	-	-	-	1,25
04.06.25	24,00	-	144,58	135,98	8,60	70,83	66,08	4,75	0,69	0,49	73,15	-	73,15	74,82	-	74,82	-	70,81	-	-	-	1,26
05.06.25	24,00	-	145,55	134,50	11,05	70,12	65,41	4,71	0,69	0,49	73,90	-	73,90	75,53	-	75,53	-	70,12	-	-	-	1,42
06.06.25	24,00	-	144,81	136,37	8,44	70,64	65,98	4,66	0,69	0,49	73,19	-	73,19	74,85	-	74,85	-	70,63	-	-	-	1,24
07.06.25	24,00	-	143,44	134,04	9,40	71,12	66,37	4,75	0,69	0,49	72,54	-	72,54	74,22	-	74,22	-	71,11	-	-	-	1,31
08.06.25	24,00	-	142,39	132,03	10,36	71,27	66,48	4,79	0,69	0,49	72,17	-	72,17	73,87	-	73,87	-	71,27	-	-	-	1,38
09.06.25	24,00	-	142,84	133,62	9,22	69,89	65,15	4,74	0,69	0,49	72,24	-	72,24	73,83	-	73,83	-	69,89	-	-	-	1,28
10.06.25	24,00	-	144,16	135,47	8,69	71,11	66,27	4,84	0,69	0,49	72,80	-	72,80	74,47	-	74,47	-	71,10	-	-	-	1,28
11.06.25	24,00	-	143,33	135,34	7,99	70,64	65,80	4,84	0,69	0,49	72,37	-	72,37	74,01	-	74,01	-	70,63	-	-	-	1,23
12.06.25	24,00	-	144,63	136,63	8,00	71,46	66,61	4,85	0,69	0,49	72,96	-	72,96	74,63	-	74,63	-	71,47	-	-	-	1,24
13.06.25	24,00	-	146,33	137,53	8,80	71,64	66,82	4,82	0,69	0,49	73,82	-	73,82	75,55	-	75,55	-	71,64	-	-	-	1,30
14.06.25	24,00	-	142,92	135,39	7,53	71,01	66,17	4,84	0,69	0,49	72,05	-	72,05	73,73	-	73,73	-	71,00	-	-	-	1,20
15.06.25	24,00	-	142,47	133,15	9,32	70,93	66,17	4,76	0,69	0,49	72,01	-	72,01	73,69	-	73,69	-	70,93	-	-	-	1,30
16.06.25	24,00	-	144,46	138,01	6,45	71,49	66,81	4,68	0,69	0,49	72,72	-	72,72	74,40	-	74,40	-	71,49	-	-	-	1,12
17.06.25	24,00	-	147,45	138,96	8,49	71,08	66,50	4,58	0,69	0,49	74,46	-	74,46	76,14	-	76,14	-	71,08	-	-	-	1,25
18.06.25	24,00	-	146,24	139,07	7,17	71,35	66,63	4,72	0,69	0,49	73,76	-	73,76	75,44	-	75,44	-	71,35	-	-	-	1,17
19.06.25	24,00	-	141,74	133,62	8,12	70,57	65,82	4,75	0,69	0,49	71,65	-	71,65	73,31	-	73,31	-	70,57	-	-	-	1,21
20.06.25	24,00	-	144,35	135,46	8,89	71,04	66,21	4,83	0,69	0,49	73,09	-	73,09	74,77	-	74,77	-	71,05	-	-	-	1,29
21.06.25	24,00	-	144,40	134,83	9,57	70,55	65,77	4,78	0,69	0,49	73,19	-	73,19	74,87	-	74,87	-	70,55	-	-	-	1,33
22.06.25	24,00	-	143,17	133,97	9,20	70,78	65,87	4,91	0,69	0,49	72,47	-	72,47	74,15	-	74,15	-	70,78	-	-	-	1,32
Среднее	24,00	-	146,61	137,85	8,76	70,95	66,22	4,73	0,69	0,49	74,04	-	74,04	75,74	-	75,74	-	70,94	-	-	0,00	1,28
Итого	744,00	-	4544,85	4273,41	271,44	-	-	-	-	-	2295,30	-	2295,30	2347,97	-	2347,97	-	-	-	-	-	39,62

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25									
	22.06.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ / _____
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 13.53 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 35,87 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 276,98 м3

Гкал м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.06.25 12:31 (MSK)** Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **26.06.25 14:35 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР