

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №207145		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 06.08.2021 0:00:00		Тхв, гр.С= 13.53			
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №						
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №						
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №						
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №						
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №						
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=						
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=						

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общие тelloпoтp-е Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.05.25	24,00	-	247,77	243,02	4,75	71,18	67,91	3,27	0,69	0,49	149,12	-	149,12	152,56	-	152,56	-	71,12	-	-	-	1,14
24.05.25	24,00	-	252,21	247,52	4,69	70,75	67,56	3,19	0,69	0,49	151,43	-	151,43	154,90	-	154,90	-	70,69	-	-	-	1,13
25.05.25	24,00	-	244,68	238,16	6,52	70,20	66,95	3,25	0,69	0,49	147,71	-	147,71	151,09	-	151,09	-	70,13	-	-	-	1,24
26.05.25	24,00	-	242,36	236,57	5,79	70,93	67,53	3,40	0,69	0,49	146,54	-	146,54	149,90	-	149,90	-	70,86	-	-	-	1,22
27.05.25	24,00	-	245,57	239,74	5,83	71,45	68,10	3,35	0,69	0,49	148,29	-	148,29	151,77	-	151,77	-	71,38	-	-	-	1,23
28.05.25	24,00	-	246,80	240,74	6,06	71,01	67,77	3,24	0,69	0,49	148,85	-	148,85	152,29	-	152,29	-	70,95	-	-	-	1,22
29.05.25	24,00	-	245,21	240,17	5,04	71,05	67,86	3,19	0,69	0,49	147,80	-	147,80	151,22	-	151,22	-	70,99	-	-	-	1,13
30.05.25	24,00	-	235,72	231,05	4,67	70,63	67,38	3,25	0,69	0,49	142,61	-	142,61	145,86	-	145,86	-	70,56	-	-	-	1,09
31.05.25	24,00	-	230,34	223,30	7,04	70,86	67,44	3,42	0,69	0,49	140,17	-	140,17	143,38	-	143,38	-	70,78	-	-	-	1,27
01.06.25	24,00	-	232,74	224,47	8,27	71,26	67,74	3,52	0,69	0,49	142,02	-	142,02	145,31	-	145,31	-	71,18	-	-	-	1,39
02.06.25	24,00	-	226,29	221,06	5,23	71,38	67,80	3,58	0,69	0,49	137,64	-	137,64	140,86	-	140,86	-	71,30	-	-	-	1,17
03.06.25	24,00	-	225,15	220,67	4,48	71,30	67,72	3,58	0,69	0,49	136,97	-	136,97	140,15	-	140,15	-	71,22	-	-	-	1,12
04.06.25	24,00	-	233,01	227,48	5,53	70,81	67,38	3,43	0,69	0,49	141,70	-	141,70	144,93	-	144,93	-	70,74	-	-	-	1,18
05.06.25	24,00	-	233,28	228,30	4,98	70,08	66,71	3,37	0,69	0,49	141,66	-	141,66	144,83	-	144,83	-	70,01	-	-	-	1,12
06.06.25	24,00	-	232,93	226,88	6,05	70,60	67,24	3,36	0,69	0,49	141,75	-	141,75	145,01	-	145,01	-	70,54	-	-	-	1,20
07.06.25	24,00	-	231,08	223,23	7,85	71,10	67,64	3,46	0,69	0,49	140,92	-	140,92	144,18	-	144,18	-	71,03	-	-	-	1,34
08.06.25	24,00	-	229,37	222,84	6,53	71,28	67,79	3,49	0,69	0,49	139,62	-	139,62	142,85	-	142,85	-	71,21	-	-	-	1,25
09.06.25	24,00	-	229,97	223,89	6,08	69,88	66,44	3,44	0,69	0,49	139,90	-	139,90	143,03	-	143,03	-	69,82	-	-	-	1,21
10.06.25	24,00	-	231,86	226,43	5,43	71,20	67,69	3,51	0,69	0,49	140,89	-	140,89	144,12	-	144,12	-	71,13	-	-	-	1,19
11.06.25	24,00	-	231,01	224,77	6,24	70,71	67,22	3,49	0,69	0,49	140,65	-	140,65	143,88	-	143,88	-	70,64	-	-	-	1,24
12.06.25	24,00	-	232,69	227,90	4,79	71,52	68,02	3,50	0,69	0,49	141,34	-	141,34	144,62	-	144,62	-	71,45	-	-	-	1,15
13.06.25	24,00	-	234,79	230,23	4,56	71,68	68,22	3,46	0,69	0,49	142,52	-	142,52	145,87	-	145,87	-	71,60	-	-	-	1,14
14.06.25	24,00	-	230,59	225,60	4,99	71,00	67,54	3,46	0,69	0,49	140,18	-	140,18	143,41	-	143,41	-	70,94	-	-	-	1,15
15.06.25	24,00	-	229,56	223,57	5,99	70,92	67,48	3,44	0,69	0,49	139,91	-	139,91	143,13	-	143,13	-	70,85	-	-	-	1,21
16.06.25	24,00	-	233,05	228,01	5,04	71,48	68,13	3,35	0,69	0,49	141,66	-	141,66	144,99	-	144,99	-	71,41	-	-	-	1,14
17.06.25	24,00	-	236,76	230,60	6,16	71,07	67,77	3,30	0,69	0,49	144,00	-	144,00	147,32	-	147,32	-	71,00	-	-	-	1,21
18.06.25	24,00	-	235,15	230,56	4,59	71,34	67,99	3,35	0,69	0,49	142,75	-	142,75	146,07	-	146,07	-	71,27	-	-	-	1,11
19.06.25	24,00	-	228,63	224,13	4,50	70,62	67,22	3,40	0,69	0,49	138,89	-	138,89	142,03	-	142,03	-	70,56	-	-	-	1,09
20.06.25	24,00	-	232,18	227,26	4,92	71,17	67,68	3,49	0,69	0,49	141,02	-	141,02	144,26	-	144,26	-	71,11	-	-	-	1,15
21.06.25	24,00	-	232,35	226,75	5,60	70,64	67,21	3,43	0,69	0,49	141,06	-	141,06	144,28	-	144,28	-	70,57	-	-	-	1,18
22.06.25	24,00	-	230,99	224,15	6,84	70,94	67,44	3,50	0,69	0,49	140,51	-	140,51	143,76	-	143,76	-	70,88	-	-	-	1,28
Среднее	24,00	-	234,97	229,32	5,65	70,97	67,57	3,40	0,69	0,49	142,58	-	142,58	145,87	-	145,87	-	70,90	-	-	0,00	1,19
Итого	744,00	-	7284,09	7109,05	175,04	-	-	-	-	-	4420,08	-	4420,08	4521,86	-	4521,86	-	-	-	-	-	36,88

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25							-	-	-
	22.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему:

час

м3

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

13.53 °C

-2,42

Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

34,47

Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

178,61

м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.06.25 12:31 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.06.25 14:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D