

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 78
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 78

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №208354	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2021 0:00:00	Тхв, гр.С= 13.53	№ № № № №	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Подходящ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):									
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$		лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$						
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qtex.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Gвент.= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс= Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
23.05.25	24,00	-	173,75	166,23	7,52	71,41	67,60	3,81	0,69	0,49	81,29	-	81,29	83,16	-	83,16	-	71,27	-	-	-	1,18
24.05.25	24,00	-	177,49	170,73	6,76	70,97	67,23	3,74	0,69	0,49	82,50	-	82,50	84,40	-	84,40	-	70,84	-	-	-	1,13
25.05.25	24,00	-	172,43	163,19	9,24	70,42	66,66	3,76	0,69	0,49	81,62	-	81,62	83,44	-	83,44	-	70,29	-	-	-	1,27
26.05.25	24,00	-	170,07	161,03	9,04	71,15	67,20	3,95	0,69	0,49	80,47	-	80,47	82,33	-	82,33	-	71,03	-	-	-	1,29
27.05.25	24,00	-	171,32	164,11	7,21	71,69	67,77	3,92	0,69	0,49	80,06	-	80,06	81,92	-	81,92	-	71,56	-	-	-	1,17
28.05.25	24,00	-	172,72	165,13	7,59	71,25	67,46	3,79	0,69	0,49	81,09	-	81,09	82,95	-	82,95	-	71,12	-	-	-	1,18
29.05.25	24,00	-	171,69	163,68	8,01	71,28	67,53	3,75	0,69	0,49	81,11	-	81,11	82,98	-	82,98	-	71,14	-	-	-	1,19
30.05.25	24,00	-	163,05	155,68	7,37	70,86	67,05	3,81	0,69	0,49	76,93	-	76,93	78,69	-	78,69	-	70,73	-	-	-	1,12
31.05.25	24,00	-	157,73	150,62	7,11	71,08	67,10	3,98	0,69	0,49	74,33	-	74,33	76,03	-	76,03	-	70,94	-	-	-	1,11
01.06.25	24,00	-	161,33	152,28	9,05	71,49	67,45	4,04	0,69	0,49	76,89	-	76,89	78,69	-	78,69	-	71,35	-	-	-	1,27
02.06.25	24,00	-	155,30	147,78	7,52	71,61	67,38	4,23	0,69	0,49	72,95	-	72,95	74,67	-	74,67	-	71,47	-	-	-	1,17
03.06.25	24,00	-	153,88	146,00	7,88	71,53	67,30	4,23	0,69	0,49	72,53	-	72,53	74,21	-	74,21	-	71,40	-	-	-	1,19
04.06.25	24,00	-	159,07	151,98	7,09	71,03	66,95	4,08	0,69	0,49	74,42	-	74,42	76,14	-	76,14	-	70,89	-	-	-	1,13
05.06.25	24,00	-	159,61	152,34	7,27	70,30	66,29	4,01	0,69	0,49	74,77	-	74,77	76,44	-	76,44	-	70,19	-	-	-	1,13
06.06.25	24,00	-	159,24	152,23	7,01	70,82	66,83	3,99	0,69	0,49	74,41	-	74,41	76,11	-	76,11	-	70,70	-	-	-	1,11
07.06.25	24,00	-	157,31	150,56	6,75	71,31	67,23	4,08	0,69	0,49	73,46	-	73,46	75,17	-	75,17	-	71,20	-	-	-	1,10
08.06.25	24,00	-	157,50	149,24	8,26	71,50	67,40	4,10	0,69	0,49	74,38	-	74,38	76,10	-	76,10	-	71,39	-	-	-	1,21
09.06.25	24,00	-	157,70	149,83	7,87	70,12	66,04	4,08	0,69	0,49	74,15	-	74,15	75,80	-	75,80	-	70,04	-	-	-	1,17
10.06.25	24,00	-	158,51	151,62	6,89	71,44	67,25	4,19	0,69	0,49	74,00	-	74,00	75,72	-	75,72	-	71,32	-	-	-	1,14
11.06.25	24,00	-	157,83	150,91	6,92	70,95	66,80	4,15	0,69	0,49	73,72	-	73,72	75,39	-	75,39	-	70,84	-	-	-	1,13
12.06.25	24,00	-	158,22	152,27	5,95	71,75	67,52	4,23	0,69	0,49	73,42	-	73,42	75,14	-	75,14	-	71,64	-	-	-	1,08
13.06.25	24,00	-	159,93	154,18	5,75	71,90	67,74	4,16	0,69	0,49	74,11	-	74,11	75,86	-	75,86	-	71,78	-	-	-	1,06
14.06.25	24,00	-	156,32	150,79	5,53	71,22	67,06	4,16	0,69	0,49	72,32	-	72,32	74,00	-	74,00	-	71,09	-	-	-	1,03
15.06.25	24,00	-	156,61	149,67	6,94	71,13	67,03	4,10	0,69	0,49	73,19	-	73,19	74,88	-	74,88	-	71,02	-	-	-	1,11
16.06.25	24,00	-	159,41	152,60	6,81	71,69	67,64	4,05	0,69	0,49	74,44	-	74,44	76,15	-	76,15	-	71,56	-	-	-	1,11
17.06.25	24,00	-	161,82	155,34	6,48	71,27	67,33	3,94	0,69	0,49	75,22	-	75,22	76,95	-	76,95	-	71,14	-	-	-	1,08
18.06.25	24,00	-	160,01	154,38	5,63	71,53	67,51	4,02	0,69	0,49	73,93	-	73,93	75,63	-	75,63	-	71,41	-	-	-	1,03
19.06.25	24,00	-	155,70	149,06	6,64	70,85	66,76	4,09	0,69	0,49	72,52	-	72,52	74,18	-	74,18	-	70,74	-	-	-	1,09
20.06.25	24,00	-	158,38	151,70	6,68	71,43	67,25	4,18	0,69	0,49	73,81	-	73,81	75,54	-	75,54	-	71,31	-	-	-	1,12
21.06.25	24,00	-	159,07	151,59	7,48	70,87	66,78	4,09	0,69	0,49	74,49	-	74,49	76,21	-	76,21	-	70,76	-	-	-	1,16
22.06.25	24,00	-	157,95	150,27	7,68	71,20	66,97	4,23	0,69	0,49	74,14	-	74,14	75,87	-	75,87	-	71,08	-	-	-	1,19
Среднее	24,00	-	161,64	154,42	7,22	71,20	67,16	4,03	0,69	0,49	75,70	-	75,70	77,44	-	77,44	-	71,07	-	-	0,00	1,14
Итого	744,00	-	5010,95	4787,02	223,93	-	-	-	-	-	2346,67	-	2346,67	2400,75	-	2400,75	-	-	-	-	-	35,41

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.05.25							-	-
	22.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору: _____ / _____ / _____
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 13.53 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -3,09 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 228,50 м3

Гкал м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / _____
Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: b4e6e205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944dae

25.06.25 12:31 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.06.25 14:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D