

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Обслуживающая организация:
Источник:

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЗ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025
Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Установленные приборы:
Вычислитель: БКТ-7 №205779
Подающ.тр.(М1): № 505625
Обратн.тр.(М2): № 526973
Тр. ГВС(М3): № 494939
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(V5):
Расходомер: ПРЭМ 32 B1
Расходомер: ПРЭМ 32 B1
Расходомер: ПРЭМ 20 B1
Расходомер:
Расходомер:
Расчетный алгоритм:
зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$
лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$

Режим (схема):
Gmin= 0,067
Gmin= 0,067
Gmin= 0,027
Gmin=
Gmin=
Gmax= 30
Gmax= 30
Gmax= 12
Gmax=
Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЗ поверены до:
Тхв, гр.С= 13.53
Термопреобр.: КТСП-Н № 17697Г Преобр.давления: №
Термопреобр.: КТСП-Н № 17697Х Преобр.давления: №
Термопреобр.: ТСП-Н № 4407 Преобр.давления: №
Термопреобр.: Преобр.давления: №

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=0.23
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплотпр-е	
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		Гкал
23.05.25	24,00	-	96,92	87,03	9,89	70,72	70,56	0,16	0,69	0,49	9,04	-	9,04	9,25	-	9,25	-	70,21	-	-	-	0,63	
24.05.25	24,00	-	98,86	89,36	9,50	70,23	70,09	0,14	0,69	0,49	8,63	-	8,63	8,82	-	8,82	-	69,72	-	-	-	0,60	
25.05.25	24,00	-	95,42	85,54	9,88	69,82	69,67	0,15	0,69	0,49	8,98	-	8,98	9,19	-	9,19	-	69,21	-	-	-	0,62	
26.05.25	24,00	-	94,21	84,38	9,83	70,39	70,20	0,19	0,69	0,49	8,96	-	8,96	9,16	-	9,16	-	70,09	-	-	-	0,63	
27.05.25	24,00	-	47,34	38,03	9,31	70,65	70,58	0,07	0,69	0,49	8,93	-	8,93	9,14	-	9,14	-	69,01	-	-	-	0,62	
28.05.25		-															-	-	-	-			
29.05.25		-															-	-	-	-			
30.05.25		-															-	-	-	-			
31.05.25		-															-	-	-	-			
01.06.25		-															-	-	-	-			
02.06.25		-															-	-	-	-			
03.06.25		-															-	-	-	-			
04.06.25		-															-	-	-	-			
05.06.25		-															-	-	-	-			
06.06.25		-															-	-	-	-			
07.06.25		-															-	-	-	-			
08.06.25		-															-	-	-	-			
09.06.25		-															-	-	-	-			
10.06.25		-															-	-	-	-			
11.06.25		-															-	-	-	-			
12.06.25		-															-	-	-	-			
13.06.25		-															-	-	-	-			
14.06.25		-															-	-	-	-			
15.06.25		-															-	-	-	-			
16.06.25		-															-	-	-	-			
17.06.25		-															-	-	-	-			
18.06.25		-															-	-	-	-			
19.06.25		-															-	-	-	-			
20.06.25		-															-	-	-	-			
21.06.25		-															-	-	-	-			
22.06.25		-															-	-	-	-			
Среднее	24,00	-	86,55	76,87	9,68	70,36	70,22	0,14	0,69	0,49	8,91	-	8,91	9,11	-	9,11	-	69,65	-	-	0,00	0,62	
Итого	120,00	-	432,75	384,34	48,41	-	-	-	-	-	44,54	-	44,54	45,56	-	45,56	-	-	-	-	3,10		

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25								-	-	-
	27.05.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

624
624
13.53

час
час
16,12
236,91
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
15.48
392.47
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.06.25 12:33 (MSK)
26.06.25 14:33 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D