

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 16
Обслуживающая организация:
Источник:

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025
Договор: 10025.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 16
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №205829
Подающ.тр.(М1): № 508310
Обратн.тр.(М2): № 508567
Тр. ГВС(М3): № 533865
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(В5):
Расходомер: ПРЭМ 32 В1
Расходомер: ПРЭМ 32 В1
Расходомер: ПРЭМ 20 В1
Расходомер:
Расходомер:
Расчетный алгоритм:
зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Режим (схема):
Gmin= 0,067
Gmin= 0,067
Gmin= 0,027
Gmin=
Gmin=
Gmax= 30
Gmax= 30
Gmax= 12
Gmax=
Gmax=
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЗ поверены до:
Тхв, гр.С=
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
№
№
№
№
№

Qот=0.23
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gтех.пот.=
Qгвс=0.0902
Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
Дата	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.05.25	24,00	-	8,98	0,00	8,98	69,79	49,51	20,28	0,69	0,49	8,90	-	8,90	9,10	-	9,10	-	67,89	-	-	-	0,63
24.05.25	24,00	-	9,21	0,00	9,21	69,33	47,95	21,38	0,69	0,49	9,10	-	9,10	9,30	-	9,30	-	67,55	-	-	-	0,64
25.05.25	24,00	-	9,48	0,00	9,48	68,78	48,84	19,94	0,69	0,49	9,40	-	9,40	9,60	-	9,60	-	66,97	-	-	-	0,65
26.05.25	24,00	-	9,79	0,00	9,79	69,65	49,26	20,39	0,69	0,49	9,70	-	9,70	9,90	-	9,90	-	67,73	-	-	-	0,68
27.05.25	24,00	-	9,02	0,00	9,02	69,69	49,45	20,24	0,69	0,49	8,93	-	8,93	9,10	-	9,10	-	67,81	-	-	-	0,63
28.05.25	24,00	-	9,37	0,00	9,37	69,63	50,38	19,25	0,69	0,49	9,26	-	9,26	9,47	-	9,47	-	67,83	-	-	-	0,65
29.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	9,31	0,00	9,31	69,48	49,23	20,25	0,69	0,49	9,22	-	9,22	9,41	-	9,41	-	67,63	-	-	0,00	0,65
Итого	144,00	-	55,85	0,00	55,85	-	-	-	-	-	55,29	-	55,29	56,47	-	56,47	-	-	-	-	-	3,88

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (ч)
	22.05.25								-	-	-
	28.05.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгрвс изл:

600
600
13,53

час
час
°C
°C
°C
°C

16,25
235,25
3,95
15,18
291,72

Гкал
м3
Гкал
м3
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.06.25 12:33 (MSK)
26.06.25 14:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D