

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: БКТ-7 №207249
Подающ.тр.(М1): № 537671
Обратн.тр.(М2): № 527353
Тр. ГВС(М3): № 518870
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(В5):
Расходомер: ПРЭМ 40 В1
Расходомер: ПРЭМ 40 В1
Расходомер: ПРЭМ 32 С1
Расходомер:
Расходомер:

Режим (схема):
Gmin= 0,1
Gmin= 0,1
Gmin= 0,12
Gmin=
Gmin=
Gmax= 45
Gmax= 45
Gmax= 30
Gmax=
Gmax=
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до:
№ 21968Г
№ 21968Х
№ 4267
№
Тхв, гр.С= 1.93
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

№
№
№
№
№

Расчетный алгоритм:
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Qот=0.3339
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Qгвс.=0.30292
Gгвс=
Qгвс.пот.=
Gгвс.пот.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплопотр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.05.25	24,00	-	115,98	106,63	9,35	68,71	63,41	5,30	0,69	0,49	55,20	-	55,20	56,38	-	56,38	-	68,46	-	-	-	1,21
24.05.25	24,00	-	120,24	109,25	10,99	68,31	63,13	5,18	0,69	0,49	57,98	-	57,98	59,21	-	59,21	-	68,07	-	-	-	1,32
25.05.25	24,00	-	116,15	104,06	12,09	67,89	62,66	5,23	0,69	0,49	56,72	-	56,72	57,92	-	57,92	-	67,62	-	-	-	1,37
26.05.25	24,00	-	114,10	102,91	11,19	68,26	62,82	5,44	0,69	0,49	55,40	-	55,40	56,56	-	56,56	-	68,02	-	-	-	1,33
27.05.25	24,00	-	117,16	106,71	10,45	68,33	63,05	5,28	0,69	0,49	56,27	-	56,27	57,47	-	57,47	-	68,08	-	-	-	1,28
28.05.25	24,00	-	116,48	106,15	10,33	68,37	63,16	5,21	0,69	0,49	55,93	-	55,93	57,12	-	57,12	-	68,13	-	-	-	1,26
29.05.25	24,00	-	115,65	105,14	10,51	68,44	63,26	5,18	0,69	0,49	55,52	-	55,52	56,71	-	56,71	-	68,18	-	-	-	1,27
30.05.25	24,00	-	104,65	95,28	9,37	67,87	62,39	5,48	0,69	0,49	49,98	-	49,98	51,05	-	51,05	-	67,63	-	-	-	1,17
31.05.25	24,00	-	99,35	89,00	10,35	68,01	62,23	5,78	0,69	0,49	48,44	-	48,44	49,46	-	49,46	-	67,75	-	-	-	1,22
01.06.25	24,00	-	100,94	90,41	10,53	68,48	62,55	5,93	0,69	0,49	49,19	-	49,19	50,25	-	50,25	-	68,22	-	-	-	1,26
02.06.25	24,00	-	95,67	84,99	10,68	68,53	62,57	5,96	0,69	0,49	47,06	-	47,06	48,07	-	48,07	-	68,24	-	-	-	1,24
03.06.25	24,00	-	95,86	86,04	9,82	68,54	62,47	6,07	0,69	0,49	46,75	-	46,75	47,75	-	47,75	-	68,28	-	-	-	1,20
04.06.25	24,00	-	104,74	93,84	10,90	68,28	62,74	5,54	0,69	0,49	51,05	-	51,05	52,12	-	52,12	-	68,04	-	-	-	1,27
05.06.25	24,00	-	104,83	94,36	10,47	67,54	62,14	5,40	0,69	0,49	50,78	-	50,78	51,84	-	51,84	-	67,33	-	-	-	1,22
06.06.25	24,00	-	104,12	94,21	9,91	68,07	62,73	5,34	0,69	0,49	50,13	-	50,13	51,19	-	51,19	-	67,83	-	-	-	1,18
07.06.25	24,00	-	103,60	93,78	9,82	68,58	63,19	5,39	0,69	0,49	49,83	-	49,83	50,91	-	50,91	-	68,34	-	-	-	1,18
08.06.25	24,00	-	103,85	92,03	11,82	68,76	63,34	5,42	0,69	0,49	51,07	-	51,07	52,20	-	52,20	-	68,54	-	-	-	1,32
09.06.25	24,00	-	103,10	92,71	10,39	67,34	61,96	5,38	0,69	0,49	49,87	-	49,87	50,92	-	50,92	-	67,14	-	-	-	1,20
10.06.25	24,00	-	106,20	82,93	23,27	68,60	62,81	5,79	0,69	0,49	50,14	-	50,14	51,21	-	51,21	-	68,36	-	-	-	2,08
11.06.25	24,00	-	108,11	98,85	9,26	67,97	62,67	5,30	0,69	0,49	51,84	-	51,84	52,94	-	52,94	-	67,75	-	-	-	1,16
12.06.25	24,00	-	109,03	99,47	9,56	68,71	63,39	5,32	0,69	0,49	52,29	-	52,29	53,41	-	53,41	-	68,48	-	-	-	1,19
13.06.25	24,00	-	108,49	100,85	7,64	69,01	63,74	5,27	0,69	0,49	50,81	-	50,81	51,95	-	51,95	-	68,76	-	-	-	1,06
14.06.25	24,00	-	107,44	98,09	9,35	68,37	63,15	5,22	0,69	0,49	51,44	-	51,44	52,54	-	52,54	-	68,11	-	-	-	1,16
15.06.25	24,00	-	108,06	96,91	11,15	68,30	63,13	5,17	0,69	0,49	52,79	-	52,79	53,90	-	53,90	-	68,07	-	-	-	1,27
16.06.25	24,00	-	108,84	99,08	9,76	68,89	63,72	5,17	0,69	0,49	52,26	-	52,26	53,40	-	53,40	-	68,64	-	-	-	1,19
17.06.25	24,00	-	110,34	100,80	9,54	68,57	63,47	5,10	0,69	0,49	52,73	-	52,73	53,86	-	53,86	-	68,32	-	-	-	1,17
18.06.25	24,00	-	110,30	100,65	9,65	68,80	63,61	5,19	0,69	0,49	52,76	-	52,76	53,91	-	53,91	-	68,56	-	-	-	1,19
19.06.25	24,00	-	106,57	96,76	9,81	67,97	62,68	5,29	0,69	0,49	51,21	-	51,21	52,30	-	52,30	-	67,73	-	-	-	1,18
20.06.25	24,00	-	107,96	98,06	9,90	68,34	63,00	5,34	0,69	0,49	51,95	-	51,95	53,07	-	53,07	-	68,09	-	-	-	1,21
21.06.25	24,00	-	107,78	97,51	10,27	67,94	62,77	5,17	0,69	0,49	52,13	-	52,13	53,24	-	53,24	-	67,70	-	-	-	1,20
22.06.25	24,00	-	107,28	96,39	10,89	68,00	62,74	5,26	0,69	0,49	52,25	-	52,25	53,35	-	53,35	-	67,74	-	-	-	1,25
Среднее	24,00	-	107,83	97,22	10,61	68,32	62,93	5,39	0,69	0,49	51,99	-	51,99	53,10	-	53,10	-	68,07	-	-	0,00	1,25
Итого	744,00	-	3342,87	3013,85	329,02	-	-	-	-	-	1611,77	-	1611,77	1646,21	-	1646,21	-	-	-	-	-	38,81

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25							-	-	-
	22.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

13,53 °C
-4,54
34,27
335,73

Гкал
м3
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____
Представитель теплоснабжающей организации

/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **25.06.25 12:33 (MSK)** Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **26.06.25 14:33 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D