

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:										Часовые и суточные архивы в файлах:									
Вычислитель: БКТ-7 №208259										Режим (схема):									
Подаяющ.тр.(М1): № 524601										Приборы УУТЭ поверены до:									
Обратн.тр.(М2): № 524616										Тхв, гр.С= 1.93									
Тр. ГВС(М3): № 511048										Преобр.давления: № 21986Г									
Тр.цирк.ГВС(М4): №										Преобр.давления: № 21986									
Тр.подпитки(V5):										Преобр.давления: № 3919									
Расчетный алгоритм:										Преобр.давления: №									
Договорные нагрузки, Гкал/час:										Qот=0.2251									
Договорные нагрузки (ср.час):										Qтех.гвс.ср=									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:										Qгвс=0.22726									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																							Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплотпр-е Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.05.25	24,00	-	130,67	124,26	6,41	68,22	65,36	2,86	0,69	0,49	32,25	-	32,25	32,92	-	32,92	-	68,33	-	-	-	0,80	
24.05.25	24,00	-	134,49	127,51	6,98	67,82	65,05	2,77	0,69	0,49	33,56	-	33,56	34,28	-	34,28	-	67,92	-	-	-	0,83	
25.05.25	24,00	-	129,80	122,02	7,78	67,44	64,61	2,83	0,69	0,49	33,11	-	33,11	33,84	-	33,84	-	67,51	-	-	-	0,88	
26.05.25	24,00	-	127,50	120,41	7,09	67,75	64,79	2,96	0,69	0,49	32,17	-	32,17	32,83	-	32,83	-	67,89	-	-	-	0,84	
27.05.25	24,00	-	131,72	124,27	7,45	67,84	64,97	2,87	0,69	0,49	33,39	-	33,39	34,08	-	34,08	-	67,94	-	-	-	0,87	
28.05.25	24,00	-	131,45	124,05	7,40	67,90	65,11	2,79	0,69	0,49	33,70	-	33,70	34,39	-	34,39	-	68,01	-	-	-	0,85	
29.05.25	24,00	-	129,04	122,84	6,20	67,97	65,22	2,75	0,69	0,49	32,42	-	32,42	33,10	-	33,10	-	68,08	-	-	-	0,77	
30.05.25	24,00	-	117,49	111,97	5,52	67,37	64,40	2,97	0,69	0,49	29,50	-	29,50	30,10	-	30,10	-	67,48	-	-	-	0,71	
31.05.25	24,00	-	110,89	104,63	6,26	67,50	64,31	3,19	0,69	0,49	28,60	-	28,60	29,20	-	29,20	-	67,59	-	-	-	0,76	
01.06.25	24,00	-	112,42	105,58	6,84	67,93	64,63	3,30	0,69	0,49	29,29	-	29,29	29,91	-	29,91	-	68,04	-	-	-	0,82	
02.06.25	24,00	-	105,49	99,61	5,88	68,02	64,60	3,42	0,69	0,49	27,18	-	27,18	27,76	-	27,76	-	68,09	-	-	-	0,75	
03.06.25	24,00	-	106,69	99,76	6,93	67,98	64,57	3,41	0,69	0,49	28,03	-	28,03	28,65	-	28,65	-	68,09	-	-	-	0,82	
04.06.25	24,00	-	116,73	109,07	7,66	67,77	64,61	3,16	0,69	0,49	30,60	-	30,60	31,25	-	31,25	-	67,91	-	-	-	0,87	
05.06.25	24,00	-	115,88	109,41	6,47	66,99	63,90	3,09	0,69	0,49	29,46	-	29,46	30,09	-	30,09	-	67,13	-	-	-	0,78	
06.06.25	24,00	-	115,59	108,77	6,82	67,56	64,45	3,11	0,69	0,49	29,71	-	29,71	30,35	-	30,35	-	67,69	-	-	-	0,80	
07.06.25	24,00	-	113,65	108,16	5,49	68,07	64,85	3,22	0,69	0,49	28,33	-	28,33	28,95	-	28,95	-	68,20	-	-	-	0,73	
08.06.25	24,00	-	113,19	106,80	6,39	68,19	64,98	3,21	0,69	0,49	28,91	-	28,91	29,54	-	29,54	-	68,34	-	-	-	0,79	
09.06.25	24,00	-	113,13	106,92	6,21	66,80	63,67	3,13	0,69	0,49	28,83	-	28,83	29,41	-	29,41	-	66,96	-	-	-	0,75	
10.06.25	24,00	-	113,68	90,44	23,24	67,99	64,42	3,57	0,69	0,49	26,79	-	26,79	27,34	-	27,34	-	68,01	-	-	-	1,91	
11.06.25	24,00	-	110,17	103,98	6,19	67,42	64,33	3,09	0,69	0,49	24,61	-	24,61	25,11	-	25,11	-	67,56	-	-	-	0,74	
12.06.25	24,00	-	111,23	104,81	6,42	68,15	65,05	3,10	0,69	0,49	24,80	-	24,80	25,34	-	25,34	-	68,33	-	-	-	0,77	
13.06.25	24,00	-	112,36	106,30	6,06	68,47	65,43	3,04	0,69	0,49	24,63	-	24,63	25,15	-	25,15	-	68,55	-	-	-	0,74	
14.06.25	24,00	-	108,48	103,93	4,55	67,82	64,74	3,08	0,69	0,49	22,64	-	22,64	23,13	-	23,13	-	67,90	-	-	-	0,63	
15.06.25	24,00	-	108,03	102,87	5,16	67,74	64,66	3,08	0,69	0,49	23,06	-	23,06	23,56	-	23,56	-	67,85	-	-	-	0,67	
16.06.25	24,00	-	110,81	104,77	6,04	68,33	65,35	2,98	0,69	0,49	24,28	-	24,28	24,79	-	24,79	-	68,40	-	-	-	0,73	
17.06.25	24,00	-	112,40	106,69	5,71	68,04	65,07	2,97	0,69	0,49	24,31	-	24,31	24,82	-	24,82	-	68,15	-	-	-	0,71	
18.06.25	24,00	-	112,99	106,47	6,52	68,25	65,22	3,03	0,69	0,49	25,05	-	25,05	25,58	-	25,58	-	68,40	-	-	-	0,77	
19.06.25	24,00	-	109,67	102,49	7,18	67,42	64,39	3,03	0,69	0,49	25,00	-	25,00	25,51	-	25,51	-	67,52	-	-	-	0,80	
20.06.25	24,00	-	111,11	103,83	7,28	67,81	64,72	3,09	0,69	0,49	25,27	-	25,27	25,77	-	25,77	-	67,89	-	-	-	0,82	
21.06.25	24,00	-	110,11	103,65	6,46	67,40	64,35	3,05	0,69	0,49	24,44	-	24,44	24,95	-	24,95	-	67,50	-	-	-	0,75	
22.06.25	24,00	-	110,05	102,56	7,49	67,48	64,34	3,14	0,69	0,49	25,15	-	25,15	25,69	-	25,69	-	67,57	-	-	-	0,83	
Среднее	24,00	-	116,03	108,99	7,03	67,79	64,71	3,07	0,69	0,49	28,03	-	28,03	28,63	-	28,63	-	67,90	-	-	0,00	0,82	
Итого	744,00	-	3596,91	3378,83	218,08	-	-	-	-	-	869,07	-	869,07	887,39	-	887,39	-	-	-	-	-	25,28	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25							-	-	-
	22.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 13,53 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -3,01 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 22,27 Гкал
222,53 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.06.25 12:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.06.25 14:36 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D