

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.15, лит. А			Договор:	32781.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	102540		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 1 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	147/71		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	03.08.2025			Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;						
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 15150			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)				ПРЭМ-40-В1	0,1 45			КТПТР-05							
Обратный трубопровод (М2)				ПРЭМ-40-В1	0,1 45			КТПТР-05							
Подающий ГВС (М3)				ПРЭМ-32-В1	0,067 30			ТПТ 15-2							
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3647			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2264						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,1033						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 115,168			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 41,32			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	149,12	138,64	10,48	70,20	70,30	-0,10	5,90	3,90	9,46		9,46	9,67		9,67		69,84		4,40		0,66
24.05.2025	24,00	*	156,93	147,33	9,60	69,68	69,80	-0,12	5,90	3,90	8,48		8,48	8,67		8,67		69,52		4,40		0,59
25.05.2025	24,00	*	157,23	146,46	10,77	67,34	67,45	-0,11	5,90	3,90	9,67		9,67	9,87		9,87		67,27		4,40		0,65
26.05.2025	24,00	*	155,90	145,85	10,05	67,12	67,26	-0,14	5,90	3,90	8,95		8,95	9,13		9,13		66,69		4,40		0,60
27.05.2025	24,00	*	156,23	146,52	9,71	65,83	65,94	-0,11	5,90	3,90	8,70		8,70	8,87		8,87		65,60		4,40		0,57
28.05.2025	24,00	*	156,69	146,67	10,02	66,52	66,63	-0,11	5,90	3,90	8,98		8,98	9,16		9,16		66,31		4,40		0,60
29.05.2025	24,00	*	157,82	147,60	10,22	68,52	68,63	-0,11	5,90	3,90	9,15		9,15	9,35		9,35		68,36		4,40		0,63
30.05.2025	24,00	*	143,61	134,14	9,47	68,43	68,54	-0,11	5,90	3,90	8,45		8,45	8,63		8,63		67,95		4,40		0,57
31.05.2025	24,00	*	141,63	131,08	10,55	68,09	68,19	-0,10	5,90	3,90	9,49		9,49	9,69		9,69		67,63		4,40		0,64
01.06.2025	24,00	*	138,76	128,38	10,38	68,06	68,15	-0,09	5,90	3,90	9,36		9,36	9,55		9,55		67,81		4,40		0,63
02.06.2025	24,00	*	133,61	124,17	9,44	67,48	67,54	-0,06	5,90	3,90	8,46		8,46	8,64		8,64		67,54		4,40		0,57
03.06.2025	24,00	*	135,02	124,72	10,30	67,64	67,73	-0,09	5,90	3,90	9,33		9,33	9,53		9,53		67,29		4,40		0,63
04.06.2025	24,00	*	134,91	124,61	10,30	58,46	58,83	-0,37	5,90	3,90	9,36		9,36	9,50		9,50		54,08		4,40		0,51
05.06.2025	24,00	*	56,62	52,69	3,93	24,54	24,69	-0,15	5,90	3,90	4,37		4,37	4,38		4,38		22,46		4,40		0,10
06.06.2025	24,00	*	53,04	47,25	5,79	65,86	66,81	-0,95	5,90	3,90	5,03		5,03	5,12		5,12		59,18		4,40		0,30
07.06.2025	24,00	*	140,46	130,00	10,46	71,81	71,98	-0,17	5,90	3,90	9,07		9,07	9,27		9,27		70,35		4,40		0,64
08.06.2025	24,00	*	141,90	130,68	11,22	71,49	71,66	-0,17	5,90	3,90	9,74		9,74	9,97		9,97		70,20		4,40		0,68
09.06.2025	24,00	*	132,87	123,79	9,08	70,15	70,29	-0,14	5,90	3,90	7,87		7,87	8,04		8,04		69,02		4,40		0,54
10.06.2025	24,00	*	128,11	118,29	9,82	68,85	68,93	-0,08	5,90	3,90	8,59		8,59	8,78		8,78		68,54		4,40		0,59
11.06.2025	24,00	*	125,03	115,45	9,58	70,27	70,34	-0,07	5,90	3,90	8,43		8,43	8,62		8,62		69,91		4,40		0,59
12.06.2025	24,00	*	122,70	112,43	10,27	68,12	68,25	-0,13	5,90	3,90	9,10		9,10	9,29		9,29		67,00		4,40		0,61
13.06.2025	24,00	*	121,04	111,65	9,39	68,37	68,46	-0,09	5,90	3,90	8,27		8,27	8,44		8,44		67,66		4,40		0,56
14.06.2025	24,00	*	119,93	111,21	8,72	69,14	69,26	-0,12	5,90	3,90	7,60		7,60	7,77		7,77		68,10		4,40		0,52
15.06.2025	24,00	*	120,03	109,33	10,70	68,20	68,37	-0,17	5,90	3,90	9,54		9,54	9,73		9,73		66,84		4,40		0,64
16.06.2025	24,00	*	64,13	65,08	-0,95	66,38	65,39	0,99	5,90	3,90	8,26		8,26	8,39		8,39		56,80		4,40		0,47
17.06.2025	24,00	*	32,69	31,72	0,97	61,27	58,96	2,31	5,90	3,90	9,76		9,76	9,90		9,90		53,96		4,40		0,53
18.06.2025	24,00	*	10,29	6,26	4,03	52,71	33,07	19,64	5,90	3,90	9,64		9,64	9,77		9,77		52,12		4,40		0,50
19.06.2025	24,00	*	123,99	115,67	8,32	67,33	67,33	0,00	5,90	3,90	7,61		7,61	7,76		7,76		65,68		4,40		0,50
20.06.2025	24,00	*	128,84	119,73	9,11	68,02	68,05	-0,03	5,90	3,90	7,99		7,99	8,16		8,16		67,17		4,40		0,54
21.06.2025	24,00	*	127,41	117,67	9,74	68,68	68,71	-0,03	5,90	3,90	8,05		8,05	8,22		8,22		67,89		4,40		0,55
22.06.2025	24,00	*	127,41	117,64	9,77	68,55	68,55	0,00	5,90	3,90	8,30		8,30	8,48		8,48		67,96		4,40		0,56
Среднее	24,00		122,39	113,64	8,75	65,91	65,29	0,61	5,90	3,90	8,55		8,55	8,72		8,72		64,41		4,40		0,56
Итого	744,00		3793,95	3522,71	271,24						265,06		265,06	270,35		270,35						17,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	187718	173486,00	13056,20		13376,10			6553,34	30901,90
23.06.2025	191660	177146,00	13330,50		13655,90			6605,88	31669,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 11,61 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 14,19 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 270,35 м.куб.

0 час
0 час
0 час
Договор подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
3,08 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета
Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

25.06.25 12:33 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.06.25 14:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D