

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 6, лит. А**  
 Адрес: **Кибальчича ул, д. 6**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **37627.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 130731**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>20.07.2025</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 208339</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,336</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = <b>0,0898</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>100,8</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>35,92</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТБ-1)							Контроль ГВС (ТБ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
		Т		Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.05.2025	24,00		171,40	161,50	9,90	68,26	64,03	4,23	6,80	4,90	52,77		52,77	53,90		53,90		68,13				1,36
24.05.2025	24,00		176,09	166,32	9,77	67,85	63,71	4,14	6,80	4,90	54,46		54,46	55,61		55,61		67,71				1,36
25.05.2025	24,00		168,51	159,83	8,68	67,37	63,19	4,18	6,80	4,90	51,83		51,83	52,91		52,91		67,21				1,26
26.05.2025	24,00		165,89	157,55	8,34	67,81	63,44	4,37	6,80	4,90	50,86		50,86	51,96		51,96		67,68				1,26
27.05.2025	24,00		170,76	162,04	8,72	68,34	64,06	4,28	6,80	4,90	52,32		52,32	53,45		53,45		68,20				1,30
28.05.2025	24,00		170,11	162,11	8,00	68,17	63,99	4,18	6,80	4,90	51,64		51,64	52,75		52,75		68,03				1,23
29.05.2025	24,00		168,52	160,59	7,93	68,22	64,08	4,14	6,80	4,90	51,12		51,12	52,22		52,22		68,08				1,21
30.05.2025	24,00		155,06	147,39	7,67	67,55	63,24	4,31	6,80	4,90	47,32		47,32	48,32		48,32		67,41				1,16
31.05.2025	24,00		146,88	139,33	7,55	67,59	62,99	4,60	6,80	4,90	45,09		45,09	46,04		46,04		67,44				1,16
01.06.2025	24,00		149,84	140,41	9,43	67,92	63,20	4,72	6,80	4,90	47,17		47,17	48,19		48,19		67,78				1,31
02.06.2025	24,00		141,31	133,32	7,99	67,97	63,18	4,79	6,80	4,90	43,82		43,82	44,76		44,76		67,79				1,19
03.06.2025	24,00		142,80	133,14	9,66	67,92	63,12	4,80	6,80	4,90	45,38		45,38	46,33		46,33		67,78				1,30
04.06.2025	24,00		153,73	143,44	10,29	67,69	63,17	4,52	6,80	4,90	48,69		48,69	49,74		49,74		67,60				1,35
05.06.2025	24,00		153,21	143,58	9,63	66,94	62,54	4,40	6,80	4,90	48,07		48,07	49,03		49,03		66,88				1,28
06.06.2025	24,00		152,32	143,13	9,19	67,47	63,05	4,42	6,80	4,90	47,51		47,51	48,50		48,50		67,34				1,26
07.06.2025	24,00		150,14	142,59	7,55	67,92	63,41	4,51	6,80	4,90	45,88		45,88	46,85		46,85		67,80				1,16
08.06.2025	24,00		149,21	140,84	8,37	68,05	63,50	4,55	6,80	4,90	46,18		46,18	47,16		47,16		67,94				1,22
09.06.2025	24,00		150,10	140,63	9,47	66,66	62,21	4,45	6,80	4,90	47,23		47,23	48,16		48,16		66,57				1,26
10.06.2025	24,00		142,55	124,69	17,86	67,91	63,42	4,49	6,80	4,90	37,89		37,89	38,72		38,72		67,58				1,78
11.06.2025	24,00		135,14	127,12	8,02	67,35	63,56	3,79	6,80	4,90	26,70		26,70	27,27		27,27		67,23				1,03
12.06.2025	24,00		136,49	128,41	8,08	68,10	64,24	3,86	6,80	4,90	27,01		27,01	27,61		27,61		67,97				1,05
13.06.2025	24,00		138,44	130,26	8,18	68,42	64,61	3,81	6,80	4,90	27,41		27,41	28,03		28,03		68,22				1,06
14.06.2025	24,00		135,19	127,33	7,86	67,71	63,92	3,79	6,80	4,90	26,65		26,65	27,22		27,22		67,47				1,02
15.06.2025	24,00		136,02	125,65	10,37	67,63	63,90	3,73	6,80	4,90	28,91		28,91	29,53		29,53		67,47				1,18
16.06.2025	24,00		137,32	128,35	8,97	68,24	64,53	3,71	6,80	4,90	27,91		27,91	28,51		28,51		68,03				1,09
17.06.2025	24,00		138,84	130,79	8,05	67,93	64,27	3,66	6,80	4,90	27,35		27,35	27,92		27,92		67,73				1,03
18.06.2025	24,00		140,34	130,31	10,03	68,16	64,48	3,68	6,80	4,90	29,23		29,23	29,87		29,87		68,03				1,17
19.06.2025	24,00		133,91	125,96	7,95	67,21	63,46	3,75	6,80	4,90	26,64		26,64	27,20		27,20		67,00				1,01
20.06.2025	24,00		136,10	127,46	8,64	67,80	63,92	3,88	6,80	4,90	27,58		27,58	28,16		28,16		67,59				1,09
21.06.2025	24,00		136,09	127,41	8,68	67,33	63,54	3,79	6,80	4,90	27,63		27,63	28,18		28,18		67,13				1,07
22.06.2025	24,00		135,66	125,65	10,01	67,51	63,69	3,82	6,80	4,90	28,70		28,70	29,32		29,32		67,31				1,16
<b>Среднее</b>	24,00		148,97	139,91	9,06	67,77	63,60	4,17	6,80	4,90	40,22		40,22	41,08		41,08		67,62				1,21
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>4617,97</b>	<b>4337,13</b>	<b>280,84</b>						<b>1246,95</b>		<b>1246,95</b>	<b>1273,42</b>		<b>1273,42</b>						<b>37,37</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	141363	127778,00	41242,00		42248,30			6861,64	32629,00
23.06.2025	146150	132275,00	42541,10		43574,90			6988,23	33397,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **13,53 °С**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **33,49** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **286,57** м.куб.

0 час Гкал  
 Ответственный за расчет: **Эл. доверенность №9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**  
 Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

**ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**УПРАВЛЕНИЕ АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл. доверенность №9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
**25.06.25 12:33 (MSK)** Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

**ООО "ЭВЕРЕСТ-НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
**26.06.25 14:33 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации