

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 15
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 9909.038.1
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 15

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №207784		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(М1): № 524163	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22011Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 531542	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22011Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 516780	Расходомер:	ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4465	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплопотр-е
		Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ. Гкал
Дата	Ти ч	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 МПа	P2 МПа	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV(излив) м3	Vподп м3	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	
23.05.25	24,00	-	83,65	77,67	5,98	70,51	64,48	6,03	0,69	0,49	45,51	-	45,51	46,53	-	46,53	-	70,39	-	-	-	0,90
24.05.25	24,00	-	86,36	80,59	5,77	70,08	64,26	5,82	0,69	0,49	45,41	-	45,41	46,41	-	46,41	-	69,95	-	-	-	0,88
25.05.25	24,00	-	83,21	76,54	6,67	69,53	63,61	5,92	0,69	0,49	46,01	-	46,01	47,00	-	47,00	-	69,40	-	-	-	0,92
26.05.25	24,00	-	82,75	76,17	6,58	70,14	64,03	6,11	0,69	0,49	45,90	-	45,90	46,92	-	46,92	-	70,02	-	-	-	0,93
27.05.25	24,00	-	83,67	77,40	6,27	70,69	64,63	6,06	0,69	0,49	46,08	-	46,08	47,12	-	47,12	-	70,57	-	-	-	0,92
28.05.25	24,00	-	82,29	77,15	5,14	70,37	64,40	5,97	0,69	0,49	45,02	-	45,02	46,04	-	46,04	-	70,25	-	-	-	0,83
29.05.25	24,00	-	81,75	77,29	4,46	70,36	64,45	5,91	0,69	0,49	45,06	-	45,06	46,04	-	46,04	-	70,26	-	-	-	0,78
30.05.25	24,00	-	86,99	81,84	5,15	70,04	64,62	5,42	0,69	0,49	43,61	-	43,61	44,58	-	44,58	-	69,85	-	-	-	0,81
31.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.25	24,00	-	58,40	54,11	4,29	70,54	66,44	4,10	0,69	0,49	22,34	-	22,34	22,85	-	22,85	-	70,08	-	-	-	0,53
02.06.25	24,00	-	8,71	0,00	8,71	68,66	49,82	18,84	0,69	0,49	8,49	-	8,49	8,68	-	8,68	-	66,07	-	-	-	0,60
03.06.25	24,00	-	74,10	65,80	8,30	70,88	67,00	3,88	0,69	0,49	29,83	-	29,83	30,50	-	30,50	-	70,33	-	-	-	0,85
04.06.25	24,00	-	121,07	115,56	5,51	70,21	66,26	3,95	0,69	0,49	43,66	-	43,66	44,63	-	44,63	-	70,15	-	-	-	0,85
05.06.25	24,00	-	83,63	77,94	5,69	68,68	62,93	5,75	0,69	0,49	43,63	-	43,63	44,55	-	44,55	-	69,22	-	-	-	0,84
06.06.25	24,00	-	117,09	111,59	5,50	70,02	66,08	3,94	0,69	0,49	43,16	-	43,16	44,13	-	44,13	-	69,95	-	-	-	0,83
07.06.25	24,00	-	95,66	90,26	5,40	70,40	65,42	4,98	0,69	0,49	43,27	-	43,27	44,24	-	44,24	-	70,33	-	-	-	0,83
08.06.25	24,00	-	113,08	106,87	6,21	70,74	66,57	4,17	0,69	0,49	43,62	-	43,62	44,62	-	44,62	-	70,63	-	-	-	0,89
09.06.25	24,00	-	118,95	113,44	5,51	69,29	65,35	3,94	0,69	0,49	43,08	-	43,08	44,00	-	44,00	-	69,23	-	-	-	0,83
10.06.25	24,00	-	119,74	114,68	5,06	70,68	66,62	4,06	0,69	0,49	43,30	-	43,30	44,29	-	44,29	-	70,61	-	-	-	0,83
11.06.25	24,00	-	118,91	114,08	4,83	70,14	66,13	4,01	0,69	0,49	43,23	-	43,23	44,22	-	44,22	-	70,08	-	-	-	0,80
12.06.25	24,00	-	83,91	78,87	5,04	70,54	64,63	5,91	0,69	0,49	43,89	-	43,89	44,89	-	44,89	-	70,68	-	-	-	0,83
13.06.25	24,00	-	77,16	72,57	4,59	70,81	64,41	6,40	0,69	0,49	43,62	-	43,62	44,60	-	44,60	-	70,81	-	-	-	0,79
14.06.25	24,00	-	93,21	89,35	3,86	70,30	65,21	5,09	0,69	0,49	42,82	-	42,82	43,78	-	43,78	-	70,22	-	-	-	0,73
15.06.25	24,00	-	80,58	75,84	4,74	70,05	64,20	5,85	0,69	0,49	43,50	-	43,50	44,47	-	44,47	-	70,11	-	-	-	0,78
16.06.25	24,00	-	61,68	56,34	5,34	70,54	62,64	7,90	0,69	0,49	44,58	-	44,58	45,57	-	45,57	-	70,53	-	-	-	0,83
17.06.25	24,00	-	105,30	100,42	4,88	70,51	66,16	4,35	0,69	0,49	44,09	-	44,09	45,07	-	45,07	-	70,36	-	-	-	0,78
18.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	89,19	84,81	4,38	70,19	64,49	5,70	0,69	0,49	41,35	-	41,35	42,27	-	42,27	-	70,01	-	-	0,00	0,81
Итого	600,00	-	2318,98	2205,14	113,84	-	-	-	-	-	1075,09	-	1075,09	1099,09	-	1099,09	-	-	-	-	-	20,36

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25							-	-	-
	17.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час 4,86 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **144** час 27,32 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 13.53 °C 1,98 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 23,24 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 143,48 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.06.25 12:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.06.25 14:36 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D