

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №204697		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(М1): № 528361	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17673Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 121384	Расходомер:	ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17673Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 121385	Расходомер:	ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4030	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	№	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																							Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплотпр-е Qобщ.	
Дата	Ti	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.05.25	24,00	-	72,56	65,78	6,78	69,78	62,48	7,30	0,69	0,49	71,82	-	71,82	73,43	-	73,43	-	69,66	-	-	-	0,96	
24.05.25	24,00	-	79,97	72,95	7,02	69,40	62,75	6,65	0,69	0,49	78,56	-	78,56	80,29	-	80,29	-	69,35	-	-	-	0,98	
25.05.25	24,00	-	78,32	70,24	8,08	68,84	62,09	6,75	0,69	0,49	76,82	-	76,82	78,46	-	78,46	-	68,79	-	-	-	1,04	
26.05.25	24,00	-	75,94	69,42	6,52	69,41	62,29	7,12	0,69	0,49	74,81	-	74,81	76,44	-	76,44	-	69,29	-	-	-	0,95	
27.05.25	24,00	-	66,45	60,11	6,34	69,82	61,92	7,90	0,69	0,49	66,37	-	66,37	67,85	-	67,85	-	69,55	-	-	-	0,92	
28.05.25	24,00	-	71,52	64,77	6,75	69,55	62,27	7,28	0,69	0,49	71,02	-	71,02	72,58	-	72,58	-	69,32	-	-	-	0,95	
29.05.25	24,00	-	73,58	66,76	6,82	69,57	62,62	6,95	0,69	0,49	72,95	-	72,95	74,54	-	74,54	-	69,36	-	-	-	0,94	
30.05.25	24,00	-	74,57	68,23	6,34	69,16	62,45	6,71	0,69	0,49	73,30	-	73,30	74,91	-	74,91	-	69,08	-	-	-	0,90	
31.05.25	24,00	-	72,84	66,41	6,43	69,40	62,37	7,03	0,69	0,49	71,62	-	71,62	73,20	-	73,20	-	69,32	-	-	-	0,92	
01.06.25	24,00	-	57,52	52,18	5,34	69,39	62,28	7,11	0,69	0,49	56,71	-	56,71	57,97	-	57,97	-	69,25	-	-	-	0,74	
02.06.25	24,00	-	67,95	61,64	6,31	69,45	62,16	7,29	0,69	0,49	67,96	-	67,96	69,41	-	69,41	-	69,17	-	-	-	0,89	
03.06.25	24,00	-	64,77	59,72	5,05	69,54	61,87	7,67	0,69	0,49	65,09	-	65,09	66,51	-	66,51	-	69,35	-	-	-	0,81	
04.06.25	24,00	-	66,52	61,01	5,51	69,24	61,82	7,42	0,69	0,49	66,76	-	66,76	68,24	-	68,24	-	68,99	-	-	-	0,84	
05.06.25	24,00	-	68,14	61,71	6,43	68,49	61,35	7,14	0,69	0,49	68,05	-	68,05	69,50	-	69,50	-	68,35	-	-	-	0,88	
06.06.25	24,00	-	68,40	61,48	6,92	69,14	61,94	7,20	0,69	0,49	68,00	-	68,00	69,50	-	69,50	-	68,99	-	-	-	0,92	
07.06.25	24,00	-	64,86	59,99	4,87	69,59	62,04	7,55	0,69	0,49	64,58	-	64,58	66,03	-	66,03	-	69,44	-	-	-	0,79	
08.06.25	24,00	-	59,17	53,46	5,71	69,72	61,49	8,23	0,69	0,49	59,29	-	59,29	60,62	-	60,62	-	69,46	-	-	-	0,84	
09.06.25	24,00	-	67,75	60,80	6,95	68,25	60,92	7,33	0,69	0,49	67,26	-	67,26	68,71	-	68,71	-	68,07	-	-	-	0,92	
10.06.25	24,00	-	60,24	54,38	5,86	69,49	61,11	8,38	0,69	0,49	60,75	-	60,75	62,10	-	62,10	-	69,08	-	-	-	0,87	
11.06.25	24,00	-	61,47	55,37	6,10	68,75	60,59	8,16	0,69	0,49	61,93	-	61,93	63,24	-	63,24	-	68,41	-	-	-	0,87	
12.06.25	24,00	-	63,29	57,44	5,85	69,88	61,85	8,03	0,69	0,49	63,99	-	63,99	65,44	-	65,44	-	69,43	-	-	-	0,87	
13.06.25	24,00	-	59,94	53,93	6,01	70,13	61,63	8,50	0,69	0,49	60,23	-	60,23	61,57	-	61,57	-	69,76	-	-	-	0,88	
14.06.25	24,00	-	65,86	59,87	5,99	69,53	61,82	7,71	0,69	0,49	65,17	-	65,17	66,62	-	66,62	-	69,38	-	-	-	0,88	
15.06.25	24,00	-	70,53	64,82	5,71	69,47	62,41	7,06	0,69	0,49	69,47	-	69,47	71,05	-	71,05	-	69,35	-	-	-	0,86	
16.06.25	24,00	-	62,80	57,81	4,99	69,95	62,19	7,76	0,69	0,49	62,63	-	62,63	64,02	-	64,02	-	69,72	-	-	-	0,80	
17.06.25	24,00	-	67,03	61,20	5,83	69,53	62,24	7,29	0,69	0,49	66,81	-	66,81	68,30	-	68,30	-	69,28	-	-	-	0,85	
18.06.25	24,00	-	62,66	56,72	5,94	69,73	61,94	7,79	0,69	0,49	62,82	-	62,82	64,22	-	64,22	-	69,40	-	-	-	0,86	
19.06.25	24,00	-	70,98	65,82	5,16	69,25	62,23	7,02	0,69	0,49	69,85	-	69,85	71,40	-	71,40	-	69,11	-	-	-	0,82	
20.06.25	24,00	-	63,46	57,42	6,04	69,63	61,61	8,02	0,69	0,49	63,71	-	63,71	65,12	-	65,12	-	69,37	-	-	-	0,88	
21.06.25	24,00	-	73,21	67,82	5,39	69,33	62,35	6,98	0,69	0,49	71,92	-	71,92	73,53	-	73,53	-	69,25	-	-	-	0,85	
22.06.25	24,00	-	72,23	65,97	6,26	69,58	62,41	7,17	0,69	0,49	70,95	-	70,95	72,58	-	72,58	-	69,49	-	-	-	0,91	
Среднее	24,00	-	67,89	61,78	6,11	69,42	61,98	7,44	0,69	0,49	67,46	-	67,46	68,95	-	68,95	-	69,22	-	-	0,00	0,88	
Итого	744,00	-	2104,53	1915,23	189,30	-	-	-	-	-	2091,20	-	2091,20	2137,38	-	2137,38	-	-	-	-	-	27,39	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (°C)
	22.05.25								-	-
	22.06.25								-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

час

м3

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

13.53 °C

-2,61

Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

24,77

Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

193,16

м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.06.25 12:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.06.25 14:33 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D