

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 21
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 21

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №208250		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(М1): № 515594	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22227Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 515424	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22227Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 523234	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4457	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплотпогр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		Т	Т	Т	°C	°C	°C	МПа	МПа	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.05.25	24,00	-	176,00	166,59	9,41	69,55	66,25	3,30	0,69	0,49	46,89	-	46,89	47,92	-	47,92	-	69,31	-	-	-	1,21
24.05.25	24,00	-	178,47	170,64	7,83	69,13	65,87	3,26	0,69	0,49	46,32	-	46,32	47,31	-	47,31	-	68,88	-	-	-	1,10
25.05.25	24,00	-	170,81	161,52	9,29	68,60	65,33	3,27	0,69	0,49	45,69	-	45,69	46,67	-	46,67	-	68,34	-	-	-	1,17
26.05.25	24,00	-	169,91	160,04	9,87	69,16	65,81	3,35	0,69	0,49	45,85	-	45,85	46,85	-	46,85	-	68,92	-	-	-	1,23
27.05.25	24,00	-	169,27	160,48	8,79	69,64	66,37	3,27	0,69	0,49	47,12	-	47,12	48,18	-	48,18	-	69,40	-	-	-	1,14
28.05.25	24,00	-	175,29	166,95	8,34	69,36	66,15	3,21	0,69	0,49	46,77	-	46,77	47,81	-	47,81	-	69,13	-	-	-	1,12
29.05.25	24,00	-	174,24	166,71	7,53	69,39	66,18	3,21	0,69	0,49	46,03	-	46,03	47,04	-	47,04	-	69,16	-	-	-	1,06
30.05.25	24,00	-	164,40	156,45	7,95	68,90	65,63	3,27	0,69	0,49	43,29	-	43,29	44,24	-	44,24	-	68,66	-	-	-	1,07
31.05.25	24,00	-	156,23	148,15	8,08	69,13	65,68	3,45	0,69	0,49	41,49	-	41,49	42,40	-	42,40	-	68,87	-	-	-	1,08
01.06.25	24,00	-	118,52	116,84	1,68	69,10	66,64	2,46	0,69	0,49	19,51	-	19,51	19,93	-	19,93	-	68,66	-	-	-	0,41
02.06.25	24,00	-	149,20	143,19	6,01	69,26	67,05	2,21	0,69	0,49	24,63	-	24,63	25,19	-	25,19	-	69,13	-	-	-	0,74
03.06.25	24,00	-	155,81	149,10	6,71	69,39	65,88	3,51	0,69	0,49	39,85	-	39,85	40,74	-	40,74	-	69,19	-	-	-	1,00
04.06.25	24,00	-	160,17	152,47	7,70	69,13	65,74	3,39	0,69	0,49	42,00	-	42,00	42,90	-	42,90	-	68,92	-	-	-	1,05
05.06.25	24,00	-	159,26	153,05	6,21	68,39	65,02	3,37	0,69	0,49	40,85	-	40,85	41,72	-	41,72	-	68,22	-	-	-	0,95
06.06.25	24,00	-	158,75	151,46	7,29	68,95	65,55	3,40	0,69	0,49	41,53	-	41,53	42,44	-	42,44	-	68,72	-	-	-	1,03
07.06.25	24,00	-	158,02	151,02	7,00	69,39	65,93	3,46	0,69	0,49	41,04	-	41,04	41,92	-	41,92	-	69,19	-	-	-	1,01
08.06.25	24,00	-	157,69	149,67	8,02	69,58	66,12	3,46	0,69	0,49	41,63	-	41,63	42,56	-	42,56	-	69,39	-	-	-	1,08
09.06.25	24,00	-	156,10	148,72	7,38	68,22	64,78	3,44	0,69	0,49	40,82	-	40,82	41,70	-	41,70	-	68,04	-	-	-	1,02
10.06.25	24,00	-	159,82	153,05	6,77	69,56	66,02	3,54	0,69	0,49	41,33	-	41,33	42,21	-	42,21	-	69,36	-	-	-	1,02
11.06.25	24,00	-	159,68	151,91	7,77	69,05	65,56	3,49	0,69	0,49	42,08	-	42,08	42,98	-	42,98	-	68,88	-	-	-	1,07
12.06.25	24,00	-	160,72	154,30	6,42	69,74	66,21	3,53	0,69	0,49	41,28	-	41,28	42,18	-	42,18	-	69,54	-	-	-	1,00
13.06.25	24,00	-	163,20	158,14	5,06	69,95	66,44	3,51	0,69	0,49	40,95	-	40,95	41,86	-	41,86	-	69,71	-	-	-	0,92
14.06.25	24,00	-	157,81	152,44	5,37	69,30	65,77	3,53	0,69	0,49	39,88	-	39,88	40,77	-	40,77	-	69,04	-	-	-	0,92
15.06.25	24,00	-	156,91	149,65	7,26	69,22	65,75	3,47	0,69	0,49	41,11	-	41,11	42,01	-	42,01	-	69,00	-	-	-	1,03
16.06.25	24,00	-	162,48	155,49	6,99	69,73	66,38	3,35	0,69	0,49	42,25	-	42,25	43,17	-	43,17	-	69,48	-	-	-	1,01
17.06.25	24,00	-	162,70	156,11	6,59	69,41	66,08	3,33	0,69	0,49	41,94	-	41,94	42,86	-	42,86	-	69,17	-	-	-	0,98
18.06.25	24,00	-	162,35	155,48	6,87	69,68	66,32	3,36	0,69	0,49	42,20	-	42,20	43,11	-	43,11	-	69,45	-	-	-	1,01
19.06.25	24,00	-	153,33	146,76	6,57	68,95	65,45	3,50	0,69	0,49	39,83	-	39,83	40,69	-	40,69	-	68,72	-	-	-	0,97
20.06.25	24,00	-	158,19	151,38	6,81	69,50	65,95	3,55	0,69	0,49	41,19	-	41,19	42,08	-	42,08	-	69,24	-	-	-	1,02
21.06.25	24,00	-	156,29	148,79	7,50	69,01	65,49	3,52	0,69	0,49	41,09	-	41,09	41,98	-	41,98	-	68,78	-	-	-	1,05
22.06.25	24,00	-	154,82	147,22	7,60	69,21	65,61	3,60	0,69	0,49	40,72	-	40,72	41,59	-	41,59	-	68,96	-	-	-	1,06
Среднее	24,00	-	160,53	153,35	7,18	69,24	65,90	3,34	0,69	0,49	41,20	-	41,20	42,10	-	42,10	-	69,01	-	-	0,00	1,02
Итого	744,00	-	4976,44	4753,77	222,67	-	-	-	-	-	1277,16	-	1277,16	1305,01	-	1305,01	-	-	-	-	-	31,52

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25							-	-	-
	22.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

час

м3

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

13.53 °C

-3,07

Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

28,45

Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

227,21

м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.06.25 12:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.06.25 14:33 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D