

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 24
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 9341.038.1
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 24

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:					
Вычислитель: ВКТ-7 №206093				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(M1): № 515421	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1 Фланец	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17894Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): № 515734	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1 Фланец	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17894Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3): № 495202	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1 Сэндвич	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4534	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	№
Расчетный алгоритм:				зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее
		Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										теплотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал.
23.05.25	24,00	-	492,02	488,34	3,68	71,10	71,00	0,10	0,69	0,49	3,68	-	3,68	3,76	-	3,76	-	70,90	-	-	-	0,26
24.05.25	24,00	-	504,82	501,85	2,97	70,63	70,54	0,09	0,69	0,49	2,97	-	2,97	3,03	-	3,03	-	70,46	-	-	-	0,21
25.05.25	24,00	-	485,32	480,68	4,64	70,11	70,01	0,10	0,69	0,49	4,64	-	4,64	4,73	-	4,73	-	69,79	-	-	-	0,32
26.05.25	24,00	-	476,94	474,09	2,85	70,80	70,70	0,10	0,69	0,49	2,85	-	2,85	2,91	-	2,91	-	70,68	-	-	-	0,20
27.05.25	24,00	-	485,57	482,61	2,96	71,35	71,25	0,10	0,69	0,49	2,96	-	2,96	3,02	-	3,02	-	71,09	-	-	-	0,21
28.05.25	24,00	-	485,76	484,19	1,57	70,95	70,85	0,10	0,69	0,49	1,57	-	1,57	1,60	-	1,60	-	70,81	-	-	-	0,11
29.05.25	24,00	-	481,76	480,49	1,27	70,99	70,89	0,10	0,69	0,49	1,27	-	1,27	1,30	-	1,30	-	70,72	-	-	-	0,09
30.05.25	24,00	-	458,35	457,30	1,05	70,54	70,43	0,11	0,69	0,49	1,05	-	1,05	1,07	-	1,07	-	70,37	-	-	-	0,07
31.05.25	24,00	-	444,55	441,93	2,62	70,73	70,63	0,10	0,69	0,49	2,62	-	2,62	2,67	-	2,67	-	70,46	-	-	-	0,18
01.06.25	24,00	-	450,53	448,08	2,45	71,15	71,04	0,11	0,69	0,49	2,45	-	2,45	2,50	-	2,50	-	70,89	-	-	-	0,17
02.06.25	24,00	-	438,51	435,72	2,79	71,27	71,16	0,11	0,69	0,49	2,79	-	2,79	2,85	-	2,85	-	70,98	-	-	-	0,20
03.06.25	24,00	-	432,26	429,17	3,09	71,19	71,07	0,12	0,69	0,49	3,09	-	3,09	3,15	-	3,15	-	71,08	-	-	-	0,22
04.06.25	24,00	-	450,30	447,56	2,74	70,72	70,61	0,11	0,69	0,49	2,74	-	2,74	2,80	-	2,80	-	70,61	-	-	-	0,19
05.06.25	24,00	-	451,20	449,02	2,18	69,93	69,82	0,11	0,69	0,49	2,18	-	2,18	2,22	-	2,22	-	70,08	-	-	-	0,15
06.06.25	24,00	-	450,56	448,40	2,16	70,49	70,37	0,12	0,69	0,49	2,16	-	2,16	2,20	-	2,20	-	70,39	-	-	-	0,15
07.06.25	24,00	-	446,23	442,91	3,32	70,98	70,87	0,11	0,69	0,49	3,32	-	3,32	3,39	-	3,39	-	71,03	-	-	-	0,24
08.06.25	24,00	-	443,22	439,21	4,01	71,18	71,06	0,12	0,69	0,49	4,01	-	4,01	4,09	-	4,09	-	71,29	-	-	-	0,29
09.06.25	24,00	-	444,10	441,83	2,27	69,73	69,61	0,12	0,69	0,49	2,27	-	2,27	2,32	-	2,32	-	69,94	-	-	-	0,16
10.06.25	24,00	-	449,27	446,21	3,06	71,13	71,02	0,11	0,69	0,49	3,06	-	3,06	3,12	-	3,12	-	71,13	-	-	-	0,22
11.06.25	24,00	-	447,23	445,06	2,17	70,60	70,48	0,12	0,69	0,49	2,17	-	2,17	2,21	-	2,21	-	70,58	-	-	-	0,15
12.06.25	24,00	-	450,96	447,69	3,27	71,39	71,27	0,12	0,69	0,49	3,27	-	3,27	3,34	-	3,34	-	71,61	-	-	-	0,23
13.06.25	24,00	-	455,82	454,27	1,55	71,59	71,48	0,11	0,69	0,49	1,55	-	1,55	1,58	-	1,58	-	71,46	-	-	-	0,11
14.06.25	24,00	-	446,51	444,68	1,83	70,90	70,79	0,11	0,69	0,49	1,83	-	1,83	1,87	-	1,87	-	70,65	-	-	-	0,13
15.06.25	24,00	-	444,44	440,46	3,98	70,80	70,68	0,12	0,69	0,49	3,98	-	3,98	4,06	-	4,06	-	70,88	-	-	-	0,28
16.06.25	24,00	-	451,94	449,26	2,68	71,37	71,27	0,10	0,69	0,49	2,68	-	2,68	2,73	-	2,73	-	71,16	-	-	-	0,19
17.06.25	24,00	-	460,04	457,87	2,17	70,94	70,83	0,11	0,69	0,49	2,17	-	2,17	2,21	-	2,21	-	70,83	-	-	-	0,15
18.06.25	24,00	-	453,08	450,11	2,97	71,22	71,11	0,11	0,69	0,49	2,97	-	2,97	3,03	-	3,03	-	71,26	-	-	-	0,21
19.06.25	24,00	-	436,24	432,88	3,36	70,56	70,45	0,11	0,69	0,49	3,36	-	3,36	3,43	-	3,43	-	70,56	-	-	-	0,24
20.06.25	24,00	-	447,75	444,58	3,17	71,12	71,01	0,11	0,69	0,49	3,17	-	3,17	3,23	-	3,23	-	70,96	-	-	-	0,22
21.06.25	24,00	-	448,42	444,98	3,44	70,57	70,46	0,11	0,69	0,49	3,44	-	3,44	3,51	-	3,51	-	70,46	-	-	-	0,24
22.06.25	24,00	-	444,93	441,10	3,83	70,91	70,80	0,11	0,69	0,49	3,83	-	3,83	3,91	-	3,91	-	70,76	-	-	-	0,27
Среднее	24,00	-	456,73	453,95	2,78	70,87	70,76	0,11	0,69	0,49	2,78	-	2,78	2,83	-	2,83	-	70,77	-	-	0,00	0,20
Итого	744,00	-	14158,63	14072,53	86,10	-	-	-	-	-	86,10	-	86,10	87,86	-	87,86	-	-	-	-	-	6,09

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25	154403,580	140028,630	12724,840		13046,800		-	936,193	30105,000
	22.06.25	168562,210	154101,160	12810,940		13134,660		-	942,283	30849,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizsl, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

час

час

Гкал

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.06.25 12:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.06.25 14:33 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D