

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №206408		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(М1): № 519403	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 534347	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 530457	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4532	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																							Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общ. Гкал	
Дата	Ti	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
ч			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.05.25	24,00	-	78,79	72,99	5,80	69,64	65,60	4,04	0,69	0,49	18,40	-	18,40	18,79	-	18,79	-	69,61	-	-	-	0,70	
24.05.25	24,00	-	78,57	74,42	4,15	69,17	65,22	3,95	0,69	0,49	16,63	-	16,63	17,00	-	17,00	-	69,13	-	-	-	0,58	
25.05.25	24,00	-	78,01	71,90	6,11	68,70	64,73	3,97	0,69	0,49	18,92	-	18,92	19,33	-	19,33	-	68,61	-	-	-	0,71	
26.05.25	24,00	-	76,04	71,18	4,86	69,19	64,99	4,20	0,69	0,49	17,57	-	17,57	17,96	-	17,96	-	69,15	-	-	-	0,64	
27.05.25	24,00	-	77,52	72,21	5,31	69,57	65,47	4,10	0,69	0,49	18,30	-	18,30	18,71	-	18,71	-	69,52	-	-	-	0,67	
28.05.25	24,00	-	77,97	72,67	5,30	69,29	65,29	4,00	0,69	0,49	18,01	-	18,01	18,42	-	18,42	-	69,25	-	-	-	0,66	
29.05.25	24,00	-	77,32	72,32	5,00	69,36	65,43	3,93	0,69	0,49	17,80	-	17,80	18,20	-	18,20	-	69,27	-	-	-	0,64	
30.05.25	24,00	-	75,15	69,67	5,48	68,91	64,83	4,08	0,69	0,49	18,49	-	18,49	18,89	-	18,89	-	68,91	-	-	-	0,67	
31.05.25	24,00	-	72,01	68,01	4,00	69,08	64,72	4,36	0,69	0,49	17,51	-	17,51	17,87	-	17,87	-	69,03	-	-	-	0,58	
01.06.25	24,00	-	73,16	68,49	4,67	69,54	65,10	4,44	0,69	0,49	17,92	-	17,92	18,33	-	18,33	-	69,51	-	-	-	0,63	
02.06.25	24,00	-	71,08	66,97	4,11	69,63	65,06	4,57	0,69	0,49	17,43	-	17,43	17,83	-	17,83	-	69,49	-	-	-	0,59	
03.06.25	24,00	-	71,55	66,52	5,03	69,60	64,99	4,61	0,69	0,49	18,57	-	18,57	18,98	-	18,98	-	69,55	-	-	-	0,66	
04.06.25	24,00	-	73,21	68,67	4,54	69,19	64,77	4,42	0,69	0,49	18,21	-	18,21	18,60	-	18,60	-	69,14	-	-	-	0,62	
05.06.25	24,00	-	74,13	68,70	5,43	68,46	64,17	4,29	0,69	0,49	19,01	-	19,01	19,43	-	19,43	-	68,52	-	-	-	0,67	
06.06.25	24,00	-	72,75	68,66	4,09	68,96	64,68	4,28	0,69	0,49	17,71	-	17,71	18,10	-	18,10	-	68,90	-	-	-	0,58	
07.06.25	24,00	-	71,71	67,84	3,87	69,49	65,08	4,41	0,69	0,49	17,38	-	17,38	17,76	-	17,76	-	69,52	-	-	-	0,57	
08.06.25	24,00	-	72,18	67,43	4,75	69,66	65,27	4,39	0,69	0,49	18,25	-	18,25	18,67	-	18,67	-	69,72	-	-	-	0,63	
09.06.25	24,00	-	71,46	67,63	3,83	68,15	63,76	4,39	0,69	0,49	17,36	-	17,36	17,76	-	17,76	-	68,20	-	-	-	0,56	
10.06.25	24,00	-	72,64	68,11	4,53	69,38	64,96	4,42	0,69	0,49	18,12	-	18,12	18,52	-	18,52	-	69,33	-	-	-	0,62	
11.06.25	24,00	-	71,68	67,96	3,72	68,84	64,38	4,46	0,69	0,49	17,30	-	17,30	17,68	-	17,68	-	68,84	-	-	-	0,56	
12.06.25	24,00	-	72,15	68,39	3,76	69,66	65,17	4,49	0,69	0,49	17,39	-	17,39	17,78	-	17,78	-	69,68	-	-	-	0,57	
13.06.25	24,00	-	72,02	68,88	3,14	69,97	65,50	4,47	0,69	0,49	16,63	-	16,63	17,00	-	17,00	-	69,94	-	-	-	0,53	
14.06.25	24,00	-	71,29	67,78	3,51	69,33	64,88	4,45	0,69	0,49	17,10	-	17,10	17,48	-	17,48	-	69,29	-	-	-	0,55	
15.06.25	24,00	-	71,59	67,35	4,24	69,29	64,90	4,39	0,69	0,49	17,70	-	17,70	18,09	-	18,09	-	69,31	-	-	-	0,59	
16.06.25	24,00	-	73,49	68,36	5,13	69,89	65,66	4,23	0,69	0,49	18,77	-	18,77	19,16	-	19,16	-	69,85	-	-	-	0,65	
17.06.25	24,00	-	72,86	69,26	3,60	69,49	65,27	4,22	0,69	0,49	17,06	-	17,06	17,44	-	17,44	-	69,46	-	-	-	0,55	
18.06.25	24,00	-	72,83	68,93	3,90	69,74	65,48	4,26	0,69	0,49	17,48	-	17,48	17,86	-	17,86	-	69,70	-	-	-	0,57	
19.06.25	24,00	-	71,19	67,57	3,62	68,82	64,47	4,35	0,69	0,49	17,47	-	17,47	17,85	-	17,85	-	68,80	-	-	-	0,55	
20.06.25	24,00	-	72,18	68,24	3,94	69,18	64,72	4,46	0,69	0,49	17,66	-	17,66	18,04	-	18,04	-	69,13	-	-	-	0,58	
21.06.25	24,00	-	72,58	68,22	4,36	68,78	64,44	4,34	0,69	0,49	18,12	-	18,12	18,51	-	18,51	-	68,79	-	-	-	0,60	
22.06.25	24,00	-	73,03	67,79	5,24	68,95	64,53	4,42	0,69	0,49	18,98	-	18,98	19,40	-	19,40	-	68,93	-	-	-	0,67	
Среднее	24,00	-	73,62	69,13	4,48	69,26	64,95	4,30	0,69	0,49	17,85	-	17,85	18,24	-	18,24	-	69,23	-	-	0,00	0,61	
Итого	744,00	-	2282,14	2143,12	139,02	-	-	-	-	-	553,25	-	553,25	565,44	-	565,44	-	-	-	-	-	18,92	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (°C)
	22.05.25							-	-	-
	22.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час

час

°C

Гкал

м3

Гкал

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.06.25 12:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.06.25 14:33 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D