

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 215, лит. А				Договор:	38385.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий	
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 215, лит. А				Строит.адрес:						Код УУТЭ:	132583	
Обслуживающая организация:					Телефон:								
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70	
Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		06.09.2026		Режим (схема):		Преобр.давления: СДВ-И-1,60 СДВ-И-1,60			
Вычислитель: СПТ941.20 № 85380		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:					
Подающий трубопровод (М1)		PC20-6		0,04		6		КТПТР-05					
Обратный трубопровод (М2)		PC20-6		0,04		6		КТПТР-05					
Подающий ГВС (М3)		PC20-6		0,04		6		ТПТ-15-2					
Циркуляционный ГВС (М4)													
Подпиточный трубопровод (Vп)													
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,092		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0,04			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0		Qгвс.ср= 0,0182			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 27,6		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 7,28		Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	36,84	34,12	2,72	70,60	69,61	0,99	6,20	3,40	2,29		2,29	2,34		2,34		68,76		5,80		0,16
24.05.2025	24,00	*	38,09	35,08	3,01	70,09	68,94	1,15	6,40	3,40	2,59		2,59	2,64		2,64		68,51		5,80		0,18
25.05.2025	24,00	*	36,24	33,70	2,54	69,70	68,50	1,20	6,20	3,40	2,11		2,11	2,16		2,16		67,80		5,80		0,14
26.05.2025	24,00	*	35,82	33,15	2,67	70,27	68,94	1,33	6,10	3,40	2,27		2,27	2,32		2,32		68,56		5,80		0,16
27.05.2025	24,00	*	36,64	33,77	2,87	70,81	69,53	1,28	6,10	3,40	2,46		2,46	2,52		2,52		69,12		5,80		0,17
28.05.2025	24,00	*	37,11	34,05	3,06	70,52	69,24	1,28	6,20	3,40	2,65		2,65	2,71		2,71		69,27		5,80		0,18
29.05.2025	24,00	*	36,55	33,78	2,77	70,56	69,24	1,32	6,20	3,40	2,36		2,36	2,41		2,41		68,95		5,80		0,16
30.05.2025	24,00	*	35,09	32,18	2,91	70,08	68,80	1,28	6,00	3,50	2,52		2,52	2,57		2,57		68,65		5,80		0,17
31.05.2025	24,00	*	33,71	31,06	2,65	70,30	69,03	1,27	5,90	3,50	2,26		2,26	2,31		2,31		68,61		5,80		0,16
01.06.2025	24,00	*	34,33	31,45	2,88	70,64	69,33	1,31	5,90	3,50	2,52		2,52	2,58		2,58		69,02		5,80		0,17
02.06.2025	24,00	*	33,25	30,61	2,64	70,84	69,59	1,25	5,80	3,50	2,29		2,29	2,34		2,34		68,88		5,80		0,16
03.06.2025	24,00	*	32,70	30,09	2,61	70,73	69,41	1,32	5,80	3,60	2,25		2,25	2,30		2,30		68,99		5,80		0,16
04.06.2025	24,00	*	33,50	31,39	2,11	70,30	69,00	1,30	5,90	3,50	1,75		1,75	1,79		1,79		68,61		5,80		0,12
05.06.2025	24,00	*	34,32	31,45	2,87	69,50	68,12	1,38	6,00	3,60	2,50		2,50	2,56		2,56		68,83		5,80		0,17
06.06.2025	24,00	*	34,52	31,45	3,07	70,06	68,74	1,32	6,00	3,60	2,71		2,71	2,77		2,77		68,94		5,80		0,19
07.06.2025	24,00	*	33,45	31,10	2,35	70,58	69,23	1,35	5,90	3,60	1,99		1,99	2,04		2,04		68,94		5,80		0,14
08.06.2025	24,00	*	33,28	30,83	2,45	70,75	69,35	1,40	5,90	3,60	2,12		2,12	2,16		2,16		69,25		5,80		0,15
09.06.2025	24,00	*	32,38	30,08	2,30	68,71	67,08	1,63	5,80	3,60	2,27		2,27	2,31		2,31		66,90		5,80		0,15
10.06.2025	24,00	*	33,95	31,31	2,64	70,81	69,49	1,32	6,00	3,60	2,31		2,31	2,37		2,37		69,33		5,80		0,16
11.06.2025	24,00	*	33,28	31,17	2,11	70,16	68,74	1,42	6,00	3,60	1,72		1,72	1,76		1,76		68,35		5,80		0,12
12.06.2025	24,00	*	33,68	31,36	2,32	70,87	69,35	1,52	6,00	3,60	1,95		1,95	1,99		1,99		69,15		5,80		0,13
13.06.2025	24,00	*	34,63	31,86	2,77	71,13	69,47	1,66	6,10	3,60	2,39		2,39	2,44		2,44		69,47		5,80		0,17
14.06.2025	24,00	*	33,95	31,17	2,78	70,45	68,72	1,73	6,00	3,60	2,41		2,41	2,46		2,46		69,01		5,80		0,17
15.06.2025	24,00	*	33,59	30,95	2,64	70,37	68,96	1,41	5,90	3,60	2,25		2,25	2,30		2,30		69,00		5,80		0,16
16.06.2025	24,00	*	34,80	31,81	2,99	70,41	69,08	1,33	6,00	3,60	2,62		2,62	2,68		2,68		68,96		5,80		0,18
17.06.2025	24,00	*	34,97	32,39	2,58	70,08	68,78	1,30	6,10	3,60	2,24		2,24	2,29		2,29		68,76		5,80		0,15
18.06.2025	24,00	*	33,15	30,49	2,66	70,46	69,07	1,39	6,10	3,60	2,30		2,30	2,35		2,35		69,20		5,80		0,16
19.06.2025	24,00	*	33,48	30,75	2,73	70,13	68,61	1,52	5,90	3,60	2,37		2,37	2,42		2,42		68,70		5,80		0,16
20.06.2025	24,00	*	33,87	31,23	2,64	70,61	68,73	1,88	6,00	3,60	2,30		2,30	2,35		2,35		68,86		5,80		0,16
21.06.2025	24,00	*	33,71	31,34	2,37	70,16	68,76	1,40	6,00	3,60	2,03		2,03	2,07		2,07		68,46		5,80		0,14
22.06.2025	24,00	*	34,01	31,05	2,96	70,47	68,70	1,77	6,00	3,60	2,64		2,64	2,70		2,70		68,72		5,80		0,18
Среднее	24,00		34,48	31,81	2,67	70,36	68,97	1,39	6,01	3,54	2,30		2,30	2,36		2,36		68,79		5,80		0,16
Итого	744,00		1068,89	986,22	82,67						71,44		71,44	73,01		73,01						4,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.05.2025	18332	17219,20	1154,87		1184,31			644,98	14219,20
23.06.2025	19364	18171,30	1224,03		1254,97			656,75	14939,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 3,96 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 73,01 м.куб.

0 час
0 час
0 час
Догодент подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
0,97 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета
Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

25.06.25 12:33 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.06.25 14:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D