

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А	Договор:	36952.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	126837
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2025	Режим (схема):	ОП: А23-12; МП: А23-12;		
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 140159	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Подающий ГВС (М3)	ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	11,32	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,279	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,1155		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,0525		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 83,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 21	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	76,10	70,66	5,44	69,29	68,94	0,35	6,00	4,20	7,04		7,04	7,19		7,19		67,49		6,00		0,48
24.05.2025	24,00	*	79,42	73,19	6,23	68,82	68,48	0,34	6,20	4,20	8,02		8,02	8,19		8,19		67,47		6,20		0,55
25.05.2025	24,00	*	76,30	70,04	6,26	68,48	68,14	0,34	5,90	4,20	7,89		7,89	8,06		8,06		66,96		5,90		0,53
26.05.2025	24,00	*	76,19	69,39	6,80	68,91	68,54	0,37	5,80	4,20	8,56		8,56	8,74		8,74		67,51		5,80		0,59
27.05.2025	24,00	*	75,82	69,86	5,96	69,24	68,90	0,34	5,90	4,20	7,66		7,66	7,82		7,82		67,44		5,80		0,53
28.05.2025	24,00	*	76,30	70,71	5,59	69,21	68,86	0,35	6,00	4,20	7,23		7,23	7,38		7,38		67,64		5,90		0,49
29.05.2025	24,00	*	76,47	70,35	6,12	69,24	68,88	0,36	5,90	4,20	7,77		7,77	7,94		7,94		67,84		5,90		0,53
30.05.2025	24,00	*	74,22	68,53	5,69	68,64	68,29	0,35	5,80	4,20	7,32		7,32	7,47		7,47		67,48		5,80		0,50
31.05.2025	24,00	*	71,41	66,71	4,70	68,92	68,59	0,33	5,70	4,20	6,16		6,16	6,30		6,30		66,89		5,70		0,42
01.06.2025	24,00	*	75,42	68,12	7,30	69,22	68,90	0,32	5,80	4,20	9,00		9,00	9,19		9,19		67,97		5,80		0,62
02.06.2025	24,00	*	73,29	66,55	6,74	69,54	69,20	0,34	5,70	4,20	8,44		8,44	8,62		8,62		68,12		5,60		0,58
03.06.2025	24,00	*	70,87	65,23	5,64	69,21	68,87	0,34	5,60	4,20	7,31		7,31	7,47		7,47		67,89		5,60		0,50
04.06.2025	24,00	*	71,98	66,31	5,67	68,97	68,64	0,33	5,70	4,20	7,22		7,22	7,38		7,38		67,48		5,70		0,49
05.06.2025	24,00	*	73,21	67,16	6,05	68,06	67,71	0,35	5,90	4,20	7,72		7,72	7,89		7,89		66,54		5,80		0,52
06.06.2025	24,00	*	73,34	67,52	5,82	68,61	68,27	0,34	5,80	4,20	7,47		7,47	7,62		7,62		66,42		5,80		0,51
07.06.2025	24,00	*	71,57	66,33	5,24	69,23	68,88	0,35	5,80	4,20	6,94		6,94	7,09		7,09		67,78		5,70		0,48
08.06.2025	24,00	*	72,43	66,16	6,27	69,19	68,84	0,35	5,70	4,20	7,86		7,86	8,03		8,03		67,43		5,70		0,54
09.06.2025	24,00	*	72,75	66,62	6,13	67,88	67,52	0,36	5,80	4,20	7,84		7,84	8,00		8,00		66,23		5,70		0,53
10.06.2025	24,00	*	73,08	66,72	6,36	69,13	68,80	0,33	5,80	4,20	8,04		8,04	8,21		8,21		67,59		5,80		0,55
11.06.2025	24,00	*	72,82	66,98	5,84	68,63	68,28	0,35	5,80	4,20	7,46		7,46	7,62		7,62		67,28		5,80		0,51
12.06.2025	24,00	*	72,53	67,43	5,10	69,35	68,95	0,40	5,80	4,20	6,48		6,48	6,62		6,62		67,73		5,80		0,44
13.06.2025	24,00	*	74,78	68,02	6,76	69,73	69,34	0,39	5,90	4,20	8,16		8,16	8,34		8,34		67,97		5,90		0,56
14.06.2025	24,00	*	72,40	66,42	5,98	69,04	68,65	0,39	5,80	4,20	7,32		7,32	7,47		7,47		67,71		5,70		0,50
15.06.2025	24,00	*	72,46	66,08	6,38	68,90	68,56	0,34	5,70	4,20	7,67		7,67	7,83		7,83		67,54		5,70		0,52
16.06.2025	24,00	*	72,69	67,18	5,51	69,45	69,08	0,37	5,80	4,20	6,91		6,91	7,06		7,06		68,14		5,80		0,48
17.06.2025	24,00	*	73,34	67,59	5,75	69,21	68,84	0,37	5,90	4,20	7,15		7,15	7,30		7,30		67,41		5,90		0,49
18.06.2025	24,00	*	72,32	67,66	4,66	69,30	68,96	0,34	5,90	4,20	6,05		6,05	6,18		6,18		67,19		5,90		0,42
19.06.2025	24,00	*	72,96	66,08	6,88	68,57	68,24	0,33	5,70	4,20	8,50		8,50	8,68		8,68		67,21		5,70		0,58
20.06.2025	24,00	*	71,71	66,69	5,02	69,10	68,71	0,39	5,80	4,20	6,61		6,61	6,75		6,75		67,62		5,80		0,45
21.06.2025	24,00	*	73,81	67,26	6,55	68,68	68,34	0,34	5,80	4,20	8,25		8,25	8,43		8,43		67,39		5,80		0,56
22.06.2025	24,00	*	73,87	67,07	6,80	69,00	68,61	0,39	5,80	4,20	8,51		8,51	8,69		8,69		67,64		5,80		0,58
Среднее	24,00		73,74	67,76	5,98	68,99	68,64	0,35	5,82	4,20	7,57		7,57	7,73		7,73		67,45		5,80		0,52
Итого	744,00		2285,86	2100,62	185,24						234,56		234,56	239,56		239,56						16,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	203870	185386,00	18178,70		18583,80			7576,94	55341,70
23.06.2025	206232	187557,00	18421,20		18831,40			7607,62	56109,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 12,86 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 239,56 м.куб.

0 час
0 час
Договор подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

3,17 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

Гкал
куб.м
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от Абонента)

Идентификатор: 755ab0d3-c552-401f-9c13-76f144418697

25.06.25 12:33 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации
26.06.25 14:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D