

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 18, лит. А	Договор:	37473.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ольминского ул, д. 18	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	130702
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208257	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1848		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,084		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 33,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	111,24	102,70	8,54	71,51	71,22	0,29	6,80	4,90	8,43		8,43	8,63		8,63		70,87				0,60
24.05.2025	24,00	*	116,86	108,37	8,49	71,05	70,78	0,27	6,80	4,90	8,37		8,37	8,53		8,53		70,67				0,59
25.05.2025	24,00	*	117,52	108,00	9,52	68,77	68,47	0,30	6,80	4,90	9,42		9,42	9,62		9,62		68,84				0,65
26.05.2025	24,00	*	118,14	107,48	10,66	68,31	68,06	0,25	6,80	4,90	10,61		10,61	10,81		10,81		67,79				0,72
27.05.2025	24,00	*	116,94	107,99	8,95	67,26	66,99	0,27	6,80	4,90	8,79		8,79	8,97		8,97		67,08				0,59
28.05.2025	24,00	*	117,55	108,21	9,34	67,87	67,59	0,28	6,80	4,90	9,15		9,15	9,32		9,32		67,72				0,62
29.05.2025	24,00	*	117,99	108,88	9,11	69,94	69,67	0,27	6,80	4,90	9,01		9,01	9,21		9,21		69,70				0,63
30.05.2025	24,00	*	107,32	98,38	8,94	69,78	69,50	0,28	6,80	4,90	8,85		8,85	9,04		9,04		69,23				0,61
31.05.2025	24,00	*	104,56	97,01	7,55	69,50	69,21	0,29	6,80	4,90	7,44		7,44	7,61		7,61		68,91				0,51
01.06.2025	24,00	*	103,76	94,90	8,86	69,64	69,32	0,32	6,80	4,90	8,90		8,90	9,07		9,07		69,22				0,61
02.06.2025	24,00	*	100,49	92,05	8,44	68,83	68,50	0,33	6,80	4,90	8,51		8,51	8,70		8,70		68,48				0,58
03.06.2025	24,00	*	101,46	92,67	8,79	69,27	68,94	0,33	6,80	4,90	9,17		9,17	9,37		9,37		68,89				0,63
04.06.2025	24,00	*	102,29	92,42	9,87	56,94	57,22	-0,28	6,80	4,90	10,04		10,04	10,15		10,15		52,37				0,52
05.06.2025	24,00	*	37,42	35,56	1,86	24,07	24,08	-0,01	6,80	4,90	2,56		2,56	2,56		2,56		22,99				0,06
06.06.2025	24,00	*	47,82	41,33	6,49	70,07	69,68	0,39	6,80	4,90	6,47		6,47	6,61		6,61		69,88				0,45
07.06.2025	24,00	*	104,17	95,92	8,25	73,33	73,05	0,28	6,80	4,90	8,81		8,81	8,99		8,99		72,17				0,64
08.06.2025	24,00	*	103,91	96,23	7,68	72,95	72,73	0,22	6,80	4,90	8,38		8,38	8,57		8,57		71,17				0,60
09.06.2025	24,00	*	99,54	90,89	8,65	71,92	71,63	0,29	6,80	4,90	8,88		8,88	9,05		9,05		71,04				0,63
10.06.2025	24,00	*	95,16	86,94	8,22	70,56	70,19	0,37	6,80	4,90	8,38		8,38	8,57		8,57		70,23				0,59
11.06.2025	24,00	*	92,91	84,85	8,06	71,96	71,61	0,35	6,80	4,90	8,15		8,15	8,34		8,34		71,31				0,58
12.06.2025	24,00	*	91,27	82,97	8,30	69,82	69,53	0,29	6,80	4,90	8,41		8,41	8,59		8,59		68,73				0,58
13.06.2025	24,00	*	88,90	82,31	6,59	70,18	69,83	0,35	6,80	4,90	6,80		6,80	6,95		6,95		69,47				0,47
14.06.2025	24,00	*	88,43	81,83	6,60	70,99	70,66	0,33	6,80	4,90	6,70		6,70	6,87		6,87		69,85				0,47
15.06.2025	24,00	*	89,17	80,70	8,47	69,74	69,49	0,25	6,80	4,90	8,56		8,56	8,77		8,77		68,26				0,58
16.06.2025	24,00	*	45,18	46,78	-1,60	68,35	67,05	1,30	6,80	4,90	8,70		8,70	8,87		8,87		61,95				0,54
17.06.2025	24,00	*	28,83	27,33	1,50	64,90	63,19	1,71	6,80	4,90	8,42		8,42	8,56		8,56		61,83				0,52
18.06.2025	24,00	*	15,80	6,99	8,81	66,35	63,55	2,80	6,80	4,90	8,93		8,93	9,11		9,11		65,55				0,59
19.06.2025	24,00	*	99,65	90,64	9,01	68,86	68,61	0,25	6,80	4,90	9,07		9,07	9,26		9,26		67,69				0,62
20.06.2025	24,00	*	97,57	89,02	8,55	69,62	69,34	0,28	6,80	4,90	8,63		8,63	8,80		8,80		68,67				0,59
21.06.2025	24,00	*	93,76	86,65	7,11	70,53	70,20	0,33	6,80	4,90	7,66		7,66	7,87		7,87		69,75				0,54
22.06.2025	24,00	*	93,32	86,78	6,54	70,20	69,86	0,34	6,80	4,90	7,37		7,37	7,54		7,54		69,34				0,51
Среднее	24,00		91,90	84,28	7,62	67,84	67,41	0,43	6,80	4,90	8,31		8,31	8,48		8,48		66,76				0,56
Итого	744,00		2848,93	2612,78	236,15						257,57		257,57	262,91		262,91						17,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	61276,4	55833,80	5314,71		5445,13			2358,29	14407,00
23.06.2025	64235,9	58547,90	5581,41		5717,38			2394,30	15175,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 11,61 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 14,43 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 262,91 м.куб.

0 час
0 час
0 час
Докладчик подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

2,99 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

Гкал
36,6 м
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №872а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета
Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f

25.06.25 12:34 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.06.25 14:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации