

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 8, лит. В	Договор:	42366.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ольминского ул, д. 8 ИТПЗ	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	145037
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7-04 № 256012	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,142	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1298		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,059		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 44,8421	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 23,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	67,12	63,35	3,77	65,22	64,97	0,25	6,80	4,90	4,50		4,50	4,53		4,53		64,20				0,29
24.05.2025	24,00	*	63,70	60,86	2,84	64,44	64,17	0,27	6,80	4,90	3,78		3,78	3,82		3,82		63,55				0,24
25.05.2025	24,00	*	63,60	59,38	4,22	62,46	62,19	0,27	6,80	4,90	5,28		5,28	5,34		5,34		61,99				0,33
26.05.2025	24,00	*	60,85	57,56	3,29	62,09	61,85	0,24	6,80	4,90	4,40		4,40	4,44		4,44		61,17				0,27
27.05.2025	24,00	*	60,56	57,33	3,23	61,16	60,92	0,24	6,80	4,90	4,24		4,24	4,25		4,25		60,30				0,25
28.05.2025	24,00	*	60,48	57,37	3,11	61,68	61,43	0,25	6,80	4,90	4,19		4,19	4,21		4,21		60,97				0,26
29.05.2025	24,00	*	60,45	57,40	3,05	63,47	63,22	0,25	6,80	4,90	3,89		3,89	3,92		3,92		62,70				0,24
30.05.2025	24,00	*	54,77	51,52	3,25	62,85	62,57	0,28	6,80	4,90	3,88		3,88	3,91		3,91		61,90				0,24
31.05.2025	24,00	*	55,51	51,01	4,50	62,56	62,26	0,30	6,80	4,90	5,06		5,06	5,13		5,13		62,02				0,31
01.06.2025	24,00	*	53,17	49,78	3,39	62,30	61,94	0,36	6,80	4,90	4,01		4,01	4,05		4,05		61,94				0,25
02.06.2025	24,00	*	51,43	48,39	3,04	61,60	61,28	0,32	6,80	4,90	3,73		3,73	3,75		3,75		60,97				0,23
03.06.2025	24,00	*	51,72	48,62	3,10	61,68	61,35	0,33	6,80	4,90	3,85		3,85	3,89		3,89		61,06				0,23
04.06.2025	24,00	*	52,14	48,44	3,70	54,47	54,65	-0,18	6,80	4,90	4,46		4,46	4,47		4,47		49,41				0,22
05.06.2025	24,00	*	17,76	16,54	1,22	25,74	25,80	-0,06	6,80	4,90	1,68		1,68	1,68		1,68		25,10				0,04
06.06.2025	24,00	*	24,59	22,49	2,10	61,94	61,62	0,32	6,80	4,90	2,35		2,35	2,37		2,37		60,61				0,14
07.06.2025	24,00	*	51,50	47,38	4,12	63,41	63,08	0,33	6,80	4,90	4,69		4,69	4,76		4,76		62,51				0,29
08.06.2025	24,00	*	51,35	47,22	4,13	63,37	63,00	0,37	6,80	4,90	4,76		4,76	4,82		4,82		62,91				0,30
09.06.2025	24,00	*	48,41	44,55	3,86	61,62	61,31	0,31	6,80	4,90	4,48		4,48	4,53		4,53		60,68				0,27
10.06.2025	24,00	*	46,35	42,79	3,56	61,28	60,91	0,37	6,80	4,90	4,18		4,18	4,21		4,21		60,65				0,25
11.06.2025	24,00	*	44,88	41,78	3,10	63,18	62,80	0,38	6,80	4,90	3,73		3,73	3,75		3,75		62,39				0,23
12.06.2025	24,00	*	44,85	40,83	4,02	61,25	60,88	0,37	6,80	4,90	4,50		4,50	4,56		4,56		60,73				0,27
13.06.2025	24,00	*	43,86	40,45	3,41	61,41	61,02	0,39	6,80	4,90	3,85		3,85	3,88		3,88		60,92				0,23
14.06.2025	24,00	*	43,30	40,15	3,15	61,98	61,56	0,42	6,80	4,90	3,51		3,51	3,54		3,54		61,71				0,22
15.06.2025	24,00	*	43,60	39,72	3,88	61,61	61,23	0,38	6,80	4,90	4,27		4,27	4,32		4,32		61,03				0,26
16.06.2025	24,00	*	51,40	47,40	4,00	62,53	62,17	0,36	6,80	4,90	4,52		4,52	4,55		4,55		62,34				0,28
17.06.2025	24,00	*	54,46	51,86	2,60	63,48	63,20	0,28	6,80	4,90	3,15		3,15	3,17		3,17		62,65				0,20
18.06.2025	24,00	*	55,80	52,59	3,21	63,44	63,17	0,27	6,80	4,90	3,74		3,74	3,76		3,76		62,54				0,23
19.06.2025	24,00	*	48,73	45,20	3,53	62,13	61,83	0,30	6,80	4,90	3,97		3,97	3,98		3,98		61,24				0,25
20.06.2025	24,00	*	46,21	42,58	3,63	61,91	61,57	0,34	6,80	4,90	3,94		3,94	3,96		3,96		61,19				0,24
21.06.2025	24,00	*	45,74	41,67	4,07	62,44	62,04	0,40	6,80	4,90	4,41		4,41	4,45		4,45		62,13				0,27
22.06.2025	24,00	*	45,60	41,57	4,03	62,09	61,73	0,36	6,80	4,90	4,40		4,40	4,43		4,43		61,45				0,27
Среднее	24,00		50,45	47,03	3,42	60,99	60,70	0,29	6,80	4,90	4,05		4,05	4,08		4,08		60,16				0,25
Итого	744,00		1563,89	1457,78	106,11						125,40		125,40	126,43		126,43						7,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	52793,8	47068,90	6258,17		6372,17			1811,27	28107,00
23.06.2025	54396,9	48562,30	6387,55		6502,60			1826,38	28875,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 11,61 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 6,14 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 126,43 м.куб.

0 час Гкал

Абонент подписан Электронной подписью

0 час

1,46 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от Абонента)

Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f

25.06.25 12:34 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации
26.06.25 14:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D