Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 16 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208374 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 11.61

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.05.25	24,00	-	79,79	69,64	10,15	71,51	71,17	0,34	0,69	0,49	10,10	-	10,10	10,34	-	10,34	-	71,17	-	-	-	0,72
24.05.25	24,00	-	84,53	73,46	11,07	71,05	70,73	0,32	0,69	0,49	11,09	-	11,09	11,32	-	11,32	-	70,84	-	-	-	0,79
25.05.25	24,00	-	85,21	72,90	12,31	68,78	68,43	0,35	0,69	0,49	12,01	-	12,01	12,27	-	12,27	-	68,97	-	-	-	0,83
26.05.25	24,00	-	84,68	72,81	11,87	68,27	67,98	0,29	0,69	0,49	11,86	-	11,86	12,11	-	12,11	-	68,03	-	-	-	0,81
27.05.25	24,00	-	85,20	72,94	12,26	67,31	66,97	0,34	0,69	0,49	12,07	-	12,07	12,31	-	12,31	-	67,47	-	-	-	0,81
28.05.25	24,00	-	83,29	73,28	10,01	67,86	67,56	0,30	0,69	0,49	9,98	-	9,98	10,17	-	10,17	-	67,68	-	-	-	0,68
29.05.25	24,00	-	83,81	73,83	9,98	69,95	69,64	0,31	0,69	0,49	9,86	-	9,86	10,08	-	10,08	-	69,80	-	-	-	0,69
30.05.25	24,00	-	77,00	66,56	10,44	69,74	69,42	0,32	0,69	0,49	10,41	-	10,41	10,62	-	10,62	-	69,36	-	-	-	0,72
31.05.25	24,00	-	77,36	66,11	11,25	69,47	69,14	0,33	0,69	0,49	11,61	-	11,61	11,86	-	11,86	-	69,19	-	-	-	0,80
01.06.25	24,00	-	76,60	64,65	11,95	69,65	69,28	0,37	0,69	0,49	12,34	-	12,34	12,59	-	12,59	-	69,47	-	-	-	0,86
02.06.25	24,00	-	72,09	62,49	9,60	68,79	68,42	0,37	0,69	0,49	9,75	-	9,75	9,96	-	9,96	-	68,58	-	-	-	0,67
03.06.25	24,00	-	72,88	62,59	10,29	69,21	68,88	0,33	0,69	0,49	10,22	-	10,22	10,44	-	10,44	-	68,79	-	-	-	0,70
04.06.25	24,00	-	74,43	62,46	11,97	56,16	56,97	-0,81	0,69	0,49	12,05	-	12,05	12,18	-	12,18	-	50,98	-	-	-	0,61
05.06.25	24,00	-	27,98	23,61	4,37	23,73	24,06	-0,33	0,69	0,49	5,90	-	5,90	5,90	-	5,90	-	22,04	-	-	-	0,13
06.06.25	24,00	-	37,83	28,88	8,95	67,70	69,18	-1,48	0,69	0,49	9,01	-	9,01	9,16	-	9,16	-	60,87	-	-	-	0,55
07.06.25	24,00	-	77,10	65,98	11,12	73,22	72,94	0,28	0,69	0,49	10,96	-	10,96	11,20	-	11,20	-	72,33	-	-	-	0,79
08.06.25	24,00	-	76,75	66,11	10,64	72,86	72,64	0,22	0,69	0,49	10,49	-	10,49	10,74	-	10,74	-	71,67	-	-	-	0,75
09.06.25	24,00	-	72,45	62,78	9,67	71,82	71,57	0,25	0,69	0,49	9,31	-	9,31	9,52	-	9,52	-	70,61	-	-	-	0,66
10.06.25	24,00	-	70,24	60,08	10,16	70,54	70,11	0,43	0,69	0,49	9,91	-	9,91	10,10	-	10,10	-	70,39	-	-	-	0,70
11.06.25	24,00	-	68,56	58,60	9,96	71,95	71,52	0,43	0,69	0,49	9,61	-	9,61	9,82	-	9,82	-	71,64	-	-	-	0,69
12.06.25	24,00	-	67,31	57,27	10,04	69,69	69,44	0,25	0,69	0,49	9,72	-	9,72	9,91	-	9,91	-	68,53	-	-	-	0,67
13.06.25	24,00	-	66,73	56,75	9,98	70,11	69,76	0,35	0,69	0,49	9,63	-	9,63	9,85	-	9,85	-	69,41	-	-	-	0,67
14.06.25	24,00	-	65,64	56,40	9,24	70,86	70,60	0,26	0,69	0,49	8,97	-	8,97	9,17	-	9,17	-	69,44	-	-	-	0,62
15.06.25	24,00	-	67,28	55,55	11,73	69,59	69,38	0,21	0,69	0,49	11,33	-	11,33	11,57	-	11,57	-	68,40	-	-	-	0,77
16.06.25	24,00	-	32,24	34,19	-1,95	68,38	66,36	2,02	0,69	0,49	10,36	-	10,36	10,56	-	10,56	-	61,71	-	-	-	0,64
17.06.25	24,00	-	19,99	20,06	-0,07	65,13	62,84	2,29	0,69	0,49	9,84	-	9,84	10,02	-	10,02	-	61,11	-	-	-	0,60
18.06.25	24,00	-	8,33	5,38	2,95	65,70	50,99	14,71	0,69	0,49	11,56	-	11,56	11,74	-	11,74	-	58,90	-	-	-	0,68
19.06.25	24,00	-	72,50	62,40	10,10	68,84	68,55	0,29	0,69	0,49	9,49	-	9,49	9,70	-	9,70	-	68,15	-	-	-	0,65
20.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.06.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	66,71	57,42	9,29	67,42	66,59	0,83	0,69	0,49	10,34	-	10,34	10,54	-	10,54	-	65,91	-	-	0,00	0,69
Итого	672,00	-	1867,80	1607,76	260,04	-	-	-	-	-	289,44	-	289,44	295,21	-	295,21	-	-	-	-	-	19,25

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.05.25							-	-	-
	19.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**72**	час	2,06	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	**72**	час	31,62	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	11.61	°C	3,72	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			15,53	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			326,83	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна /_____ **25.06.25** 12:34 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **26.06.25** 14:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D