

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"			Договор:	8563.038.1			Телефон:				Узел учета:	Общий	
Адрес:	Пинегина ул, д. 19, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	23604	
Обслуживающая организация:				Телефон:										
Источник:	котельная 1 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	147/71	
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	29.08.2025			Режим (схема):						
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207963			расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ			0,067	30	КТСП-Н								
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ			0,067	30	КТСП-Н								
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ			0,027	12	ТСП-Н								
Циркуляционный ГВС (M4)														
Подпиточный трубопровод (Vп)														
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето:	Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,186	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.=	0,1034				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср=	0	Qгвс.ср=	0,047				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	58,7368	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.=	18,8	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00																					
24.05.2025	24,00																					
25.05.2025	24,00																					
26.05.2025	24,00																					
27.05.2025	24,00																					
28.05.2025	24,00																					
29.05.2025	24,00																					
30.05.2025	24,00																					
31.05.2025	24,00																					
01.06.2025	24,00																					
02.06.2025	24,00																					
03.06.2025	24,00																					
04.06.2025	24,00																					
05.06.2025	24,00																					
06.06.2025	24,00																					
07.06.2025	24,00																					
08.06.2025	24,00																					
09.06.2025	24,00																					
10.06.2025	24,00																					
11.06.2025	24,00																					
12.06.2025	24,00																					
13.06.2025	24,00																					
14.06.2025	24,00																					
15.06.2025	24,00																					
16.06.2025	24,00																					
17.06.2025	24,00																					
18.06.2025	24,00																					
19.06.2025	24,00																					
20.06.2025	24,00																					
21.06.2025	24,00																					
22.06.2025	24,00																					
Среднее	24,00																					
Итого	744,00																					

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,61 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 7,56 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 155,23 м.куб.

744 час
744 час

7,56 Гкал
155,23 м.куб.

Документ подписан электронной подписью

ОТВРАВЛЕНО
Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.06.25 12:34 (MSK)

26.06.25 14:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Ответственный за теплоноситель (от абонента)
Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f

Представитель теплоснабжающей организации