

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 8, лит. А**  
 Адрес: **Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **37761.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 130468**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>12.08.2025</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 208212</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,384</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0,0014</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср.= <b>0,0803</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.= <b>116,658</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.ср.= <b>0,0271</b>
				Gтех.гвс.= <b>0,56</b>
				Gгвс.= <b>10,84</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025**

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2025	24,00	*	156,37	155,38	0,99	68,33	68,30	0,03	6,80	4,90	3,25		3,25	3,29		3,29		67,50			5,80		0,22
24.05.2025	24,00	*	147,08	146,08	1,00	68,27	68,20	0,07	6,80	4,90	3,28		3,28	3,29		3,29		67,97			5,80		0,22
25.05.2025	24,00	*	145,46	144,15	1,31	67,44	67,39	0,05	6,80	4,90	3,14		3,14	3,16		3,16		66,70			5,80		0,21
26.05.2025	24,00	*	147,82	146,75	1,07	68,77	68,71	0,06	6,80	4,90	2,88		2,88	2,90		2,90		68,25			5,80		0,20
27.05.2025	24,00	*	144,86	143,56	1,30	67,63	67,57	0,06	6,80	4,90	3,26		3,26	3,28		3,28		67,12			5,80		0,22
28.05.2025	24,00	*	142,51	140,72	1,79	62,79	62,81	-0,02	6,80	4,90	3,68		3,68	3,68		3,68		61,48			5,80		0,23
29.05.2025	24,00	*	69,76	327,66	-257,90	38,65	35,98	2,67	6,80	4,90	0,81		0,81	0,81		0,81		34,71			5,80		0,03
30.05.2025	24,00	*	118,24	139,18	-20,94	67,32	66,73	0,59	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		29,80			5,80		0,00
31.05.2025	24,00	*	164,80	166,54	-1,74	68,58	68,55	0,03	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		32,38			5,80		0,00
01.06.2025	24,00	*	163,72	306,38	-142,66	68,87	68,89	-0,02	6,80	4,90	0,15		0,15	0,15		0,15		67,36			5,80		0,01
02.06.2025	24,00	*	148,47	168,14	-19,67	68,98	68,94	0,04	6,80	4,90	3,72		3,72	3,76		3,76		67,93			5,80		0,25
03.06.2025	24,00	*	148,59	146,68	1,91	68,89	68,84	0,05	6,80	4,90	3,34		3,34	3,37		3,37		68,37			5,80		0,23
04.06.2025	24,00	*	165,19	163,57	1,62	68,57	68,55	0,02	6,80	4,90	3,31		3,31	3,33		3,33		68,11			5,80		0,22
05.06.2025	24,00	*	163,41	160,61	2,80	67,70	67,66	0,04	6,80	4,90	4,21		4,21	4,27		4,27		67,72			5,80		0,28
06.06.2025	24,00	*	160,25	158,82	1,43	68,28	68,25	0,03	6,80	4,90	3,09		3,09	3,09		3,09		67,63			5,80		0,21
07.06.2025	24,00	*	158,44	156,43	2,01	68,82	68,79	0,03	6,80	4,90	3,64		3,64	3,67		3,67		68,35			5,80		0,25
08.06.2025	24,00	*	156,05	154,29	1,76	68,86	68,82	0,04	6,80	4,90	3,21		3,21	3,24		3,24		68,37			5,80		0,22
09.06.2025	24,00	*	154,89	152,91	1,98	67,47	67,44	0,03	6,80	4,90	3,50		3,50	3,51		3,51		67,04			5,80		0,23
10.06.2025	24,00	*	157,17	154,13	3,04	68,91	68,88	0,03	6,80	4,90	4,24		4,24	4,31		4,31		68,37			5,80		0,29
11.06.2025	24,00	*	154,95	152,17	2,78	68,33	68,31	0,02	6,80	4,90	3,57		3,57	3,60		3,60		67,48			5,80		0,24
12.06.2025	24,00	*	155,27	152,69	2,58	69,01	68,97	0,04	6,80	4,90	3,26		3,26	3,30		3,30		68,34			5,80		0,22
13.06.2025	24,00	*	156,62	153,97	2,65	69,35	69,32	0,03	6,80	4,90	3,24		3,24	3,26		3,26		68,61			5,80		0,22
14.06.2025	24,00	*	151,93	149,51	2,42	68,61	68,57	0,04	6,80	4,90	2,85		2,85	2,88		2,88		67,79			5,80		0,19
15.06.2025	24,00	*	149,77	147,04	2,73	68,46	68,42	0,04	6,80	4,90	3,31		3,31	3,36		3,36		67,83			5,80		0,22
16.06.2025	24,00	*	152,72	150,90	1,82	69,06	69,03	0,03	6,80	4,90	3,08		3,08	3,09		3,09		68,31			5,80		0,21
17.06.2025	24,00	*	156,16	154,06	2,10	68,79	68,76	0,03	6,80	4,90	3,78		3,78	3,83		3,83		68,04			5,80		0,26
18.06.2025	24,00	*	156,09	153,90	2,19	68,96	68,92	0,04	6,80	4,90	4,13		4,13	4,18		4,18		68,55			5,80		0,28
19.06.2025	24,00	*	135,31	110,46	24,85	68,37	68,28	0,09	6,80	4,90	3,15		3,15	3,16		3,16		67,47			5,80		0,21
20.06.2025	24,00	*	144,60	142,41	2,19	68,68	68,64	0,04	6,80	4,90	2,98		2,98	3,00		3,00		67,86			5,80		0,20
21.06.2025	24,00	*	142,69	140,21	2,48	68,15	68,11	0,04	6,80	4,90	3,44		3,44	3,46		3,46		67,49			5,80		0,23
22.06.2025	24,00	*	141,31	138,55	2,76	68,44	68,39	0,05	6,80	4,90	3,28		3,28	3,31		3,31		67,77			5,80		0,22
<b>Среднее</b>	24,00		148,73	160,58	-11,85	67,33	67,19	0,14	6,80	4,90	2,99		2,99	3,02		3,02		64,22			5,80		0,20
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>4610,50</b>	<b>4977,85</b>	<b>-367,35</b>						<b>92,78</b>		<b>92,78</b>	<b>93,54</b>		<b>93,54</b>							<b>6,22</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	158169	155337,00	4093,25		4151,33			4059,60	30104,00
23.06.2025	162943	160477,00	4188,74		4247,59			4049,90	30872,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **13,53 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **4,96** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **93,54** м.куб.

0 час  
 0 ккал  
 0 куб.м  
 0 час  
 0 ккал

ОТВЕЧЕНО

1,26 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944dae  
 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944dae  
 Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f  
 25.06.25 12:34 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 26.06.25 14:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D