

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 102, лит. А			Договор:	41163.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 102, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	146434		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025			Режим (схема):							
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208236			расходомер:	Gmin=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ	0,067			30	КТСП-Н						
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ	0,067			30	КТСП-Н						
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ	0,027			12	ТСП-Н						
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184			Qвент.= 0			Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0			Qгвс.ср= 0,04		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,2			Gвент.= 0			Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0			Gгвс.= 16 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	81,91	71,78	10,13	70,49	66,56	3,93	6,80	4,90	8,24		8,24	8,43		8,43		69,65				0,57
24.05.2025	24,00		84,55	73,88	10,67	70,00	66,20	3,80	6,80	4,90	8,77		8,77	8,97		8,97		69,13				0,61
25.05.2025	24,00	*	81,41	70,54	10,87	69,60	65,69	3,91	6,80	4,90	8,91		8,91	9,08		9,08		68,63				0,61
26.05.2025	24,00	*	75,92	64,88	11,04	70,14	66,05	4,09	6,80	4,90	9,39		9,39	9,59		9,59		68,99				0,65
27.05.2025	24,00	*	8,16	0,00	8,16	57,25	24,02	33,23	6,80	4,90	8,18		8,18	8,31		8,31		55,50				0,45
28.05.2025	24,00	*	49,10	40,28	8,82	70,34	66,69	3,65	6,80	4,90	8,38		8,38	8,56		8,56		68,18				0,57
29.05.2025	24,00	*	81,63	72,42	9,21	70,40	66,56	3,84	6,80	4,90	8,90		8,90	9,11		9,11		69,57				0,62
30.05.2025	24,00		73,30	65,62	7,68	69,97	65,87	4,10	6,80	4,90	7,43		7,43	7,60		7,60		69,19				0,51
31.05.2025	24,00		70,39	61,15	9,24	70,20	65,78	4,42	6,80	4,90	8,88		8,88	9,09		9,09		69,28				0,62
01.06.2025	24,00		70,99	61,77	9,22	70,60	66,03	4,57	6,80	4,90	8,93		8,93	9,14		9,14		69,74				0,62
02.06.2025	24,00		67,12	58,02	9,10	70,73	65,96	4,77	6,80	4,90	8,84		8,84	9,04		9,04		69,80				0,62
03.06.2025	24,00		67,35	58,48	8,87	70,74	65,99	4,75	6,80	4,90	8,59		8,59	8,78		8,78		69,99				0,60
04.06.2025	24,00		72,90	64,04	8,86	70,23	65,86	4,37	6,80	4,90	8,69		8,69	8,88		8,88		69,56				0,61
05.06.2025	24,00		72,31	64,12	8,19	69,43	65,15	4,28	6,80	4,90	8,01		8,01	8,18		8,18		68,99				0,55
06.06.2025	24,00		72,00	63,85	8,15	69,97	65,67	4,30	6,80	4,90	7,95		7,95	8,14		8,14		69,31				0,55
07.06.2025	24,00		71,89	63,39	8,50	70,51	66,11	4,40	6,80	4,90	8,31		8,31	8,49		8,49		69,92				0,58
08.06.2025	24,00		71,46	62,56	8,90	70,69	66,21	4,48	6,80	4,90	8,67		8,67	8,86		8,86		70,11				0,61
09.06.2025	24,00		70,79	62,41	8,38	69,24	64,86	4,38	6,80	4,90	8,16		8,16	8,35		8,35		68,65				0,56
10.06.2025	24,00		70,86	63,61	7,25	70,70	66,23	4,47	6,80	4,90	6,97		6,97	7,13		7,13		70,08				0,49
11.06.2025	24,00		70,90	63,20	7,70	70,08	65,68	4,40	6,80	4,90	7,42		7,42	7,60		7,60		69,24				0,51
12.06.2025	24,00	*	71,09	64,07	7,02	70,85	66,39	4,46	6,80	4,90	6,72		6,72	6,88		6,88		70,28				0,47
13.06.2025	24,00		71,55	64,93	6,62	71,10	66,68	4,42	6,80	4,90	6,29		6,29	6,43		6,43		70,29				0,44
14.06.2025	24,00		70,19	63,39	6,80	70,38	65,95	4,43	6,80	4,90	6,51		6,51	6,62		6,62		69,34				0,45
15.06.2025	24,00		70,56	62,86	7,70	70,30	65,90	4,40	6,80	4,90	7,40		7,40	7,56		7,56		69,61				0,52
16.06.2025	24,00		72,60	64,07	8,53	70,89	66,60	4,29	6,80	4,90	8,18		8,18	8,38		8,38		70,04				0,57
17.06.2025	24,00		72,23	65,00	7,23	70,51	66,30	4,21	6,80	4,90	6,81		6,81	6,96		6,96		69,69				0,47
18.06.2025	24,00	*	72,76	65,07	7,69	70,75	66,49	4,26	6,80	4,90	7,24		7,24	7,43		7,43		70,07				0,51
19.06.2025	24,00		70,02	62,47	7,55	70,01	65,65	4,36	6,80	4,90	7,22		7,22	7,37		7,37		69,22				0,50
20.06.2025	24,00		71,84	63,17	8,67	70,57	66,04	4,53	6,80	4,90	8,26		8,26	8,45		8,45		69,65				0,57
21.06.2025	24,00		69,97	62,90	7,07	70,07	65,60	4,47	6,80	4,90	6,69		6,69	6,82		6,82		69,36				0,47
22.06.2025	24,00		69,88	62,30	7,58	70,37	65,79	4,58	6,80	4,90	7,24		7,24	7,41		7,41		69,53				0,50
Среднее	24,00		69,92	61,49	8,43	69,91	64,66	5,24	6,80	4,90	7,94		7,94	8,12		8,12		69,05				0,55
Итого	744,00		2167,63	1906,23	261,40						246,18		246,18	251,64		251,64						16,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	78304,2	69777,70	12178,00		12757,80			3237,53	28572,00
23.06.2025	80552,7	71754,30	12433,00		13018,40			3282,72	29340,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 13,65 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 251,64 м.куб.

0 час
0 час
0 час
Докладчик
Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec3494daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.06.25 12:34 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
26.06.25 14:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D