

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 110, лит. 3**  
 Адрес: **Седова ул, д. 110, лит. 3**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35629.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 118231**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>17.08.2025</b>	Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 208262</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,318</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,132</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,06</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>95,4</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>24</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025**

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2025	24,00	*	3,18	9,23	-6,05	68,64	62,13	6,51	6,80	4,90	11,62		11,62	11,83		11,83		62,50				0,72
24.05.2025	24,00	*	32,11	35,42	-3,31	69,69	68,18	1,51	6,80	4,90	10,37		10,37	10,55		10,55		63,26				0,66
25.05.2025	24,00	*	12,47	15,92	-3,45	68,53	64,91	3,62	6,80	4,90	13,71		13,71	13,94		13,94		63,02				0,86
26.05.2025	24,00	*	35,08	34,28	0,80	69,79	68,77	1,02	6,80	4,90	10,01		10,01	10,21		10,21		65,08				0,65
27.05.2025	24,00	*	3,73	11,56	-7,83	69,54	63,29	6,25	6,80	4,90	11,01		11,01	11,20		11,20		62,07				0,68
28.05.2025	24,00	*	3,46	8,90	-5,44	67,93	60,92	7,01	6,80	4,90	11,40		11,40	11,62		11,62		61,56				0,70
29.05.2025																						
30.05.2025																						
31.05.2025																						
01.06.2025																						
02.06.2025																						
03.06.2025																						
04.06.2025																						
05.06.2025																						
06.06.2025																						
07.06.2025																						
08.06.2025																						
09.06.2025																						
10.06.2025																						
11.06.2025																						
12.06.2025																						
13.06.2025																						
14.06.2025																						
15.06.2025																						
16.06.2025																						
17.06.2025																						
18.06.2025																						
19.06.2025																						
20.06.2025																						
21.06.2025																						
22.06.2025																						
<b>Среднее</b>	24,00		15,01	19,22	-4,21	69,02	64,70	4,32	6,80	4,90	11,35		11,35	11,56		11,56		62,91				0,71
<b>Итого</b>	<b>144,00</b>		<b>90,03</b>	<b>115,31</b>	<b>-25,28</b>						<b>68,12</b>		<b>68,12</b>	<b>69,35</b>		<b>69,35</b>						<b>4,27</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	128305	115961,00	16104,20		16395,10			4774,72	31855,00
29.05.2025	128411	116096,00	16182,70		16475,10			4778,16	32023,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **13,53 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **17,26** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **358,35** м.куб.

600 час **17,75** Гкал  
 600 час **389** куб.м  
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет **Э.Ю.Скопцов** (от абонента)  
 Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f  
**25.06.25 12:34 (MSK)** Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B  
 Представитель теплоснабжающей организации  
**26.06.25 14:32 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D