

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 118, лит. С	Договор:	32798.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 118, лит. С	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	105298
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	05.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208195	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,099		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,045		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	7,08	0,00	7,08	69,15	20,63	48,52	6,80	4,90	7,06		7,06	7,22		7,22		68,43				0,48
24.05.2025	24,00	*	7,02	0,00	7,02	68,87	20,40	48,47	6,80	4,90	7,10		7,10	7,26		7,26		68,02				0,48
25.05.2025	24,00	*	7,76	0,00	7,76	68,39	20,66	47,73	6,80	4,90	7,88		7,88	8,04		8,04		67,66				0,53
26.05.2025	24,00	*	6,77	0,00	6,77	68,80	18,32	50,48	6,80	4,90	6,74		6,74	6,89		6,89		67,98				0,46
27.05.2025	24,00	*	6,55	0,00	6,55	62,53	20,85	41,68	6,80	4,90	6,64		6,64	6,74		6,74		61,70				0,41
28.05.2025	24,00	*	7,71	0,00	7,71	69,11	21,33	47,78	6,80	4,90	7,77		7,77	7,94		7,94		68,34				0,53
29.05.2025	24,00	*	7,29	0,00	7,29	69,22	22,48	46,74	6,80	4,90	7,41		7,41	7,59		7,59		68,43				0,51
30.05.2025																						
31.05.2025																						
01.06.2025																						
02.06.2025																						
03.06.2025																						
04.06.2025																						
05.06.2025																						
06.06.2025																						
07.06.2025																						
08.06.2025																						
09.06.2025																						
10.06.2025																						
11.06.2025																						
12.06.2025																						
13.06.2025																						
14.06.2025																						
15.06.2025																						
16.06.2025																						
17.06.2025																						
18.06.2025																						
19.06.2025																						
20.06.2025																						
21.06.2025																						
22.06.2025																						
Среднее	24,00		7,17	0,00	7,17	68,01	20,67	47,34	6,80	4,90	7,23		7,23	7,38		7,38		67,22				0,49
Итого	168,00		50,18	0,00	50,18						50,60		50,60	51,68		51,68						3,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	95820,8	87872,50	8628,01		8846,32			3273,57	31860,00
30.05.2025	95879,1	87872,50	8686,87		8906,45			3281,52	32052,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 12,13 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 228,8 м.куб.

576 час
576 час
3,03 Гкал

11,76 Гкал
177,12 куб.м

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.06.25 12:34 (MSK)
26.06.25 14:32 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за прибор учета (от абонента)
Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f