

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 128, лит. Ф**  
 Адрес: **Седова ул, д. 128, лит. Ф**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38015.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 132586**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>05.08.2025</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 208199</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				ТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,184</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b> Qгвс. = <b>0,0924</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b> Qгвс.ср = <b>0,042</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>55,2</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b> Gгвс. = <b>16,8</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025**

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2025	24,00	*	66,64	58,37	8,27	69,36	69,12	0,24	6,80	4,90	7,33		7,33	7,53		7,53		68,43				0,50
24.05.2025	24,00	*	83,66	76,33	7,33	68,82	68,59	0,23	6,80	4,90	6,03		6,03	6,18		6,18		67,94				0,41
25.05.2025	24,00	*	87,10	78,58	8,52	68,36	68,12	0,24	6,80	4,90	7,27		7,27	7,41		7,41		67,65				0,49
26.05.2025	24,00	*	98,39	89,68	8,71	68,91	68,62	0,29	6,80	4,90	7,38		7,38	7,56		7,56		68,72				0,51
27.05.2025	24,00	*	37,73	39,35	-1,62	69,16	67,67	1,49	6,80	4,90	7,69		7,69	7,81		7,81		62,01				0,48
28.05.2025	24,00	*	41,03	32,79	8,24	68,96	68,68	0,28	6,80	4,90	8,11		8,11	8,30		8,30		67,94				0,55
29.05.2025	24,00	*	24,81	18,02	6,79	68,74	68,36	0,38	6,80	4,90	6,84		6,84	6,97		6,97		67,54				0,46
30.05.2025																						
31.05.2025																						
01.06.2025																						
02.06.2025																						
03.06.2025																						
04.06.2025																						
05.06.2025																						
06.06.2025																						
07.06.2025																						
08.06.2025																						
09.06.2025																						
10.06.2025																						
11.06.2025																						
12.06.2025																						
13.06.2025																						
14.06.2025																						
15.06.2025																						
16.06.2025																						
17.06.2025																						
18.06.2025																						
19.06.2025																						
20.06.2025																						
21.06.2025																						
22.06.2025																						
<b>Среднее</b>	24,00		62,77	56,16	6,61	68,90	68,45	0,45	6,80	4,90	7,24		7,24	7,39		7,39		67,18				0,49
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>		<b>439,36</b>	<b>393,12</b>	<b>46,24</b>						<b>50,65</b>		<b>50,65</b>	<b>51,76</b>		<b>51,76</b>						<b>3,40</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	65265,9	55227,20	9475,98		9689,61			3037,23	30671,00
30.05.2025	65794,7	55700,20	9534,89		9749,79			3045,25	30863,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **13,53 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **12,12** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **229,12** м.куб.

576 час 11,76 Гкал  
 576 час 177,36 куб.м  
 3,04 Гкал  
**ОТПРАВЛЕНО** АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна  
**УТВЕРЖДЕНО** ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: **Эрнст Юльевич Кертин** (от абонента)  
 Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f  
**25.06.25** 12:34 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B  
 Представитель теплоснабжающей организации  
**26.06.25** 14:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D