

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б	Договор:	33093.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 72, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	106226
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ943.1 № 14866	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,587	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,5016		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,228		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 178,329	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 91,2	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	15,62	0,00	15,62	68,41	42,38	26,03	4,90	3,90	15,39		15,39	15,72		15,72		68,04		4,40		1,05
24.05.2025	24,00	*	14,50	0,00	14,50	69,08	67,50	1,58	4,90	3,90	14,32		14,32	14,63		14,63		68,69		4,40		0,98
25.05.2025	24,00	*	16,53	0,00	16,53	67,76	65,80	1,96	4,90	3,90	16,34		16,34	16,68		16,68		67,42		4,40		1,10
26.05.2025	24,00	*	15,57	0,00	15,57	69,52	65,99	3,53	4,90	3,90	15,40		15,40	15,74		15,74		69,15		4,40		1,06
27.05.2025	24,00	*	15,35	0,00	15,35	68,33	65,52	2,81	4,90	3,90	15,23		15,23	15,55		15,55		67,95		4,40		1,03
28.05.2025	24,00	*	17,73	0,00	17,73	60,59	43,43	17,16	4,90	3,90	17,53		17,53	17,83		17,83		60,36		4,40		1,06
29.05.2025	24,00	*	6,92	0,08	6,84	35,04	29,74	5,30	4,90	3,90	7,04		7,04	7,08		7,08		34,96		4,40		0,25
30.05.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	29,19	31,45	-2,26	4,90	3,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,55		4,40		0,00
31.05.2025	24,00	*	12,21	0,88	11,33	68,91	67,15	1,76	4,90	3,90	12,11		12,11	12,37		12,37		68,66		4,40		0,83
01.06.2025	24,00	*	16,43	0,04	16,39	69,28	66,20	3,08	4,90	3,90	16,40		16,40	16,76		16,76		68,93		4,40		1,13
02.06.2025	24,00	*	15,72	0,00	15,72	69,34	64,89	4,45	4,90	3,90	15,74		15,74	16,09		16,09		68,97		4,40		1,09
03.06.2025	24,00	*	14,23	0,00	14,23	69,22	66,71	2,51	4,90	3,90	14,19		14,19	14,50		14,50		68,81		4,40		0,98
04.06.2025	24,00	*	13,09	0,00	13,09	68,83	66,41	2,42	4,90	3,90	13,09		13,09	13,37		13,37		68,38		4,40		0,90
05.06.2025	24,00	*	14,01	0,00	14,01	68,08	66,96	1,12	4,90	3,90	14,03		14,03	14,33		14,33		67,66		4,40		0,95
06.06.2025	24,00	*	15,28	0,00	15,28	68,64	67,51	1,13	4,90	3,90	15,22		15,22	15,55		15,55		68,29		4,40		1,04
07.06.2025	24,00	*	13,54	0,00	13,54	69,31	66,64	2,67	4,90	3,90	13,58		13,58	13,87		13,87		68,86		4,40		0,93
08.06.2025	24,00	*	16,22	0,00	16,22	69,62	68,13	1,49	4,90	3,90	16,05		16,05	16,41		16,41		69,30		4,40		1,11
09.06.2025	24,00	*	15,63	0,00	15,63	68,25	68,00	0,25	4,90	3,90	15,57		15,57	15,91		15,91		67,89		4,40		1,06
10.06.2025	24,00	*	15,62	3,64	11,98	69,43	66,09	3,34	4,90	3,90	15,58		15,58	15,92		15,92		69,06		4,40		1,08
11.06.2025	24,00	*	14,14	2,65	11,49	68,58	66,17	2,41	4,90	3,90	14,10		14,10	14,40		14,40		68,17		4,40		0,96
12.06.2025	24,00	*	14,59	2,62	11,97	69,65	66,73	2,92	4,90	3,90	14,58		14,58	14,90		14,90		69,24		4,40		1,01
13.06.2025	24,00	*	14,62	2,40	12,22	69,57	67,14	2,43	4,90	3,90	14,57		14,57	14,89		14,89		69,16		4,40		1,01
14.06.2025	24,00	*	14,26	2,73	11,53	68,90	66,49	2,41	4,90	3,90	14,21		14,21	14,51		14,51		68,50		4,40		0,97
15.06.2025	24,00	*	15,21	2,44	12,77	69,00	66,38	2,62	4,90	3,90	15,05		15,05	15,38		15,38		68,64		4,40		1,03
16.06.2025	24,00	*	14,27	2,57	11,70	69,43	66,91	2,52	4,90	3,90	14,23		14,23	14,54		14,54		69,00		4,40		0,98
17.06.2025	24,00	*	14,05	2,45	11,60	67,77	63,32	4,45	4,90	3,90	14,03		14,03	14,32		14,32		67,37		4,40		0,95
18.06.2025	24,00	*	15,71	2,34	13,37	65,01	27,04	37,97	4,90	3,90	15,62		15,62	15,92		15,92		64,69		4,40		1,01
19.06.2025	24,00	*	14,07	2,04	12,03	64,18	21,17	43,01	4,90	3,90	14,04		14,04	14,30		14,30		63,80		4,40		0,90
20.06.2025	24,00	*	15,19	2,15	13,04	64,61	19,87	44,74	4,90	3,90	15,12		15,12	15,42		15,42		64,29		4,40		0,97
21.06.2025	24,00	*	14,00	1,98	12,02	63,96	19,58	44,38	4,90	3,90	13,97		13,97	14,23		14,23		63,58		4,40		0,89
22.06.2025	24,00	*	15,68	2,50	13,18	64,73	19,45	45,28	4,90	3,90	15,69		15,69	15,99		15,99		64,33		4,40		1,01
Среднее	24,00		14,19	1,08	13,11	65,56	55,38	10,18	4,90	3,90	14,13		14,13	14,42		14,42		64,93		4,40		0,95
Итого	744,00		439,99	33,51	406,48						438,02		438,02	447,11		447,11						29,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	312422	275880,00	19364,00		19844,70			10709,20	30541,40
23.06.2025	312877	275914,00	19817,10		20307,30			10780,10	31309,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 23,39 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 447,11 м.куб.

0 час
0 куб.м
0 час
Абонент подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
5,93 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета
Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f

25.06.25 12:34 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.06.25 14:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D