

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 76, лит. В			Договор:	38013.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 76, лит. В			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	132585		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	05.08.2025			Режим (схема):							
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208187			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-40-B1	0,1 45			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-40-B1	0,1 45			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ-32-B1	0,067 30			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,343			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2618						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,119						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 104,203			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 47,6 Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00		110,16	95,07	15,09	70,10	70,00	0,10	6,80	4,90	11,73		11,73	11,98		11,98		69,67				0,82
24.05.2025	24,00	*	103,04	88,61	14,43	70,34	70,19	0,15	6,80	4,90	11,29		11,29	11,52		11,52		70,14				0,79
25.05.2025	24,00		105,18	87,89	17,29	69,37	69,28	0,09	6,80	4,90	14,11		14,11	14,41		14,41		68,82				0,97
26.05.2025	24,00		105,60	90,08	15,52	70,86	70,73	0,13	6,80	4,90	12,35		12,35	12,61		12,61		70,54				0,87
27.05.2025	24,00	*	103,85	88,67	15,18	69,69	69,55	0,14	6,80	4,90	12,14		12,14	12,40		12,40		69,37				0,84
28.05.2025	24,00	*	104,48	86,87	17,61	63,36	63,80	-0,44	6,80	4,90	14,46		14,46	14,72		14,72		59,84				0,86
29.05.2025	24,00	*	37,96	31,13	6,83	37,15	37,21	-0,06	6,80	4,90	5,70		5,70	5,73		5,73		36,83				0,21
30.05.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,82	19,77	0,05	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,42				0,00
31.05.2025	24,00	*	22,05	17,79	4,26	70,29	70,05	0,24	6,80	4,90	3,64		3,64	3,72		3,72		69,33				0,25
01.06.2025	24,00		89,88	74,37	15,51	70,66	70,45	0,21	6,80	4,90	12,96		12,96	13,26		13,26		70,36				0,91
02.06.2025	24,00	*	82,85	68,07	14,78	70,86	70,63	0,23	6,80	4,90	12,46		12,46	12,74		12,74		70,54				0,88
03.06.2025	24,00	*	83,39	69,63	13,76	70,81	70,60	0,21	6,80	4,90	11,38		11,38	11,63		11,63		70,42				0,80
04.06.2025	24,00	*	92,97	78,44	14,53	70,28	70,08	0,20	6,80	4,90	11,89		11,89	12,17		12,17		70,08				0,83
05.06.2025	24,00		91,82	78,65	13,17	69,41	69,22	0,19	6,80	4,90	10,51		10,51	10,74		10,74		69,28				0,73
06.06.2025	24,00	*	91,70	78,22	13,48	70,01	69,83	0,18	6,80	4,90	10,91		10,91	11,15		11,15		69,66				0,76
07.06.2025	24,00		91,32	78,02	13,30	70,55	70,35	0,20	6,80	4,90	10,66		10,66	10,93		10,93		70,42				0,75
08.06.2025	24,00		91,10	77,11	13,99	70,71	70,49	0,22	6,80	4,90	11,46		11,46	11,72		11,72		70,59				0,81
09.06.2025	24,00		90,11	76,97	13,14	69,30	69,09	0,21	6,80	4,90	10,63		10,63	10,86		10,86		69,21				0,74
10.06.2025	24,00	*	92,08	78,75	13,33	70,71	70,52	0,19	6,80	4,90	10,80		10,80	11,03		11,03		70,44				0,76
11.06.2025	24,00		93,09	78,53	14,56	70,06	69,91	0,15	6,80	4,90	12,01		12,01	12,28		12,28		69,59				0,83
12.06.2025	24,00	*	93,45	79,44	14,01	70,82	70,60	0,22	6,80	4,90	11,47		11,47	11,73		11,73		70,83				0,81
13.06.2025	24,00	*	93,13	80,44	12,69	71,07	70,90	0,17	6,80	4,90	10,06		10,06	10,27		10,27		70,78				0,71
14.06.2025	24,00		92,11	78,61	13,50	70,35	70,18	0,17	6,80	4,90	10,93		10,93	11,15		11,15		70,00				0,76
15.06.2025	24,00		90,04	78,00	12,04	70,25	70,06	0,19	6,80	4,90	9,59		9,59	9,79		9,79		70,05				0,67
16.06.2025	24,00		93,62	79,53	14,09	70,82	70,63	0,19	6,80	4,90	11,45		11,45	11,72		11,72		70,60				0,81
17.06.2025	24,00		95,26	80,87	14,39	70,44	70,27	0,17	6,80	4,90	11,76		11,76	12,03		12,03		70,16				0,83
18.06.2025	24,00	*	98,21	66,70	31,51	70,65	70,25	0,40	6,80	4,90	10,60		10,60	10,84		10,84		70,44				0,75
19.06.2025	24,00	*	92,31	78,30	14,01	69,90	69,72	0,18	6,80	4,90	11,42		11,42	11,67		11,67		69,64				0,80
20.06.2025	24,00		92,99	79,30	13,69	70,48	70,31	0,17	6,80	4,90	10,89		10,89	11,12		11,12		70,13				0,76
21.06.2025	24,00		92,15	78,95	13,20	69,97	69,79	0,18	6,80	4,90	10,49		10,49	10,73		10,73		69,71				0,73
22.06.2025	24,00	*	92,27	78,36	13,91	70,36	70,17	0,19	6,80	4,90	11,28		11,28	11,51		11,51		70,10				0,79
Среднее	24,00		87,36	73,59	13,77	67,40	67,25	0,16	6,80	4,90	10,68		10,68	10,91		10,91		67,03				0,74
Итого	744,00		2708,17	2281,37	426,80						331,03		331,03	338,16		338,16						22,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	125470	110184,00	14197,50		15416,60			5167,29	28040,00
23.06.2025	128292	112565,00	14540,20		15766,70			5222,24	28808,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 18,35 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 338,16 м.куб.

0 час
0 час
0 час
Абонент подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 4,48 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета
Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f

25.06.25 12:34 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
26.06.25 14:33 (MSK) Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D