**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Абонент: | **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 82, лит. А** | Договор: **35027.046.6** | Телефон: | Узел учета: | **Общий** |
| Адрес: | **Седова ул, д. 82, лит. А** | Строит.адрес: | | Код УУТЭ: | **112519** |
| Обслуживающая организация: | | Телефон: | | | |
| Источник: | **котельная 2 Невская** | Схема подключения: | **2-х трубная схема** | график: | **149/70** |

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **09.08.2025** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

| Вычислитель: | **СПТ 943.2 № 14862** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (М3) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | ТПТ-15-2 | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,3968** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0,2527** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0,1149** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **120,547** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **45,96** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025**

| | | | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Дата** | **Ти** | **НС** | **M1** | **M2** | **dM** | **T1** | **T2** | **dT** | **P1** | **P2** | **M3** | **M4** | **dM** | **V3** | **V4** | **dV (излив)** | **Vподпит** | **T3** | **T4** | **P3** | **P4** | **Qобщ** |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.05.2025 | 24,00 | * | 192,37 | 176,90 | 15,47 | 70,36 | 70,28 | 0,08 | 7,30 | 3,80 | 11,68 | | 11,68 | 11,95 | | 11,95 | | 69,77 | | 4,40 | | 0,82 |
| 24.05.2025 | 24,00 | * | 177,60 | 161,88 | 15,72 | 70,32 | 70,19 | 0,13 | 7,30 | 3,80 | 12,29 | | 12,29 | 12,57 | | 12,57 | | 70,18 | | 4,40 | | 0,86 |
| 25.05.2025 | 24,00 | * | 178,68 | 161,84 | 16,84 | 69,56 | 69,47 | 0,09 | 7,30 | 3,80 | 13,47 | | 13,47 | 13,76 | | 13,76 | | 68,94 | | 4,40 | | 0,93 |
| 26.05.2025 | 24,00 | * | 180,58 | 164,36 | 16,22 | 70,94 | 70,81 | 0,13 | 7,30 | 3,80 | 12,79 | | 12,79 | 13,08 | | 13,08 | | 70,72 | | 4,40 | | 0,90 |
| 27.05.2025 | 24,00 | * | 181,10 | 163,66 | 17,44 | 69,79 | 69,67 | 0,12 | 7,30 | 3,80 | 14,09 | | 14,09 | 14,40 | | 14,40 | | 69,52 | | 4,40 | | 0,98 |
| 28.05.2025 | 24,00 | * | 179,23 | 161,81 | 17,42 | 65,31 | 65,29 | 0,02 | 7,30 | 3,80 | 14,13 | | 14,13 | 14,40 | | 14,40 | | 64,12 | | 4,40 | | 0,91 |
| 29.05.2025 | 24,00 | * | 73,72 | 67,21 | 6,51 | 38,31 | 38,39 | -0,08 | 7,30 | 3,80 | 6,19 | | 6,19 | 6,23 | | 6,23 | | 36,92 | | 4,40 | | 0,23 |
| 30.05.2025 | 24,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,76 | 30,25 | -4,49 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 25,89 | | 4,40 | | 0,00 |
| 31.05.2025 | 24,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,99 | 28,77 | -4,78 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 23,83 | | 4,40 | | 0,00 |
| 01.06.2025 | 24,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,69 | 27,98 | -5,29 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 22,60 | | 4,40 | | 0,00 |
| 02.06.2025 | 24,00 | * | 58,32 | 49,10 | 9,22 | 71,31 | 71,01 | 0,30 | 7,30 | 3,80 | 8,46 | | 8,46 | 8,66 | | 8,66 | | 70,80 | | 4,40 | | 0,60 |
| 03.06.2025 | 24,00 | * | 117,78 | 104,33 | 13,45 | 70,80 | 70,56 | 0,24 | 7,30 | 3,80 | 11,77 | | 11,77 | 12,03 | | 12,03 | | 70,50 | | 4,40 | | 0,83 |
| 04.06.2025 | 24,00 | * | 131,82 | 118,73 | 13,09 | 70,33 | 70,13 | 0,20 | 7,30 | 3,80 | 11,06 | | 11,06 | 11,31 | | 11,31 | | 70,11 | | 4,40 | | 0,78 |
| 05.06.2025 | 24,00 | * | 132,75 | 119,36 | 13,39 | 69,38 | 69,17 | 0,21 | 7,30 | 3,80 | 11,35 | | 11,35 | 11,60 | | 11,60 | | 69,30 | | 4,40 | | 0,79 |
| 06.06.2025 | 24,00 | * | 133,76 | 119,90 | 13,86 | 69,92 | 69,72 | 0,20 | 7,30 | 3,80 | 11,81 | | 11,81 | 12,08 | | 12,08 | | 69,64 | | 4,40 | | 0,82 |
| 07.06.2025 | 24,00 | * | 134,71 | 120,61 | 14,10 | 70,46 | 70,25 | 0,21 | 7,30 | 3,80 | 12,01 | | 12,01 | 12,28 | | 12,28 | | 70,38 | | 4,40 | | 0,85 |
| 08.06.2025 | 24,00 | * | 133,12 | 119,06 | 14,06 | 70,45 | 70,24 | 0,21 | 7,30 | 3,80 | 11,99 | | 11,99 | 12,26 | | 12,26 | | 70,38 | | 4,40 | | 0,84 |
| 09.06.2025 | 24,00 | * | 131,46 | 117,45 | 14,01 | 69,24 | 69,04 | 0,20 | 7,30 | 3,80 | 11,99 | | 11,99 | 12,25 | | 12,25 | | 69,14 | | 4,40 | | 0,83 |
| 10.06.2025 | 24,00 | * | 132,69 | 120,91 | 11,78 | 70,51 | 70,33 | 0,18 | 7,30 | 3,80 | 9,67 | | 9,67 | 9,89 | | 9,89 | | 70,13 | | 4,40 | | 0,68 |
| 11.06.2025 | 24,00 | * | 133,91 | 121,44 | 12,47 | 69,78 | 69,58 | 0,20 | 7,30 | 3,80 | 10,36 | | 10,36 | 10,60 | | 10,60 | | 69,70 | | 4,40 | | 0,72 |
| 12.06.2025 | 24,00 | * | 135,68 | 121,38 | 14,30 | 70,38 | 70,18 | 0,20 | 7,30 | 3,80 | 12,16 | | 12,16 | 12,44 | | 12,44 | | 70,33 | | 4,40 | | 0,86 |
| 13.06.2025 | 24,00 | * | 135,97 | 123,48 | 12,49 | 70,67 | 70,50 | 0,17 | 7,30 | 3,80 | 10,34 | | 10,34 | 10,58 | | 10,58 | | 70,30 | | 4,40 | | 0,73 |
| 14.06.2025 | 24,00 | * | 134,41 | 120,61 | 13,80 | 69,98 | 69,81 | 0,17 | 7,30 | 3,80 | 11,67 | | 11,67 | 11,93 | | 11,93 | | 69,61 | | 4,40 | | 0,81 |
| 15.06.2025 | 24,00 | * | 134,01 | 119,29 | 14,72 | 69,92 | 69,72 | 0,20 | 7,30 | 3,80 | 12,65 | | 12,65 | 12,93 | | 12,93 | | 69,77 | | 4,40 | | 0,88 |
| 16.06.2025 | 24,00 | * | 134,50 | 121,72 | 12,78 | 70,42 | 70,25 | 0,17 | 7,30 | 3,80 | 10,61 | | 10,61 | 10,85 | | 10,85 | | 70,14 | | 4,40 | | 0,74 |
| 17.06.2025 | 24,00 | * | 136,25 | 123,72 | 12,53 | 70,12 | 69,95 | 0,17 | 7,30 | 3,80 | 10,32 | | 10,32 | 10,55 | | 10,55 | | 69,81 | | 4,40 | | 0,72 |
| 18.06.2025 | 24,00 | * | 128,43 | 101,16 | 27,27 | 70,16 | 69,90 | 0,26 | 7,30 | 3,80 | 11,38 | | 11,38 | 11,63 | | 11,63 | | 69,93 | | 4,40 | | 0,80 |
| 19.06.2025 | 24,00 | * | 131,67 | 119,52 | 12,15 | 69,56 | 69,38 | 0,18 | 7,30 | 3,80 | 10,09 | | 10,09 | 10,31 | | 10,31 | | 69,24 | | 4,40 | | 0,70 |
| 20.06.2025 | 24,00 | * | 133,35 | 120,57 | 12,78 | 70,10 | 69,92 | 0,18 | 7,30 | 3,80 | 10,71 | | 10,71 | 10,95 | | 10,95 | | 69,75 | | 4,40 | | 0,75 |
| 21.06.2025 | 24,00 | * | 133,33 | 119,83 | 13,50 | 69,68 | 69,50 | 0,18 | 7,30 | 3,80 | 11,44 | | 11,44 | 11,69 | | 11,69 | | 69,44 | | 4,40 | | 0,79 |
| 22.06.2025 | 24,00 | * | 132,51 | 118,45 | 14,06 | 69,96 | 69,78 | 0,18 | 7,30 | 3,80 | 12,01 | | 12,01 | 12,28 | | 12,28 | | 69,66 | | 4,40 | | 0,84 |
| **Среднее** | 24,00 | | 124,96 | 112,20 | 12,76 | 64,52 | 64,84 | -0,32 | 7,30 | 3,80 | 10,27 | | 10,27 | 10,50 | | 10,50 | | 64,21 | | 4,40 | | 0,71 |
| **Итого** | **744,00** | | **3873,71** | **3478,28** | **395,43** | | | | | | **318,49** | | **318,49** | **325,49** | | **325,49** | | | | | | **21,99** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2025 | 208729 | 191513,00 | 14921,80 | | 15296,20 | | | 7923,73 | 30589,10 |
| 23.06.2025 | 212801 | 195173,00 | 15252,80 | | 15634,50 | | | 7976,67 | 31357,10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | **0** час | Гкал | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | **0** час | куб.м | |
| Период расчета по договору: | час | | |
| Период превышения t2: | | | |
| Корректировка на температуру холодной воды | **13,53** °C | | |
| **Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** | **4,31** Гкал | | |
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | **17,68** Гкал | | |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | **325,49** м.куб. | | |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f

/ /

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **25.06.25** 12:34 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **26.06.25** 14:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/ /