

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	9902.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. 3	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	23515
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207135	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,099		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,045		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00		57,36	48,10	9,26	67,36	67,12	0,24	6,80	4,90	8,62		8,62	8,83		8,83		67,35				0,58
24.05.2025	24,00		58,74	49,33	9,41	66,95	66,73	0,22	6,80	4,90	8,85		8,85	9,03		9,03		66,90				0,59
25.05.2025	24,00		57,72	47,15	10,57	66,56	66,36	0,20	6,80	4,90	9,98		9,98	10,17		10,17		66,34				0,66
26.05.2025	24,00	*	55,09	46,60	8,49	66,83	66,55	0,28	6,80	4,90	7,93		7,93	8,07		8,07		66,96				0,53
27.05.2025	24,00	*	58,04	47,98	10,06	67,33	67,09	0,24	6,80	4,90	9,48		9,48	9,69		9,69		67,35				0,64
28.05.2025	24,00	*	56,41	47,69	8,72	67,33	67,11	0,22	6,80	4,90	8,23		8,23	8,41		8,41		67,25				0,55
29.05.2025	24,00	*	55,45	47,07	8,38	67,35	67,14	0,21	6,80	4,90	7,84		7,84	8,00		8,00		67,24				0,53
30.05.2025	24,00		51,06	42,67	8,39	66,74	66,48	0,26	6,80	4,90	7,88		7,88	8,02		8,02		66,75				0,53
31.05.2025	24,00	*	48,57	40,01	8,56	66,73	66,45	0,28	6,80	4,90	8,09		8,09	8,25		8,25		66,66				0,54
01.06.2025	24,00		50,33	40,25	10,08	67,12	66,79	0,33	6,80	4,90	9,52		9,52	9,72		9,72		67,18				0,64
02.06.2025	12,00	*	24,48	19,76	4,72	67,11	66,83	0,28	6,80	4,90	4,47		4,47	8,92		8,92		67,00				0,30
03.06.2025		*																				
04.06.2025		*																				
05.06.2025		*																				
06.06.2025		*																				
07.06.2025		*																				
08.06.2025		*																				
09.06.2025		*																				
10.06.2025		*																				
11.06.2025		*																				
12.06.2025		*																				
13.06.2025		*																				
14.06.2025		*																				
15.06.2025		*																				
16.06.2025		*																				
17.06.2025		*																				
18.06.2025		*																				
19.06.2025		*																				
20.06.2025		*																				
21.06.2025		*																				
22.06.2025		*																				
Среднее	22,91		54,60	45,39	9,20	67,04	66,79	0,25	6,80	4,90	8,66		8,66	9,25		9,25		67,00				0,58
Итого	252,00		573,25	476,61	96,64						90,89		90,89	97,11		97,11						6,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	16570,5	13965,40	2374,69		2429,73			766,54	6345,00
23.06.2025	17200,7	14489,30	2475,46		2721,54			780,53	6621,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 17,34 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 277,92 м.куб.

492 час
11,89 Гкал
180,81 куб.м

492 час
11,89 Гкал
180,81 куб.м

3,63 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

В том числе по договору № 2025/06/02 от 02.06.2025 г. с ООО "ЖКС № 2 Невского района", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета: Орлов Иван Игоревич (от абонента)

Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f

25.06.25 12:34 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

26.06.25 14:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D