

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А				Договор:	35276.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий				
Адрес:	Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А				Строит.адрес:						Код УУТЭ:	114682				
Обслуживающая организация:					Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема					график: 150/70					
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:		16.08.2025		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14925					расходемер: Gmin=					Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)					ПРЭМ-50-В1 0,16					72		КТПТР-05				
Обратный трубопровод (М2)					ПРЭМ-50-В1 0,16					72		КТПТР-05				
Подающий ГВС (М3)					ПРЭМ-32-В1 0,067					30		ТПТ-15-2				
Циркуляционный ГВС (М4)																
Подпиточный трубопровод (Vп)																
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)						
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,5324		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0,2259			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:											Qтех.гвс.ср= 0		Qгвс.ср= 0,1027			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 159,72		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 41,08		Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00		18,30	0,00	18,30	66,36	23,97	42,39	5,80	2,90	17,97		17,97	18,34		18,34		65,93		4,90		1,19
24.05.2025	24,00		18,55	0,00	18,55	65,75	23,53	42,22	5,80	2,90	18,22		18,22	18,58		18,58		65,32		4,90		1,19
25.05.2025	24,00		19,36	0,00	19,36	65,77	23,41	42,36	5,80	2,90	19,04		19,04	19,42		19,42		65,35		4,90		1,24
26.05.2025	24,00		81,40	63,47	17,93	70,12	70,92	-0,80	5,80	2,90	17,32		17,32	17,67		17,67		66,39		4,90		1,15
27.05.2025	24,00		274,20	255,78	18,42	70,80	70,75	0,05	5,80	2,90	16,51		16,51	16,88		16,88		70,46		4,90		1,16
28.05.2025	24,00		276,04	255,41	20,63	70,74	70,70	0,04	5,80	2,90	18,07		18,07	18,48		18,48		70,47		4,90		1,27
29.05.2025	24,00		271,69	253,54	18,15	70,74	70,70	0,04	5,80	2,90	16,21		16,21	16,58		16,58		70,43		4,90		1,14
30.05.2025	24,00		250,54	233,14	17,40	70,25	70,20	0,05	5,80	2,90	15,65		15,65	16,00		16,00		69,98		4,90		1,10
31.05.2025	24,00		235,72	217,64	18,08	70,54	70,48	0,06	5,80	2,90	16,41		16,41	16,78		16,78		70,12		4,90		1,15
01.06.2025	24,00		237,15	219,89	17,26	70,89	70,83	0,06	5,80	2,90	15,82		15,82	16,18		16,18		70,51		4,90		1,12
02.06.2025																						
03.06.2025																						
04.06.2025																						
05.06.2025																						
06.06.2025																						
07.06.2025																						
08.06.2025																						
09.06.2025																						
10.06.2025																						
11.06.2025																						
12.06.2025																						
13.06.2025																						
14.06.2025																						
15.06.2025																						
16.06.2025																						
17.06.2025																						
18.06.2025																						
19.06.2025																						
20.06.2025																						
21.06.2025																						
22.06.2025																						
Среднее	24,00		168,30	149,89	18,41	69,20	56,55	12,65	5,80	2,90	17,12		17,12	17,49		17,49		68,50		4,90		1,17
Итого	240,00		1682,95	1498,87	184,08						171,22		171,22	174,91		174,91						11,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	162261	139866,00	20590,60		21122,30			7537,77	30709,40
02.06.2025	163962	141364,00	20779,20		21315,00			7564,62	30973,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 29,1 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 542,2 м.куб.

504 час
504 час
504 час

24,57 Гкал
267,29 куб.м
367,29 м.куб

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
7,18 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.06.25 12:34 (MSK)
26.06.25 14:32 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f
Идентификатор: 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Ответственный за учет теплоносителя (от абонента)
Служащий ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"