

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 94, лит. А	Договор:	35527.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 94 ИТП-2	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	114693
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 219401	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3059	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 91,77	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2025	24,00	*	58,31	57,08	1,23	68,61	68,27	0,34	6,80	4,90	1,90		1,90	1,93		1,93		66,91		5,80		0,13
24.05.2025	24,00	*	59,12	58,97	0,15	68,17	67,83	0,34	6,80	4,90	0,49		0,49	0,49		0,49		64,26		5,80		0,03
25.05.2025	24,00	*	56,36	56,36	0,00	67,86	67,50	0,36	6,80	4,90	0,10		0,10	0,10		0,10		60,32		5,80		0,01
26.05.2025	24,00	*	56,82	55,41	1,41	68,20	67,85	0,35	6,80	4,90	2,09		2,09	2,11		2,11		66,70		5,80		0,14
27.05.2025	24,00	*	58,74	57,27	1,47	68,30	67,97	0,33	6,80	4,90	2,19		2,19	2,21		2,21		66,70		5,80		0,15
28.05.2025	24,00	*	58,62	57,15	1,47	68,29	67,95	0,34	6,80	4,90	2,19		2,19	2,21		2,21		66,69		5,80		0,14
29.05.2025	24,00	*	58,11	56,54	1,57	68,10	67,76	0,34	6,80	4,90	2,25		2,25	2,28		2,28		66,71		5,80		0,15
30.05.2025	24,00	*	52,07	50,15	1,92	65,21	64,96	0,25	6,80	4,90	2,65		2,65	2,67		2,67		62,26		5,80		0,16
31.05.2025	24,00	*	46,62	46,54	0,08	62,36	62,00	0,36	6,80	4,90	0,40		0,40	0,40		0,40		59,63		5,80		0,02
01.06.2025	24,00	*	46,90	46,89	0,01	62,80	62,42	0,38	6,80	4,90	0,13		0,13	0,13		0,13		57,74		5,80		0,01
02.06.2025	24,00	*	44,27	42,76	1,51	63,94	63,52	0,42	6,80	4,90	2,05		2,05	2,06		2,06		62,91		5,80		0,13
03.06.2025	24,00	*	44,94	43,67	1,27	64,00	63,63	0,37	6,80	4,90	1,84		1,84	1,85		1,85		62,16		5,80		0,11
04.06.2025	24,00	*	50,63	49,23	1,40	62,61	62,23	0,38	6,80	4,90	2,05		2,05	2,07		2,07		62,20		5,80		0,13
05.06.2025	24,00	*	50,41	49,19	1,22	61,56	61,14	0,42	6,80	4,90	1,81		1,81	1,81		1,81		62,94		5,80		0,11
06.06.2025	24,00	*	50,41	48,44	1,97	57,07	56,81	0,26	6,80	4,90	2,64		2,64	2,66		2,66		56,18		5,80		0,15
07.06.2025	24,00	*	48,65	48,65	0,00	59,03	58,71	0,32	6,80	4,90	0,09		0,09	0,09		0,09		54,68		5,80		0,00
08.06.2025	24,00	*	47,96	47,96	0,00	57,80	57,49	0,31	6,80	4,90	0,05		0,05	0,05		0,05		51,87		5,80		0,00
09.06.2025	24,00	*	49,12	47,45	1,67	54,99	54,70	0,29	6,80	4,90	2,35		2,35	2,35		2,35		54,74		5,80		0,13
10.06.2025	24,00	*	50,67	48,41	2,26	56,77	56,46	0,31	6,80	4,90	3,03		3,03	3,05		3,05		56,72		5,80		0,17
11.06.2025	24,00	*	49,88	48,36	1,52	57,00	56,76	0,24	6,80	4,90	2,21		2,21	2,22		2,22		55,37		5,80		0,12
12.06.2025	24,00	*	49,21	49,21	0,00	57,55	57,25	0,30	6,80	4,90	0,10		0,10	0,10		0,10		52,10		5,80		0,00
13.06.2025	24,00	*	49,83	49,83	0,00	57,49	57,20	0,29	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		43,99		5,80		0,00
14.06.2025	24,00	*	48,70	48,70	0,00	58,54	58,22	0,32	6,80	4,90	0,16		0,16	0,16		0,16		53,02		5,80		0,01
15.06.2025	24,00	*	48,23	48,23	0,00	57,85	57,54	0,31	6,80	4,90	0,09		0,09	0,09		0,09		49,45		5,80		0,00
16.06.2025	24,00	*	50,14	49,07	1,07	56,70	56,42	0,28	6,80	4,90	1,73		1,73	1,73		1,73		55,64		5,80		0,10
17.06.2025	24,00	*	51,15	50,05	1,10	59,02	58,70	0,32	6,80	4,90	1,73		1,73	1,73		1,73		58,58		5,80		0,10
18.06.2025	24,00	*	51,24	49,92	1,32	58,39	58,16	0,23	6,80	4,90	2,00		2,00	2,00		2,00		55,87		5,80		0,11
19.06.2025	24,00	*	49,07	47,96	1,11	56,30	56,06	0,24	6,80	4,90	1,80		1,80	1,80		1,80		54,38		5,80		0,10
20.06.2025	24,00	*	50,13	48,41	1,72	55,02	54,83	0,19	6,80	4,90	2,38		2,38	2,40		2,40		52,81		5,80		0,13
21.06.2025	24,00	*	48,65	48,65	0,00	57,12	56,82	0,30	6,80	4,90	0,12		0,12	0,12		0,12		50,91		5,80		0,01
22.06.2025	24,00	*	48,25	48,25	0,00	57,33	57,03	0,30	6,80	4,90	0,09		0,09	0,09		0,09		51,25		5,80		0,00
Среднее	24,00		51,07	50,15	0,92	61,10	60,78	0,32	6,80	4,90	1,38		1,38	1,39		1,39		57,93		5,80		0,08
Итого	744,00		1583,21	1554,76	28,45						42,75		42,75	43,00		43,00						2,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	121056	120734,00	2016,44		2047,02			3372,93	29953,00
23.06.2025	122696	122344,00	2061,43		2092,29			3378,14	30721,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 1,97 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 43 м.куб.

0 час

Гкал

Ответственный за прибор учета: Э.А.Иванов

Абонент подписан Электронной подписью

Идентификатор: 9e6eaa2b-c904-4778-aa7c-5bd2c2be9a6f

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.06.25 12:34 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.06.25 14:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации