

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №207800		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.05.25	24,00	-	184,63	178,32	6,31	70,64	67,20	3,44	0,69	0,49	124,88	-	124,88	127,77	-	127,77	-	71,13	-	-	-	1,06
24.05.25	24,00	-	189,57	184,59	4,98	70,17	66,85	3,32	0,69	0,49	128,30	-	128,30	131,25	-	131,25	-	70,67	-	-	-	0,97
25.05.25	24,00	-	182,58	176,11	6,47	69,66	66,24	3,42	0,69	0,49	123,67	-	123,67	126,46	-	126,46	-	70,14	-	-	-	1,06
26.05.25	24,00	-	178,05	173,69	4,36	70,37	66,75	3,62	0,69	0,49	120,14	-	120,14	122,89	-	122,89	-	70,90	-	-	-	0,94
27.05.25	24,00	-	183,89	177,90	5,99	70,92	67,41	3,51	0,69	0,49	124,40	-	124,40	127,32	-	127,32	-	71,42	-	-	-	1,05
28.05.25	24,00	-	185,04	179,37	5,67	70,48	67,08	3,40	0,69	0,49	125,23	-	125,23	128,11	-	128,11	-	70,98	-	-	-	1,02
29.05.25	24,00	-	181,49	176,50	4,99	70,50	67,09	3,41	0,69	0,49	121,82	-	121,82	124,63	-	124,63	-	70,98	-	-	-	0,96
30.05.25	24,00	-	170,56	164,43	6,13	70,12	66,53	3,59	0,69	0,49	114,67	-	114,67	117,30	-	117,30	-	70,60	-	-	-	1,03
31.05.25	24,00	-	161,82	156,16	5,66	70,35	66,47	3,88	0,69	0,49	108,96	-	108,96	111,47	-	111,47	-	70,84	-	-	-	1,01
01.06.25	24,00	-	163,40	158,20	5,20	70,74	66,81	3,93	0,69	0,49	110,14	-	110,14	112,70	-	112,70	-	71,23	-	-	-	1,00
02.06.25	24,00	-	155,72	150,43	5,29	70,80	66,76	4,04	0,69	0,49	104,79	-	104,79	107,23	-	107,23	-	71,28	-	-	-	0,99
03.06.25	24,00	-	153,63	150,03	3,60	70,66	66,56	4,10	0,69	0,49	102,51	-	102,51	104,89	-	104,89	-	71,09	-	-	-	0,88
04.06.25	24,00	-	164,60	160,63	3,97	70,20	66,41	3,79	0,69	0,49	110,66	-	110,66	113,17	-	113,17	-	70,68	-	-	-	0,90
05.06.25	24,00	-	165,79	160,61	5,18	69,41	65,64	3,77	0,69	0,49	111,61	-	111,61	114,10	-	114,10	-	69,84	-	-	-	0,97
06.06.25	24,00	-	164,80	160,01	4,79	70,05	66,28	3,77	0,69	0,49	110,83	-	110,83	113,35	-	113,35	-	70,52	-	-	-	0,94
07.06.25	24,00	-	163,34	158,80	4,54	70,49	66,66	3,83	0,69	0,49	109,82	-	109,82	112,35	-	112,35	-	70,95	-	-	-	0,94
08.06.25	24,00	-	162,44	156,41	6,03	70,74	66,84	3,90	0,69	0,49	109,41	-	109,41	111,95	-	111,95	-	71,20	-	-	-	1,04
09.06.25	24,00	-	162,23	157,19	5,04	69,23	65,40	3,83	0,69	0,49	109,14	-	109,14	111,57	-	111,57	-	69,68	-	-	-	0,96
10.06.25	24,00	-	164,64	159,39	5,25	70,66	66,80	3,86	0,69	0,49	110,59	-	110,59	113,15	-	113,15	-	71,14	-	-	-	0,99
11.06.25	24,00	-	163,26	159,57	3,69	70,16	66,31	3,85	0,69	0,49	109,50	-	109,50	112,01	-	112,01	-	70,64	-	-	-	0,88
12.06.25	24,00	-	166,36	161,62	4,74	70,91	67,04	3,87	0,69	0,49	112,02	-	112,02	114,63	-	114,63	-	71,38	-	-	-	0,97
13.06.25	24,00	-	167,66	163,61	4,05	71,14	67,38	3,76	0,69	0,49	112,55	-	112,55	115,18	-	115,18	-	71,66	-	-	-	0,91
14.06.25	24,00	-	164,43	160,37	4,06	70,50	66,74	3,76	0,69	0,49	110,56	-	110,56	113,10	-	113,10	-	71,02	-	-	-	0,90
15.06.25	24,00	-	163,29	158,15	5,14	70,35	66,63	3,72	0,69	0,49	109,46	-	109,46	112,00	-	112,00	-	70,83	-	-	-	0,96
16.06.25	24,00	-	164,42	160,91	3,51	70,97	67,30	3,67	0,69	0,49	109,63	-	109,63	112,21	-	112,21	-	71,49	-	-	-	0,85
17.06.25	24,00	-	167,11	162,41	4,70	70,53	66,90	3,63	0,69	0,49	111,76	-	111,76	114,35	-	114,35	-	71,00	-	-	-	0,93
18.06.25	24,00	-	166,02	161,96	4,06	70,79	67,08	3,71	0,69	0,49	110,82	-	110,82	113,41	-	113,41	-	71,27	-	-	-	0,90
19.06.25	24,00	-	160,99	156,04	4,95	70,09	66,32	3,77	0,69	0,49	107,61	-	107,61	110,04	-	110,04	-	70,59	-	-	-	0,94
20.06.25	24,00	-	164,72	159,01	5,71	70,68	66,83	3,85	0,69	0,49	110,77	-	110,77	113,33	-	113,33	-	71,16	-	-	-	1,02
21.06.25	24,00	-	163,34	157,20	6,14	70,12	66,32	3,80	0,69	0,49	109,56	-	109,56	112,07	-	112,07	-	70,59	-	-	-	1,03
22.06.25	24,00	-	161,44	156,13	5,31	70,47	66,60	3,87	0,69	0,49	108,10	-	108,10	110,61	-	110,61	-	70,97	-	-	-	0,99
Среднее	24,00	-	168,11	163,09	5,02	70,42	66,68	3,73	0,69	0,49	113,03	-	113,03	115,63	-	115,63	-	70,90	-	-	0,00	0,97
Итого	744,00	-	5211,26	5055,75	155,51	-	-	-	-	-	3503,91	-	3503,91	3584,60	-	3584,60	-	-	-	-	-	29,95

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25							-	-	-
	22.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему:

час

м3

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

13.53 °C

-2,15

Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

27,81

Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

158,68

м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7214d829-3682-4f5e-8225-f92a150e5f6c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.06.25 12:35 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.06.25 14:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D