

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 16, лит. Н	Договор:	34975.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 16, лит. И	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	112503
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.03 № 208349	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,203	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1496		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,068		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 61,6709	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 27,2	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	5,86	2,54	3,32	53,70	47,12	6,58	6,80	4,90	6,93		6,93	7,01		7,01		52,15				0,36
24.05.2025	24,00	*	5,76	0,00	5,76	65,24	31,46	33,78	6,80	4,90	5,62		5,62	5,73		5,73		64,24				0,36
25.05.2025	24,00	*	8,23	0,00	8,23	64,87	27,58	37,29	6,80	4,90	8,00		8,00	8,16		8,16		64,24				0,51
26.05.2025	24,00	*	6,40	0,00	6,40	66,87	30,13	36,74	6,80	4,90	6,19		6,19	6,31		6,31		66,05				0,41
27.05.2025	24,00	*	5,98	0,00	5,98	65,75	40,26	25,49	6,80	4,90	5,79		5,79	5,89		5,89		64,95				0,38
28.05.2025	24,00	*	8,06	0,00	8,06	59,02	32,92	26,10	6,80	4,90	7,87		7,87	7,99		7,99		58,47				0,46
29.05.2025	24,00	*	2,43	0,00	2,43	35,73	26,53	9,20	6,80	4,90	2,41		2,41	2,41		2,41		35,40				0,09
30.05.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,16	19,38	0,78	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,20				0,00
31.05.2025	24,00	*	5,65	0,00	5,65	59,81	18,68	41,13	6,80	4,90	5,52		5,52	5,61		5,61		59,23				0,33
01.06.2025	24,00	*	7,61	0,00	7,61	62,44	19,39	43,05	6,80	4,90	7,36		7,36	7,48		7,48		61,78				0,46
02.06.2025	24,00	*	6,71	0,00	6,71	59,18	19,31	39,87	6,80	4,90	6,51		6,51	6,60		6,60		58,35				0,38
03.06.2025	24,00	*	7,66	0,00	7,66	57,00	19,69	37,31	6,80	4,90	7,46		7,46	7,55		7,55		56,30				0,42
04.06.2025	24,00	*	7,67	0,00	7,67	57,35	19,58	37,77	6,80	4,90	7,46		7,46	7,56		7,56		56,66				0,42
05.06.2025	24,00	*	7,73	0,00	7,73	56,58	19,53	37,05	6,80	4,90	7,51		7,51	7,64		7,64		55,88				0,42
06.06.2025	24,00	*	7,02	0,00	7,02	56,29	20,03	36,26	6,80	4,90	6,80		6,80	6,90		6,90		55,53				0,38
07.06.2025	24,00	*	7,97	0,00	7,97	57,41	19,89	37,52	6,80	4,90	7,75		7,75	7,85		7,85		56,74				0,44
08.06.2025	24,00	*	7,17	0,00	7,17	56,79	20,01	36,78	6,80	4,90	6,90		6,90	7,00		7,00		56,13				0,39
09.06.2025	24,00	*	7,38	0,00	7,38	56,92	19,39	37,53	6,80	4,90	7,17		7,17	7,30		7,30		56,16				0,40
10.06.2025	24,00	*	6,56	0,00	6,56	57,55	19,31	38,24	6,80	4,90	6,36		6,36	6,43		6,43		56,78				0,36
11.06.2025																						
12.06.2025																						
13.06.2025																						
14.06.2025																						
15.06.2025																						
16.06.2025																						
17.06.2025																						
18.06.2025																						
19.06.2025																						
20.06.2025																						
21.06.2025																						
22.06.2025																						
Среднее	24,00		6,41	0,13	6,28	56,25	24,75	31,50	6,80	4,90	6,30		6,30	6,39		6,39		55,49				0,37
Итого	456,00		121,85	2,54	119,31						119,61		119,61	121,42		121,42						6,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	171158	162259,00	8849,69		9052,49			3109,49	31050,00
11.06.2025	171286	162262,00	8975,79		9180,54			3124,40	31530,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 8,95 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 202,42 м.куб.

288 час 4,68 Гкал
288 час 81 куб.м
Абонент подписан электронной подписью
ОТПРАВЛЕНО
2,7 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)
Служащий: 24000003Кертин (от "Бонора")
Идентификатор: 7214d829-3682-4f5e-8225-f92a150e5f6c
25.06.25 12:35 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.06.25 14:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D