

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 18, лит. А				Договор:	36984.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий																		
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 18/20, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	126847																		
Обслуживающая организация:					Телефон:																													
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70																		
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025					Режим (схема):																			
Вычислитель: БКТ-7.04 № 205588					расходомер: Gmin=					Gmax=					Термопреобр.:																			
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ 0,3					45					КТСП-Н																			
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ 0,3					45					КТСП-Н																			
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ 0,2					30					ТСП-Н																			
Циркуляционный ГВС (M4)																																		
Подпиточный трубопровод (Vп)																																		
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)																								
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,1554					Qвент.= 0					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,0925									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:																				Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,042									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 47,2101					Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 16,8					Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	8,76	2,56	6,20	63,33	55,08	8,25	6,80	4,90	10,24		10,24	10,42		10,42		61,85				0,63
24.05.2025	24,00	*	10,28	0,50	9,78	69,10	63,59	5,51	6,80	4,90	10,18		10,18	10,40		10,40		68,68				0,70
25.05.2025	24,00	*	10,90	0,50	10,40	67,83	64,38	3,45	6,80	4,90	10,77		10,77	11,01		11,01		67,43				0,73
26.05.2025	24,00	*	10,62	0,40	10,22	69,40	64,15	5,25	6,80	4,90	10,57		10,57	10,80		10,80		68,98				0,73
27.05.2025	24,00	*	10,38	0,40	9,98	68,33	62,42	5,91	6,80	4,90	10,40		10,40	10,62		10,62		67,89				0,71
28.05.2025	24,00	*	10,98	0,40	10,58	60,94	61,29	-0,35	6,80	4,90	10,94		10,94	11,14		11,14		60,60				0,66
29.05.2025	24,00	*	5,11	0,10	5,01	36,54	31,55	4,99	6,80	4,90	5,09		5,09	5,11		5,11		36,46				0,18
30.05.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,86	22,41	1,45	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		22,98				0,00
31.05.2025	24,00	*	8,54	0,00	8,54	63,70	24,46	39,24	6,80	4,90	7,27		7,27	7,42		7,42		64,38				0,47
01.06.2025	24,00	*	13,85	0,00	13,85	66,38	32,44	33,94	6,80	4,90	12,05		12,05	12,31		12,31		66,23				0,80
02.06.2025	24,00	*	13,63	0,00	13,63	65,82	32,40	33,42	6,80	4,90	11,76		11,76	11,99		11,99		65,67				0,77
03.06.2025	24,00	*	12,43	0,00	12,43	65,23	33,04	32,19	6,80	4,90	10,41		10,41	10,63		10,63		65,10				0,68
04.06.2025	24,00	*	12,87	0,00	12,87	65,22	33,08	32,14	6,80	4,90	10,55		10,55	10,76		10,76		65,12				0,69
05.06.2025	24,00	*	12,96	0,00	12,96	64,09	31,84	32,25	6,80	4,90	10,34		10,34	10,52		10,52		63,94				0,66
06.06.2025	24,00	*	13,01	0,00	13,01	64,48	32,97	31,51	6,80	4,90	10,26		10,26	10,47		10,47		64,33				0,66
07.06.2025	24,00	*	13,74	0,00	13,74	64,87	33,14	31,73	6,80	4,90	10,89		10,89	11,09		11,09		64,78				0,71
08.06.2025	24,00	*	13,96	0,00	13,96	65,30	33,56	31,74	6,80	4,90	10,94		10,94	11,14		11,14		65,30				0,72
09.06.2025	24,00	*	13,55	0,00	13,55	65,06	34,30	30,76	6,80	4,90	10,31		10,31	10,52		10,52		64,90				0,67
10.06.2025	24,00	*	13,99	0,00	13,99	66,76	34,30	32,46	6,80	4,90	10,67		10,67	10,88		10,88		66,69				0,71
11.06.2025	24,00	*	13,75	0,00	13,75	66,80	34,48	32,32	6,80	4,90	10,36		10,36	10,57		10,57		66,66				0,69
12.06.2025	24,00	*	14,01	0,00	14,01	67,41	33,71	33,70	6,80	4,90	10,21		10,21	10,45		10,45		67,31				0,68
13.06.2025	24,00	*	12,50	0,00	12,50	67,21	32,55	34,66	6,80	4,90	10,54		10,54	10,74		10,74		67,00				0,71
14.06.2025	24,00	*	10,47	0,00	10,47	66,72	31,83	34,89	6,80	4,90	10,52		10,52	10,74		10,74		66,27				0,70
15.06.2025	24,00	*	11,55	0,00	11,55	66,66	31,54	35,12	6,80	4,90	11,64		11,64	11,87		11,87		66,26				0,77
16.06.2025	24,00	*	10,50	0,00	10,50	67,18	30,60	36,58	6,80	4,90	10,58		10,58	10,81		10,81		66,76				0,71
17.06.2025	24,00	*	10,28	0,00	10,28	66,91	31,20	35,71	6,80	4,90	10,27		10,27	10,48		10,48		66,52				0,68
18.06.2025	24,00	*	9,55	0,00	9,55	66,51	32,92	33,59	6,80	4,90	9,61		9,61	9,80		9,80		66,05				0,63
19.06.2025	24,00	*	10,42	0,00	10,42	64,90	33,71	31,19	6,80	4,90	10,50		10,50	10,70		10,70		64,51				0,68
20.06.2025	24,00	*	10,25	0,00	10,25	66,65	32,51	34,14	6,80	4,90	10,30		10,30	10,50		10,50		66,22				0,68
21.06.2025	24,00	*	10,21	0,00	10,21	67,19	33,06	34,13	6,80	4,90	10,23		10,23	10,44		10,44		66,79				0,68
22.06.2025	24,00	*	11,39	0,00	11,39	67,56	32,73	34,83	6,80	4,90	11,39		11,39	11,61		11,61		67,16				0,76
Среднее	24,00		11,11	0,16	10,95	63,80	37,78	26,02	6,80	4,90	9,99		9,99	10,19		10,19		63,51				0,65
Итого	744,00		344,44	4,86	339,58						309,79		309,79	315,94		315,94						20,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	123432	109953,00	12910,70		13211,40			4723,00	29719,00
23.06.2025	123788	109958,00	13231,50		13538,70			4767,13	30487,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 16,06 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 315,94 м.куб.

0 час
0 час
0 час
Докладчик подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
4,19 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета
Идентификатор: 7214d829-3682-4f5e-8225-f92a150e5f6c

25.06.25 12:35 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.06.25 14:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D